

水質検査結果

					市町村番号		施設番号		
					74		1-1		
採水年月日		平成28年7月26日 9時30分			天候		前日 ー 当日 曇		
水道の名称		上水道 丸山配水系			水源の名称		谷倉水源		
検体の種類		原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会		
採水者		井上 立川			気温 19.8℃		水温 10.9℃		
採水場所		富士吉田市新倉上谷倉2910-2			配水系統名		丸山配水系		
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.016	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.1	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	3.1	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.16	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	34	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	110	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロエチレン及び トランス-1,2-ジクロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	7.6	5.8 ～ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスポリジウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスポリジウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月26日 ～ 平成28年8月9日							
検査方法		厚生労働省告示第261号による Na.52 特定酵素基質培地法 Na.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

					市町村番号		施設番号		
					74		1-2		
採水年月日		平成28年7月26日 9時55分			天候		前日 ー 当日 曇		
水道の名称		上水道 丸山配水系			水源の名称		堀休場水源		
検体の種類		原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会		
採水者		井上 立川			気温 20.4℃		水温 10.2℃		
採水場所		船津字堀休場2425			配水系統名		丸山配水系		
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.017	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.5	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.69	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	2.0	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.17	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	41	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	76	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	－	7.7	5.8 ～ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	－	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	－	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	カプトホスフィウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	－
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	カプトホスフィウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	－
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月26日 ～ 平成28年8月9日							
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

					市町村番号		施設番号		
					74		1-3		
採水年月日		平成28年7月26日 9時45分			天候		前日 ー 当日 曇		
水道の名称		上水道 丸山配水系			水源の名称		丸山水源		
検体の種類		原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会		
採水者		井上 立川			気温 20. 2℃		水温 13. 2℃		
採水場所		船津字上大塚3156-1			配水系統名		丸山配水系		
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 003未満	0. 03以下
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 0002未満	0. 03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 0003未満	0. 003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0. 0002未満	0. 09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 00005未満	0. 0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 008未満	0. 08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0. 005未満	1. 0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 005未満	0. 2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 03未満	0. 3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 001未満	0. 05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0. 005未満	1. 0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 004未満	0. 04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7. 4	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1. 1	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	3. 3	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 18	0. 8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	45	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 02	1. 0以下	40	蒸発残留物	mg/L	81	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0. 0002未満	0. 002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 02未満	0. 2以下
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 005未満	0. 05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0. 000001未満	0. 00001以下
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 0002未満	0. 04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 000001未満	0. 00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 0002未満	0. 02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 005未満	0. 02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 0002未満	0. 01以下	45	フェノール類	mg/L	0. 0005未満	0. 005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 0002未満	0. 01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0. 0002未満	0. 01以下	47	pH値	－	7. 8	5. 8 ～ 8. 6
21	塩素酸	mg/L	0. 06未満	0. 6以下	48	味	－	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 002未満	0. 02以下	49	臭気	－	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0. 0002未満	0. 06以下	50	色度	度	0. 5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 003未満	0. 03以下	51	濁度	度	0. 1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 0002未満	0. 1以下	52	カプトホスフィウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1. 8未満	－
26	臭素酸	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	53	カプトホスフィウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	－
27	総トリハロメタン	mg/L	0. 0002未満	0. 1以下					
検査期間		平成28年7月26日 ～ 平成28年8月9日							
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

					市町村番号		施設番号		
					74		2-1		
採水年月日		平成28年7月26日 10時15分			天候		前日 ー 当日 曇		
水道の名称		上水道 善郷塚配水系			水源の名称		善郷塚水源		
検体の種類		原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会		
採水者		井上 立川			気温 20.4℃		水温 11.1℃		
採水場所		船津字下善郷塚5539			配水系統名		善郷塚配水系		
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	1	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.0	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.91	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	2.3	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.18	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	40	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	94	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロエチレン及び トランス-1,2-ジクロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	－	7.7	5.8 ～ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	－	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	－	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスポリジウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	－
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスポリジウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	－
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月26日 ～ 平成28年8月9日							
検査方法		厚生労働省告示第261号による Na.52 特定酵素基質培地法 Na.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

					市町村番号		施設番号		
					74		2-2		
採水年月日		平成28年7月26日 10時30分			天候		前日 ー 当日 曇		
水道の名称		上水道 善郷塚配水系			水源の名称		総合公園水源		
検体の種類		原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会		
採水者		井上 立川			気温 19.8℃		水温 10.4℃		
採水場所		船津字六本末5558			配水系統名		善郷塚配水系		
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.08	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.2	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.38	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	0.9	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.24	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	29	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	78	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	8.0	5.8 ～ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	カプトストロリウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	カプトストロリウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月26日 ～ 平成28年8月9日							
検査方法		厚生労働省告示第261号による Na.52 特定酵素基質培地法 Na.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

					市町村番号		施設番号		
					74		3-1		
採水年月日		平成28年7月26日 10時45分			天候		前日 ー 当日 曇		
水道の名称		上水道 絵坪配水系			水源の名称		絵坪水源		
検体の種類		原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会		
採水者		井上 立川			気温 19.6℃		水温 10.9℃		
採水場所		船津字絵坪5876-1			配水系統名		絵坪配水系		
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.018	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.8	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.58	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	1.4	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.16	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	37	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	93	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロエチレン及び トランス-1,2-ジクロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	－	7.8	5.8 ～ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	－	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	－	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスポリジウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	－
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスポリジウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	－
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月26日 ～ 平成28年8月9日							
検査方法		厚生労働省告示第261号による Na.52 特定酵素基質培地法 Na.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

						市町村番号		施設番号	
						74		4-1	
採水年月日		平成28年7月26日 11時05分			天候		前日 ー 当日 雨		
水道の名称		上水道 東見返し配水系			水源の名称		東見返し水源		
検体の種類		原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会		
採水者		井上 立川			気温 18.8℃		水温 9.7℃		
採水場所		船津字東見返し6182-1			配水系統名		東見返し配水系		
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.006	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.5	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.12	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	0.4	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.32	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	24	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	77	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	8.3	5.8 ～ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	カプトホスフィウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	カプトホスフィウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月26日 ～ 平成28年8月9日							
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

					市町村番号		施設番号		
					74		5-1		
採水年月日		平成28年7月26日 11時20分			天候		前日 ー 当日 雨		
水道の名称		上水道 胎内配水系			水源の名称		胎内水源		
検体の種類		原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会		
採水者		井上 立川			気温 18.1℃		水温 9.3℃		
採水場所		船津字胎内6662-1			配水系統名		胎内配水系		
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.006	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.2	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.44	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	0.7	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.17	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	30	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	75	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	8.1	5.8 ～ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	カプトストロリウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	カプトストロリウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月26日 ～ 平成28年8月9日							
検査方法		厚生労働省告示第261号による Na.52 特定酵素基質培地法 Na.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

							市町村番号		施設番号	
							74		6-1	
採水年月日		平成28年7月26日 9時15分			天候		前日 ー 当日 曇			
水道の名称		上水道 松場配水系			水源の名称		松場水源			
検体の種類		原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上 立川			気温 21.4℃		水温 13.3℃			
採水場所		船津字松場1076-2			配水系統名		松場配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	
1	一般細菌	個/mL	1	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.2	200以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	7.2	200以下	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	71	300以下	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	130	500以下	
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下	
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	7.4	5.8 ～ 8.6	
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと	
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと	
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスポリジウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー	
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスポリジウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下						
検査期間		平成28年7月26日 ～ 平成28年8月23日								
検査方法		厚生労働省告示第261号による Na.52 特定酵素基質培地法 Na.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）								
備考										

水質検査結果

					市町村番号		施設番号		
					74		7-1		
採水年月日		平成28年7月19日 9時55分			天候		前日 ー 当日 晴		
水道の名称		上水道 東京良原配水系			水源の名称		東京良原第1水源		
検体の種類		原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会		
採水者		井上 立川			気温 25.1℃		水温 11.6℃		
採水場所		小立字東京良原5385			配水系統名		東京良原配水系		
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.6	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.21	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	1.4	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.44	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	32	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	110	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロエチレン及び トランス-1,2-ジクロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	7.9	5.8 ～ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	カプトストロリウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	カプトストロリウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月19日 ～ 平成28年8月2日							
検査方法		厚生労働省告示第261号による Na.52 特定酵素基質培地法 Na.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

					市町村番号		施設番号		
					74		8-1		
採水年月日		平成28年7月19日 10時10分			天候		前日 ー 当日 晴		
水道の名称		上水道 櫛平配水系			水源の名称		櫛平水源		
検体の種類		原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会		
採水者		井上 立川			気温 21.2℃		水温 12.2℃		
採水場所		小立字櫛平6816-3			配水系統名		くぬぎ平配水系		
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.006	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.4	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.66	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	1.2	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.15	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	37	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	100	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	－	7.9	5.8 ～ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	－	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	－	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	カプトホーリウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	－
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	カプトホーリウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	－
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月19日 ～ 平成28年8月2日							
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

						市町村番号		施設番号	
						74		9-1	
採水年月日		平成28年7月19日 9時20分			天候		前日 ー 当日 晴		
水道の名称		上水道 大久根配水系			水源の名称		大久根水源		
検体の種類		原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会		
採水者		井上 立川			気温 25.5℃		水温 13.3℃		
採水場所		小立字大久根3502			配水系統名		大久根配水系		
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.2	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.57	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	2.9	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.24	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	44	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	110	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	－	7.9	5.8 ～ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	－	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	－	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	カプトホスフィウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	－
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	カプトホスフィウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	－
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月19日 ～ 平成28年8月2日							
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

						市町村番号		施設番号	
						74		9-2	
採水年月日		平成28年7月19日 9時40分			天候		前日 ー 当日 晴		
水道の名称		上水道 大久根配水系			水源の名称		皮籠石水源		
検体の種類		原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会		
採水者		井上 立川			気温 23.2℃		水温 13.4℃		
採水場所		小立字皮籠石4196-2			配水系統名		大久根配水系		
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	14	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.43	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	6.4	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.35	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	60	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	160	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	8.1	5.8 ～ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	カプトホーリウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	カプトホーリウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月19日 ～ 平成28年8月2日							
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

						市町村番号		施設番号	
						74		9-3	
採水年月日		平成28年7月19日 9時40分			天候		前日 ー 当日 晴		
水道の名称		上水道 大久根配水系			水源の名称		新大堀水源		
検体の種類		原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会		
採水者		井上 立川			気温 23.2℃		水温 13.2℃		
採水場所		小立土地区画整理仮換地1街区2-1			配水系統名		大久根配水系		
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.3	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.002	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.66	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	1.8	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.17	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	40	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	120	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロエチレン及び トランス-1,2-ジクロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	7.8	5.8 ～ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスポリジウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスポリジウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月19日 ～ 平成28年8月2日							
検査方法		厚生労働省告示第261号による Na.52 特定酵素基質培地法 Na.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

					市町村番号		施設番号		
					74		10-1		
採水年月日		平成28年7月19日 10時20分			天候		前日 ー 当日 晴		
水道の名称		上水道 三階配水系			水源の名称		三階水源		
検体の種類		原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会		
採水者		井上 立川			気温 18.5℃		水温 11.6℃		
採水場所		小立字虎杖7187-45			配水系統名		三階配水系		
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	5	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.006	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.3	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.19	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	0.5	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.20	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	26	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	85	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	8.1	5.8 ～ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	カプトホスフィウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	－
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	カプトホスフィウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	－
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月19日 ～ 平成28年8月24日							
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

							市町村番号		施設番号				
							74		11-1				
採水年月日			平成28年7月25日 9時30分			天候		前日 晴 当日 晴					
水道の名称			上水道 小浅間配水系			水源の名称		小浅間水源					
検体の種類			原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会					
採水者			井上			気温 21.5℃		水温 11.2℃					
採水場所			勝山字小浅間3170-2			配水系統名		小浅間配水系					
No.	検査項目		単位	検査値		水道水 水質基準	No.	検査項目		単位	検査値		水道水 水質基準
1	一般細菌		個/mL	0		100以下	28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.003未満		0.03以下
2	大腸菌		－	陰性		検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.0002未満		0.03以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.0003未満		0.003以下	30	ブロモホルム		mg/L	0.0002未満		0.09以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満		0.0005以下	31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.008未満		0.08以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.005未満		1.0以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.005未満		0.2以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01以下	34	鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満		0.3以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.001未満		0.05以下	35	銅及びその化合物		mg/L	0.005未満		1.0以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満		0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	5.6		200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001未満		0.01以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.72		10以下	38	塩化物イオン		mg/L	1.4		200以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.16		0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		mg/L	33		300以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	0.01		1.0以下	40	蒸発残留物		mg/L	96		500以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.0002未満		0.002以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満		0.2以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.005未満		0.05以下	42	ジェオスミン		mg/L	0.000001未満		0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.0002未満		0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.000001未満		0.00001以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.0002未満		0.02以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満		0.02以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.0002未満		0.01以下	45	フェノール類		mg/L	0.0005未満		0.005以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.0002未満		0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）		mg/L	0.3未満		3以下
20	ベンゼン		mg/L	0.0002未満		0.01以下	47	pH値		－	7.9		5.8 ～ 8.6
21	塩素酸		mg/L	0.06未満		0.6以下	48	味		－	異常なし		異常でないこと
22	クロロ酢酸		mg/L	0.002未満		0.02以下	49	臭気		－	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム		mg/L	0.0002未満		0.06以下	50	色度		度	0.5未満		5以下
24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.003未満		0.03以下	51	濁度		度	0.1未満		2以下
25	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.0002未満		0.1以下	52	カプトストロリウム指標菌 大腸菌（定量）		MPN/100mL	1.8未満		－
26	臭素酸		mg/L	0.001未満		0.01以下	53	カプトストロリウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）		個/100mL	0		－
27	総トリハロメタン		mg/L	0.0002未満		0.1以下							
検査期間			平成28年7月25日 ～ 平成28年8月8日										
検査方法			厚生労働省告示第261号による Na.52 特定酵素基質培地法 Na.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）										
備考													

水質検査結果

						市町村番号		施設番号	
						74		11-2	
採水年月日		平成28年7月25日 10時23分			天候		前日 晴 当日 晴		
水道の名称		上水道 小浅間配水系			水源の名称		大砂水源		
検体の種類		原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会		
採水者		井上			気温 23.9℃		水温 11.2℃		
採水場所		勝山字東下大砂3702-3			配水系統名		小浅間配水系		
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	56	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.006	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.015	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.4	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.011	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.53	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	2.0	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.22	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	37	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	89	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	－	7.9	5.8 ～ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	－	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	－	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	カプトホスフィウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	－
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	カプトホスフィウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	－
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月25日 ～ 平成28年8月26日							
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

						市町村番号		施設番号	
						74		11-3	
採水年月日		平成28年7月25日 9時53分			天候		前日 晴 当日 晴		
水道の名称		上水道 小浅間配水系			水源の名称		東下大砂原水源		
検体の種類		原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会		
採水者		井上			気温 22.1℃		水温 10.8℃		
採水場所		勝山字東下大砂3702-1			配水系統名		小浅間配水系		
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.1	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.41	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	2.1	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.23	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	33	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	86	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	－	7.9	5.8 ～ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	－	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	－	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	カプトホスフィウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	－
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	カプトホスフィウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	－
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月25日 ～ 平成28年8月8日							
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

					市町村番号		施設番号		
					74		12-1		
採水年月日		平成28年7月25日 9時10分			天候		前日 晴 当日 曇		
水道の名称		上水道 西蛇石配水系			水源の名称		西蛇石水源		
検体の種類		原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会		
採水者		井上			気温 24. 2℃		水温 12. 5℃		
採水場所		勝山字西蛇石2303			配水系統名		西蛇石配水系		
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	22	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 003未満	0. 03以下
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 0002未満	0. 03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 0003未満	0. 003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0. 0002未満	0. 09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 00005未満	0. 0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 008未満	0. 08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0. 005未満	1. 0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 006	0. 2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 03未満	0. 3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 001未満	0. 05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0. 005未満	1. 0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 004未満	0. 04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9. 1	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 006	0. 05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 67	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	2. 7	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 27	0. 8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	41	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 03	1. 0以下	40	蒸発残留物	mg/L	110	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0. 0002未満	0. 002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 02未満	0. 2以下
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 005未満	0. 05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0. 000001未満	0. 00001以下
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 0002未満	0. 04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 000001未満	0. 00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 0002未満	0. 02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 005未満	0. 02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 0002未満	0. 01以下	45	フェノール類	mg/L	0. 0005未満	0. 005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 0002未満	0. 01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 3	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0. 0002未満	0. 01以下	47	pH値	－	8. 0	5. 8 ～ 8. 6
21	塩素酸	mg/L	0. 06未満	0. 6以下	48	味	－	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 002未満	0. 02以下	49	臭気	－	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0. 0002未満	0. 06以下	50	色度	度	1. 2	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 003未満	0. 03以下	51	濁度	度	0. 1	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 0002未満	0. 1以下	52	カプトストロリウム指標菌 大腸菌(定量)	MPN/100mL	1. 8未満	－
26	臭素酸	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	53	カプトストロリウム指標菌 嫌気性芽胞菌(定量)	個/100mL	0	－
27	総トリハロメタン	mg/L	0. 0002未満	0. 1以下					
検査期間		平成28年7月25日 ～ 平成28年8月23日							
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									