

水質検査結果

市町村番号	施設番号
74	13-1

採水年月日		平成28年7月21日 10時05分		天候		前日 ー 当日 曇			
水道の名称		簡易水道 中沢配水系		水源の名称		後藤水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 21.7℃		水温 13.9℃			
採水場所		大石字後藤197		配水系名		中沢配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	1	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.006	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.9	200以下
10	亜硝酸態窒素及び塩化アンモニウム	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.5	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	4.4	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	65	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	140	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	7.3	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.9	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.2	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスピリウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスピリウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月21日		～ 平成28年8月26日					
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

					市町村番号		施設番号		
					74		13-2		
採水年月日		平成28年7月21日 9時37分			天候		前日 ー 当日 曇		
水道の名称		簡易水道 中沢配水系			水源の名称		西沢水源		
検体の種類		原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会		
採水者		井上			気温 18.6℃		水温 10.9℃		
採水場所		大石字入山2878			配水系統名		中沢配水系		
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.3	200以下
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.38	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	0.8	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	29	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	63	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	7.5	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスピリウム指標菌 大腸菌(定量)	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスピリウム指標菌 嫌気性芽胞菌(定量)	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月21日			～ 平成28年8月4日				
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法 (MF法)							
備考									

水質検査結果

市町村番号	施設番号
74	14-1

採水年月日		平成28年7月21日 9時11分		天候		前日 ー 当日 曇			
水道の名称		簡易水道 若彦配水系		水源の名称		若彦水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 20.1℃		水温 14.6℃			
採水場所		大石字大法螺山2774-1		配水系統名		若彦配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	1	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.1	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.38	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	0.9	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	30	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	52	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	8.4	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスピリウム指標菌 大腸菌(定量)	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスピリウム指標菌 嫌気性芽胞菌(定量)	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月21日		～		平成28年8月4日			
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法 (MF法)							
備考									

水質検査結果

市町村番号	施設番号
74	15-1

採水年月日		平成28年7月21日 11時18分		天候		前日 ー 当日 曇			
水道の名称		簡易水道 御坂配水系		水源の名称		御坂第1水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 24.5℃		水温 15.9℃			
採水場所		河口字御坂山2476-3		配水系名		御坂配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	1	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.023	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.008	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.4	200以下
10	亜硝酸態窒素及び塩化アンモニウム	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.025	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	1.4	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	180	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	280	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジオキサミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	7.4	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスピリウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスピリウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月21日		～		平成28年8月24日			
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

市町村番号	施設番号
74	15-2

採水年月日		平成28年7月21日 11時25分		天候		前日 ー 当日 曇			
水道の名称		簡易水道 御坂配水系		水源の名称		御坂第2水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 24.5℃		水温 13.0℃			
採水場所		河口字御坂山2484		配水系統名		御坂配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	3	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.8	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.40	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	1.8	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	61	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	100	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	7.6	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスピリウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスピリウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月21日		～		平成28年8月4日			
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

						市町村番号		施設番号	
						74		15-3	
採水年月日		平成28年7月21日 10時54分		天候		前日 ー		当日 曇	
水道の名称		簡易水道 御坂配水系		水源の名称		御坂第3水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 25.3℃		水温 11.7℃			
採水場所		河口字御坂山2492-1		配水系名		御坂配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	3	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.1	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.39	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	2.5	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	49	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	83	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	7.2	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスピリウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスピリウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月21日		～		平成28年8月4日			
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

市町村番号	施設番号
74	15-4

採水年月日		平成28年7月21日 11時52分		天候		前日	—	当日	晴
水道の名称		簡易水道 御坂配水系		水源の名称		御坂第4水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 28.5℃		水温 13.9℃			
採水場所		河口2484		配水系名		御坂配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	3	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	—	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.027	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.15	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.7	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.56	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	7.0	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	61	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	140	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	—	7.2	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	—	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	—	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスポリジウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	—
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスポリジウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	—
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月21日		～		平成28年8月4日			
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

市町村番号	施設番号
74	16-1

採水年月日		平成28年7月21日 10時31分		天候		前日 ー 当日 曇			
水道の名称		簡易水道 入山配水系		水源の名称		入山水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 22.3℃		水温 12.5℃			
採水場所		河口字鳶巣山2724		配水系名		入山配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.2	200以下
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.54	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	1.1	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	40	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	100	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	7.3	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	リプトス・リジウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	リプトス・リジウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月21日		～ 平成28年8月4日					
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

市町村番号	施設番号
74	17-1

採水年月日		平成28年7月27日 9時10分		天候		前日 ー 当日 晴			
水道の名称		簡易水道 大沢配水系		水源の名称		大沢水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 20.6℃		水温 14.4℃			
採水場所		長浜字山の神1062		配水系統名		大沢配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	3	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.026	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.1	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	1.9	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	44	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	70	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	7.1	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	リプトス・リジウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	リプトス・リジウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月27日		～ 平成28年8月10日					
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

市町村番号	施設番号
74	18-1

採水年月日		平成28年7月27日 9時30分		天候		前日 ー 当日 晴			
水道の名称		簡易水道 三沢配水系		水源の名称		三沢水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 19.8℃		水温 12.1℃			
採水場所		西湖字三沢山574		配水系統名		三沢配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	11	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.0	200以下
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.39	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	1.1	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	33	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	55	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	7.5	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスポリジウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスポリジウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月27日		～ 平成28年8月10日					
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

					市町村番号		施設番号		
					74		19-1		
採水年月日		平成28年7月27日 10時20分		天候		前日 ー 当日 曇			
水道の名称		簡易水道 本沢配水系		水源の名称		本沢水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 18.6℃		水温 11.2℃			
採水場所		西湖字波倉1733		配水系統名		本沢配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	プロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.021	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.012	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.3	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.42	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	1.0	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05未満	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	19	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	35	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	7.2	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスポリジウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスポリジウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月27日		～ 平成28年8月10日					
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

市町村番号	施設番号
74	20-1

採水年月日		平成28年7月27日 9時55分		天候		前日 ー 当日 晴			
水道の名称		簡易水道 根場配水系		水源の名称		新本沢第1水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 18.2℃		水温 11.4℃			
採水場所		西湖字根場2620		配水系名		根場配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.7	200以下
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.45	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	1.0	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05未満	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	24	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	39	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	7.2	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	リプトス・リジウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	リプトス・リジウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月27日		～ 平成28年8月10日					
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

市町村番号	施設番号
74	20-2

採水年月日		平成28年7月27日 10時00分		天候		前日 ー 当日 晴			
水道の名称		簡易水道 根場配水系		水源の名称		新本沢第2水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 17.1℃		水温 11.7℃			
採水場所		西湖字根場2620		配水系名		根場配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.7	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.44	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	1.0	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05未満	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	24	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	33	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	7.3	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスピリウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスピリウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月27日		～ 平成28年8月10日					
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

市町村番号	施設番号
74	21-1

採水年月日		平成28年7月27日 10時55分		天候		前日 ー 当日 曇			
水道の名称		簡易水道 西湖配水系		水源の名称		大輪第1水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 21.6℃		水温 11.2℃			
採水場所		西湖字大輪山2178		配水系名		西湖配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	プロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.031	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.8	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.98	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	0.7	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	40	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	59	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	7.3	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	リプトス・リジウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	リプトス・リジウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月27日		～		平成28年8月10日			
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

						市町村番号		施設番号	
						74		21-2	
採水年月日		平成28年7月27日 11時00分		天候		前日 ー		当日 曇	
水道の名称		簡易水道 西湖配水系		水源の名称		大輪第2水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 21.9℃		水温 11.1℃			
採水場所		西湖字大輪山2178		配水系名		西湖配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	3	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.010	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.032	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.7	200以下
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.97	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	0.7	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	39	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	55	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	7.5	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスピリウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスピリウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月27日		～		平成28年8月10日			
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

市町村番号	施設番号
74	22-1

採水年月日		平成28年7月27日 8時45分		天候		前日 ー 当日 晴			
水道の名称		簡易水道 大嵐配水系		水源の名称		富士見水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 21.0℃		水温 12.9℃			
採水場所		大嵐字躑躅702		配水系名		大嵐配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	3	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	プロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.013	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.2	200以下
10	亜硝酸態窒素及び塩化アンモニウム	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.95	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	4.0	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.28	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	45	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	99	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	ー	8.0	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	ー	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスピリウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	ー
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスピリウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	ー
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月27日		～ 平成28年8月10日					
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

市町村番号	施設番号
74	23-1

採水年月日		平成28年7月28日 9時00分		天候		前日 晴 当日 曇			
水道の名称		簡易水道 精進居村配水系		水源の名称		精進居村水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 20.6℃		水温 13.0℃			
採水場所		精進字居村801		配水系名		精進居村配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	-	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.7	200以下
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.53	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	2.2	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05未満	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	31	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	44	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	-	7.9	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	-	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	-	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスピリウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	-
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスピリウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	-
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月28日		～ 平成28年8月12日					
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォーム改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

市町村番号	施設番号
74	24-1

採水年月日		平成28年7月28日 9時30分		天候		前日 晴	当日 曇		
水道の名称		簡易水道 青木ヶ原配水系		水源の名称		精進青木ヶ原水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 20.3℃		水温 11.9℃			
採水場所		精進字青木ヶ原514		配水系名		青木ヶ原配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	-	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.008	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.008	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.4	200以下
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	5.6	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	34	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	56	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	-	7.5	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	-	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	-	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスピリウム指標菌 大腸菌(定量)	MPN/100mL	1.8未満	-
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスピリウム指標菌 嫌気性芽胞菌(定量)	個/100mL	0	-
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月28日		～		平成28年8月12日			
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォーム改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

					市町村番号		施設番号		
					74		25-1		
採水年月日		平成28年7月28日 9時50分			天候		前日 晴 当日 曇		
水道の名称		簡易水道 本栖配水系			水源の名称		本栖水源		
検体の種類		原水			採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会		
採水者		井上			気温 21.0℃		水温 9.7℃		
採水場所		本栖字山道433			配水系名		本栖配水系		
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	-	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.020	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.006	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.6	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.68	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	7.0	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	43	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	92	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	-	7.8	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	-	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	-	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1	2以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスピリウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	-
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスピリウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	-
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月28日			～ 平成28年8月12日				
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォーム改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

						市町村番号		施設番号	
						74		26-1	
採水年月日		平成28年7月28日 10時55分		天候		前日 晴		当日 曇	
水道の名称		簡易水道 富士ヶ嶺第2配水系		水源の名称		第2水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 21.6℃		水温 12.0℃			
採水場所		富士ヶ嶺15-2		配水系名		富士ヶ嶺第2配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	-	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.012	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.4	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.42	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	0.9	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	26	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	67	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	-	8.1	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	-	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	-	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	リプトス・リジウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	-
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	リプトス・リジウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	-
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月28日		～		平成28年8月12日			
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォーム改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

市町村番号	施設番号
74	26-2

採水年月日		平成28年7月28日 10時40分		天候		前日 晴	当日 曇		
水道の名称		簡易水道 富士ヶ嶺第2配水系		水源の名称		第4水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 21.6℃		水温 11.2℃			
採水場所		富士ヶ嶺13		配水系名		富士ヶ嶺第2配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	-	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.007	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.7	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.33	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	0.9	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	30	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	61	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	-	8.2	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	-	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	-	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	リプトス・リジウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	-
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	リプトス・リジウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	-
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月28日		～ 平成28年8月12日					
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォーム改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

市町村番号	施設番号
74	27-1

採水年月日		平成28年7月28日 10時20分		天候		前日 晴	当日 曇		
水道の名称		簡易水道 富士ヶ嶺第3配水系		水源の名称		第3水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 20.5℃		水温 11.1℃			
採水場所		富士ヶ嶺3-3		配水系名		富士ヶ嶺第3配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	-	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.022	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.5	200以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.12	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	0.6	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	25	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	47	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	-	8.4	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	-	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	-	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスポリジウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	-
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスポリジウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	-
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月28日		～ 平成28年8月12日					
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォーム改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

市町村番号	施設番号
74	28-1

採水年月日		平成28年7月20日 9時20分		天候		前日 晴	当日 晴		
水道の名称		簡易水道 浅川配水系		水源の名称		御堂第1水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 23.8℃		水温 14.2℃			
採水場所		浅川字坂本368		配水系名		浅川配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	-	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.8	200以下
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	1.7	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	64	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	120	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	-	7.7	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	-	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	-	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスポリジウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	-
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスポリジウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	-
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月20日		～		平成28年8月3日			
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

市町村番号	施設番号
74	28-2

採水年月日		平成28年7月20日 9時40分		天候		前日 晴	当日 晴		
水道の名称		簡易水道 浅川配水系		水源の名称		御堂第2水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 23.8℃		水温 13.8℃			
採水場所		浅川字坂本368		配水系名		浅川配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	-	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.016	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.06	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.7	200以下
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.77	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	1.5	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	60	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	110	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	-	7.8	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	-	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	-	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスピリウム指標菌 大腸菌（定量）	MPN/100mL	1.8未満	-
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスピリウム指標菌 嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	-
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月20日		～		平成28年8月3日			
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法（MF法）							
備考									

水質検査結果

市町村番号	施設番号
74	28-3

採水年月日		平成28年7月20日 9時00分		天候		前日 晴	当日 晴		
水道の名称		簡易水道 浅川配水系		水源の名称		尾粗場水源			
検体の種類		原水		採水者の所属		一般社団法人 山梨県食品衛生協会			
採水者		井上		気温 22.4℃		水温 12.4℃			
採水場所		浅川903		配水系統名		浅川配水系			
No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準	No.	検査項目	単位	検査値	水道水 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
2	大腸菌	-	陰性	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.03以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	30	ブロモホルム	mg/L	0.0002未満	0.09以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.006	1.0以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.2以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.5	200以下
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	0.001未満	0.01以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.05以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.51	10以下	38	塩化物イオン	mg/L	1.2	200以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.8以下	39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	60	300以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	1.0以下	40	蒸発残留物	mg/L	110	500以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.04以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3未満	3以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.01以下	47	pH値	-	7.7	5.8 ~ 8.6
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	48	味	-	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	49	臭気	-	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.0002未満	0.06以下	50	色度	度	0.5未満	5以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	51	濁度	度	0.1未満	2以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下	52	クリプトスピリウム指標菌 大腸菌(定量)	MPN/100mL	1.8未満	-
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	53	クリプトスピリウム指標菌 嫌気性芽胞菌(定量)	個/100mL	0	-
27	総トリハロメタン	mg/L	0.0002未満	0.1以下					
検査期間		平成28年7月20日		～ 平成28年8月3日					
検査方法		厚生労働省告示第261号による No.52 特定酵素基質培地法 No.53 ハンドフォード改良寒天培地法 (MF法)							
備考									