令和5年度

富士河口湖町上水道　丸山配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月19日	5月17日	6月21日	7月19日	8月16日	9月20日	10月18日	11月15日	12月20日	1月17日	2月14日		最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.49	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－	－	0.25	－	－	0.26	－	－	0.23	－	－		0.26	0.23	0.25	0.28	0.21
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.01	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	6.0	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.4		1.4	1.2	1.3	1.5	1.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－	－	32	－	－	－	－	－	－	－	－		32	32	32	34	35
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－	－	88	－	－	91	－	－	89	－	－		91	88	89	130	110
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	7.9	8.1	8.0	8.0	8.0		8.1	7.9	8.0	8.1	8.0
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	11.8	12.4	12.3	13.0	17.5	12.9	12.0	11.0	10.8	9.5	9.5		17.5	9.5	12.1	18.1	14.8
—	気温	℃	－	17.8	26.1	22.5	29.0	20.8	29.1	15.1	7.5	7.7	6.4	7.9		29.1	6.4	17.3	28.7	25.8
—	残留塩素	mg/l	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2	0.1	0.2	0.3	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	－	9.2	9.4	9.3	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.6	9.8		9.8	9.2	9.5	9.9	9.9
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町上水道　善郷塚配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　207号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月19日	5月17日	6月21日	7月19日	8月16日	9月20日	10月18日	11月15日	12月20日	1月17日	2月14日		最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－	－	0.38	－	－	0.36	－	－	0.34	－	－		0.38	0.34	0.36	0.50	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－	－	0.25	－	－	0.26	－	－	0.23	－	－		0.26	0.23	0.25	0.28	0.21
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	0.01	－	－	0.01	－	－	0.01	－	－		0.01	0.01	0.01	0.01	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	0.067	－	－	0.018	－	－	0.029	－	－		0.067	0.018	0.038	0.041	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005	－	－		0.005	0.005未満	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－	－	6.2	－	－	6.6	－	－	5.7	－	－		6.6	5.7	6.2	6.1	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.4		1.4	1.2	1.3	1.5	1.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－	－	32	－	－	32	－	－	31	－	－		32	31	32	34	36
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－	－	74	－	－	92	－	－	86	－	－		92	74	84	112	105
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0		8.1	8.0	8.0	8.1	8.0
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	11.3	11.1	12.5	13.4	16.0	13.9	14.0	11.5	10.5	8.6	7.9		16.0	7.9	11.9	18.1	15.6
—	気温	℃	－	17.3	25.5	22.0	28.1	20.9	28.2	14.0	7.3	5.2	6.1	6.2		28.2	5.2	16.4	28.0	25.3
—	残留塩素	mg/l	－	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.3	0.1	0.2	0.3	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	－	9.5	9.4	9.3	9.4	9.5	9.4	9.6	9.5	9.5	9.5	9.8		9.8	9.3	9.5	11	10
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町上水道　絵坪配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　207号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月19日	5月17日	6月21日	7月19日	8月16日	9月20日	10月18日	11月15日	12月20日	1月17日	2月14日		最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.50	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－	－	0.16	－	－	0.18	－	－	0.16	－	－		0.18	0.16	0.17	0.19	0.16
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.01	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.006	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	6.0	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.6	1.4	1.5	1.7	1.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－		36	36	36	36	39
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－	－	81	－	－	82	－	－	96	－	－		96	81	86	121	116
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		0.6	0.3未満	－	0.4	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9		8.0	7.9	7.9	7.9	7.9
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	11.1	10.5	11.3	11.0	11.0	11.1	10.5	10.4	10.8	9.9	9.6		11.3	9.6	10.7	11.8	12.4
—	気温	℃	－	17.7	22.7	18.5	28.0	20.0	23.7	12.0	6.0	10.7	2.1	5.0		28.0	2.1	15.1	26.3	24.1
—	残留塩素	mg/l	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1		0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	－	9.9	10	10	10	9.9	9.8	10	10	10	10	10		10	9.8	10	11	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町上水道　東見返し配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　207号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月19日	5月17日	6月21日	7月19日	8月16日	9月20日	10月18日	11月15日	12月20日	1月17日	2月14日		最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.15	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－	－	0.31	－	－	0.16	－	－	0.15	－	－		0.31	0.15	0.21	0.32	0.31
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.01未満	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	5.6	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.6		0.9	0.6	0.7	0.9	0.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	26	29
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－	－	73	－	－	－	－	－	－	－	－		73	73	73	67	89
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.4		8.4	8.0	8.3	8.4	8.5
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	12.0	12.5	14.0	16.1	16.1	16.9	13.9	12.0	10.3	8.1	7.9		16.9	7.9	12.7	18.0	18.2
—	気温	℃	－	19.8	25.0	21.8	27.2	20.1	28.0	13.1	7.1	11.1	5.0	5.1		28.0	5.0	16.7	26.2	24.0
—	残留塩素	mg/l	－	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3		0.4	0.2	0.3	0.4	0.3
—	電気伝導率	μS/cm	－	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	8.3	8.4	8.3	8.4	8.4	7.7		8.4	7.6	8.0	8.4	7.7
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町上水道　胎内配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　207号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月19日	5月17日	6月21日	7月19日	8月16日	9月20日	10月18日	11月15日	12月20日	1月17日	2月14日		最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－	－	0.47	－	－	0.46	－	－	0.42	－	－		0.47	0.42	0.45	0.48	0.48
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－	－	0.16	－	－	0.16	－	－	0.14	－	－		0.16	0.14	0.15	0.18	0.15
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0002未満
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－	－	0.0005	－	－	0.0004	－	－	0.0002未満	－	－		0.0005	0.0002未満	－	0.0004	0.0004
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0008	－	－	0.0006	－	－	0.0002未満	－	－		0.0008	0.0002未満	－	0.0007	0.0006
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－	－	0.0003	－	－	0.0002	－	－	0.0002未満	－	－		0.0003	0.0002未満	－	0.0003	0.0002
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.006	－	－		0.006	0.03未満	－	0.008	0.007
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－	－	4.5	－	－	4.6	－	－	4.1	－	－		4.6	4.1	4.4	4.5	4.5
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	0.8	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9		1.0	0.8	0.9	0.9	0.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－	－	31	－	－	30	－	－	31	－	－		31	30	31	31	31
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－	－	67	－	－	80	－	－	82	－	－		82	67	76	92	102
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	7.9	8.0	8.0		8.1	7.9	8.0	8.0	8.1
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	12.7	13.4	17.0	20.6	19.7	21.0	16.0	11.6	10.3	8.2	7.8		21.0	7.8	14.4	23.0	20.3
—	気温	℃	－	18.5	17.5	18.9	23.1	19.1	23.1	14.4	9.0	13.1	8.7	9.0		23.1	8.7	15.9	27.5	23.1
—	残留塩素	mg/l	－	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3		0.3	0.1	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	－	8.1	8.3	8.3	8.4	8.4	8.5	8.4	8.3	8.5	8.3	8.3		8.5	8.1	8.3	8.4	8.3
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町上水道　松場配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　207号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月19日	5月17日	6月21日	7月19日	8月16日	9月20日	10月18日	11月15日	12月20日	1月17日	2月14日		最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.85	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－	－	0.17	－	－	0.16	－	－	0.15	－	－		0.17	0.15	0.16	0.24	0.26
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.02	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0014
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0002	－	－	0.0003	－	－	0.0002未満	－	－		0.0003	0.0002未満	－	0.0003	0.0007
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0002	－	－	0.0003	－	－	0.0002未満	－	－		0.0003	0.0002未満	－	0.0003	0.0028
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0007
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	7.2	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	3.2	3.4	3.3	3.8	3.9	3.9	4.0	3.5	3.2	3.5	3.5		4.0	3.2	3.6	3.9	4.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	－	－	49	－	－	－	－	－	－	－	－		49	49	49	50	54
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－	－	99	－	－	111	－	－	106	－	－		111	99	105	122	116
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6		7.7	7.6	7.6	7.8	7.9
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	13.2	16.0	14.0	14.9	14.1	15.0	13.1	12.5	12.0	10.6	10.4		16.0	10.4	13.3	17.5	19.2
—	気温	℃	－	18.7	27.8	22.7	29.8	21.0	29.0	14.9	9.0	0.8	6.2	9.5		29.8	0.8	17.2	27.5	26.2
—	残留塩素	mg/l	－	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1		0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	－	13	13	15	14	14	14	15	14	14	14	14		15	13	14	15	15
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町上水道　東京良原配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　207号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月19日	5月17日	6月21日	7月19日	8月16日	9月20日	10月18日	11月15日	12月20日	1月17日	2月14日		最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	4	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.23	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－	－	0.43	－	－	0.42	－	－	0.38	－	－		0.43	0.38	0.41	0.43	0.42
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.03	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0004	－	－	0.0003	－	－	0.0003	－	－		0.0004	0.0003	0.0003	0.0005	0.0005
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0006	－	－	0.0003	－	－	0.0003	－	－		0.0006	0.0003	0.0004	0.0008	0.0008
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－	－	0.0002	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002	0.0002未満	－	0.0003	0.0003
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	8.9	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	1.6	1.7	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6		1.7	1.6	1.6	1.8	1.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－	－	33	－	－	－	－	－	－	－	－		33	33	33	32	32
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－	－	88	－	－	95	－	－	113	－	－		113	88	99	111	107
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	7.9	8.0	8.0		8.1	7.9	8.0	8.0	8.0
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	14.5	16.4	20.1	24.4	24.4	26.1	21.0	16.5	12.2	7.0	5.5		26.1	5.5	17.1	25.1	23.6
—	気温	℃	－	18.1	27.5	21.9	30.5	21.8	29.5	16.2	8.9	3.8	7.9	12.5		30.5	3.8	18.1	26.3	24.2
—	残留塩素	mg/l	－	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	－	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		11	11	11	11	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町上水道　椚平配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月19日	5月17日	6月21日	7月19日	8月16日	9月20日	10月18日	11月15日	12月20日	1月17日	2月14日		最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.31	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－	－	0.19	－	－	0.19	－	－	0.17	－	－		0.19	0.17	0.18	0.20	0.19
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.01未満	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－	－	0.0003	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0003	0.0002未満	－	0.0003	0.0002
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0003	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0003	0.0002未満	－	0.0002	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0009	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0009	0.0002未満	－	0.0006	0.0004
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－	－	0.0003	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0003	0.0002未満	－	0.0003	0.0002
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.007	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	5.2	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	0.8	1.1	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8		1.1	0.8	0.9	1.3	1.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－	－	28	－	－	－	－	－	－	－	－		28	28	28	30	32
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－	－	73	－	－	－	－	－	－	－	－		73	73	73	66	87
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	8.3	8.3	8.3	8.4	8.0	7.8	7.7	7.5	7.6		8.4	7.5	8.0	8.3	8.3
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	13.7	15.0	18.7	20.3	22.0	21.0	17.9	14.5	11.9	8.1	7.1		22.0	7.1	15.5	22.0	21.3
—	気温	℃	－	18.9	24.1	17.5	27.4	21.5	25.0	12.9	6.1	2.3	3.2	2.6		27.4	2.3	14.7	26.3	22.8
—	残留塩素	mg/l	－	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	－	7.9	9.0	8.1	8.3	8.4	8.3	8.2	8.4	8.4	8.0	8.0		9.0	7.9	8.3	9.5	8.7
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町上水道　大久根配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　207号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月19日	5月17日	6月21日	7月19日	8月16日	9月20日	10月18日	11月15日	12月20日	1月17日	2月14日		最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.44	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－	－	0.32	－	－	0.33	－	－	0.29	－	－		0.33	0.29	0.31	0.32	0.30
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.04	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0005	－	－	0.0004	－	－	0.0003	－	－		0.0005	0.0003	0.0004	0.0005	0.0004
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0008	－	－	0.0006	－	－	0.0003	－	－		0.0008	0.0003	0.0006	0.0009	0.0004
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－	－	0.0003	－	－	0.0002	－	－	0.0002未満	－	－		0.0003	0.0002未満	－	0.0002	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	11	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	4.8	4.9	4.6	4.7	5.0	5.1	5.1	5.0	4.0	4.5	4.5		5.1	4.0	4.7	5.3	5.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－	－	51	－	－	－	－	－	－	－	－		51	51	51	51	51
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－	－	113	－	－	114	－	－	128	－	－		128	113	118	124	128
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		0.3	0.3未満	－	0.3未満	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1		8.2	8.0	8.1	8.1	8.1
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	12.1	12.4	12.6	14.4	15.2	16.0	12.7	11.5	10.9	9.4	9.1		16.0	9.1	12.4	16.5	15.3
—	気温	℃	－	18.2	26.9	18.5	31.0	20.5	29.0	17.0	9.5	0.9	7.8	8.5		31.0	0.9	17.1	27.1	23.7
—	残留塩素	mg/l	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	－	15	16	15	16	16	16	16	16	15	16	15		16	15	16	16	16
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町上水道　三階配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　207号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月19日	5月17日	6月21日	7月19日	8月16日	9月20日	10月18日	11月15日	12月20日	1月17日	2月14日		最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－	－	0.21	－	－	0.20	－	－	0.19	－	－		0.21	0.19	0.20	0.22	0.22
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－	－	0.20	－	－	0.21	－	－	0.18	－	－		0.21	0.18	0.20	0.22	0.20
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	0.01未満	－	－	0.01	－	－	0.01未満	－	－		0.01	0.01未満	－	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－	－	0.005	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－		0.005	0.005未満	－	0.006	0.005
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－	－	5.3	－	－	5.4	－	－	4.7	－	－		5.4	4.7	5.1	5.4	5.4
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7		0.8	0.6	0.7	0.9	0.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－	－	27	－	－	27	－	－	26	－	－		27	26	27	27	27
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－	－	83	－	－	80	－	－	101	－	－		101	80	88	99	108
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.0	7.9	8.3	8.3	8.3	8.3	8.0	7.6	7.6	7.6	7.5		8.3	7.5	7.9	8.3	8.4
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	12.2	13.4	14.5	17.1	17.0	17.1	14.9	12.5	10.4	8.2	7.3		17.1	7.3	13.1	18.2	19.5
—	気温	℃	－	21.0	23.8	20.0	26.5	20.0	24.0	12.5	7.0	7.4	1.5	4.5		26.5	1.5	15.3	28.2	24.5
—	残留塩素	mg/l	－	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2		0.3	0.1	0.2	0.3	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	－	7.5	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7		7.8	7.5	7.8	7.8	7.8
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町上水道　小浅間配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　207号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月19日	5月17日	6月21日	7月19日	8月16日	9月20日	10月18日	11月15日	12月20日	1月17日	2月14日		最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.51	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－	－	0.20	－	－	0.22	－	－	0.18	－	－		0.22	0.18	0.20	0.22	0.19
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.01	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－	－	0.0003	－	－	0.0002	－	－	0.0002未満	－	－		0.0003	0.0002未満	－	0.0002	0.0002
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0003	－	－	0.0003	－	－	0.0002未満	－	－		0.0003	0.0002未満	－	0.0003	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0009	－	－	0.0008	－	－	0.0002未満	－	－		0.0009	0.0002未満	－	0.0008	0.0005
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－	－	0.0003	－	－	0.0003	－	－	0.0002未満	－	－		0.0003	0.0002未満	－	0.0003	0.0003
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.029	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	5.8	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	1.9	2.0	1.9	1.9	2.1	1.9	2.0	1.9	1.8	1.9	1.9		2.1	1.8	1.9	2.1	2.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	－	－	37	－	－	－	－	－	－	－	－		37	37	37	37	40
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－	－	88	－	－	94	－	－	115	－	－		115	88	99	118	107
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満		0.3	0.3未満	－	0.3未満	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.1	8.0	8.0	8.0	8.0
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	13.3	14.7	18.0	20.5	23.9	22.8	18.6	13.1	11.5	8.9	8.4		23.9	8.4	15.8	21.1	20.3
—	気温	℃	－	17.3	22.9	20.9	26.5	21.0	24.2	12.0	5.3	1.8	1.0	1.7		26.5	1.0	14.1	25.2	21.5
—	残留塩素	mg/l	－	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	－	10	10	10	11	10	10	11	11	11	10	10		11	10	10	11	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町上水道　西蛇石配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　207号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月19日	5月17日	6月21日	7月19日	8月16日	9月20日	10月18日	11月15日	12月20日	1月17日	2月14日		最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.54	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－	－	0.25	－	－	0.25	－	－	0.23	－	－		0.25	0.23	0.24	0.26	0.25
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.02	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.08	－	－	0.06未満	－	－		0.08	0.06未満	－	0.07	0.07
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－	－	0.0039	－	－	0.0032	－	－	0.0026	－	－		0.0039	0.0026	0.0032	0.0026	0.0040
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0004	－	－	0.0004	－	－	0.0003	－	－		0.0004	0.0003	0.0004	0.0003	0.0004
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－	－	0.0058	－	－	0.0048	－	－	0.0038	－	－		0.0058	0.0038	0.0048	0.0039	0.0056
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－	－	0.0015	－	－	0.0012	－	－	0.0009	－	－		0.0015	0.0009	0.0012	0.0010	0.0013
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002	－	－	0.0002未満	－	－		0.0002	0.0002未満	－	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	6.8	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.001	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.3	2.2	2.3	2.2	2.4	2.3		2.5	2.2	2.3	2.7	2.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	－	－	40	－	－	－	－	－	－	－	－		40	40	40	38	41
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－	－	90	－	－	100	－	－	130	－	－		130	90	107	120	108
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1		8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	13.7	15.5	19.0	22.0	24.0	24.0	20.2	15.1	13.3	9.0	7.3		24.0	7.3	16.6	23.0	22.3
—	気温	℃	－	17.3	22.1	17.9	27.1	20.7	24.9	12.9	5.0	0.2	-0.1	1.5		27.1	-0.1	13.6	24.7	21.8
—	残留塩素	mg/l	－	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4		0.4	0.1	0.3	0.4	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	－	11	11	12	12	11	11	11	11	11	11	11		12	11	11	12	12
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。