令和8年度

富士河口湖町上水道　丸山配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8134　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.39	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	0.21	－	－	0.25	－						0.25	0.21	0.23	0.28	0.25
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.01	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	6.0	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3						1.4	1.3	1.4	1.4	1.5
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	32	－	－	－	－						32	32	32	33	33
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	84	－	－	113	－						113	84	99	111	102
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0						8.0	8.0	8.0	8.0	8.1
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満						0.1	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	14.5	12.1	13.2	13.5	18.0	12.0	11.9						18.0	11.9	13.6	14.8	17.5
—	気温	℃	－	10.9	24.5	26.9	31.2	25.0	19.0	24.0						31.2	10.9	23.1	30.8	29.5
—	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
—	電気伝導率	mS/m	－	9.6	9.7	9.7	9.6	9.6	9.6	9.6						9.7	9.6	9.6	9.7	9.6
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和8年度

富士河口湖町上水道　善郷塚配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8134　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.40	0.42
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	0.26	－	－	0.24	－						0.26	0.24	0.25	0.28	0.25
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.01	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.059	0.068
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	0.009
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	0.005未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	6.2	6.3
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	0.001未満
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3						1.4	1.3	1.4	1.6	1.5
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	32	－	－	－	－						32	32	32	34	33
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	79	－	－	94	－						94	79	87	105	113
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0						8.1	8.0	8.0	8.1	8.1
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満						0.1	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	10.5	12.0	14.2	15.0	12.7	12.5	12.0						15.0	10.5	12.7	18.0	16.5
—	気温	℃	－	13.9	24.0	26.3	30.2	24.5	18.5	21.9						30.2	13.9	22.8	30.1	28.9
—	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
—	電気伝導率	mS/m	－	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6						9.6	9.6	9.6	9.7	9.7
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町上水道　絵坪配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8134　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.47	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	0.14	－	－	0.15	－						0.15	0.14	0.15	0.19	0.16
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.01	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.028	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	5.6	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6						1.7	1.6	1.6	1.7	1.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	36	－	－	－	－						36	36	36	37	36
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	84	－	－	104	－						104	84	94	107	114
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8						7.9	7.8	7.9	7.9	8.0
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	10.2	10.5	11.4	11.6	10.9	11.5	10.5						11.6	10.2	10.9	12.4	12.1
—	気温	℃	－	13.0	20.1	23.9	28.6	20.1	18.0	20.5						28.6	13.0	20.6	31.3	25.1
—	残留塩素	mg/L	－	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.2	0.1	0.2	0.2	0.4
—	電気伝導率	mS/m	－	10	10	10	10	10	10	10						10	10	10	10	10
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和8年度

富士河口湖町上水道　東見返し配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8134　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.17	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	0.13	－	－	0.25	－						0.25	0.13	0.19	0.33	0.30
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.01	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.009
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	5.6	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8						0.9	0.7	0.8	0.9	0.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	26	－
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	61	－	－	－	－						61	61	61	65	77
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.4	8.1	8.1	8.3	8.2	8.2	8.3						8.4	8.1	8.2	8.4	8.4
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	10.5	14.0	15.5	16.6	17.5	14.5	14.2						17.5	10.5	14.7	17.8	18.3
—	気温	℃	－	13.0	23.0	25.3	29.3	21.9	18.5	23.0						29.3	13.0	22.0	30.1	28.6
—	残留塩素	mg/L	－	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2						0.3	0.1	0.2	0.4	0.4
—	電気伝導率	mS/m	－	7.8	8.4	8.4	8.0	8.2	8.0	8.2						8.4	7.8	8.1	8.3	7.9
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和8年度

富士河口湖町上水道　胎内配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131　FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.46	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	0.15	－	－	0.15	－						0.15	0.15	0.15	0.17	0.15
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.01未満	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0004	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0003	－						0.0003	0.0002未満	－	0.0004	0.0004
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0003	－						0.0003	0.0002未満	－	0.0004	0.0007
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.014	－						0.014	0.008未満	－	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	4.4	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9						1.0	0.9	0.9	1.0	1.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	31	－	－	－	－						31	31	31	31	33
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	61	－	－	－	－						61	61	61	68	91
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3						0.3	0.3未満	－	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0						8.0	7.9	8.0	8.0	8.1
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	10.2	15.6	15.7	19.6	20.0	19.0	17.0						20.0	10.2	16.7	22.5	22.2
—	気温	℃	－	14.5	17.5	23.3	26.2	22.1	19.5	19.0						26.2	14.5	20.3	29.3	26.1
—	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2						0.2	0.1	0.2	0.2	0.3
—	電気伝導率	mS/m	－	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.4						8.5	8.4	8.4	8.5	8.5
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和8年度

富士河口湖町上水道　松場配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8134　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.82	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	0.15	－	－	0.18	－						0.18	0.15	0.17	0.20	0.16
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0003	－	－	0.0002未満	－						0.0003	0.0002未満	－	0.0004	0.0003
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0003	－	－	0.0002未満	－						0.0003	0.0002未満	－	0.0006	0.0003
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.016
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.006	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	7.8	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.2	3.9	3.9	3.7	4.0	3.7	3.8						4.2	3.7	3.9	4.4	3.8
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	51	－	－	－	－						51	51	51	54	49
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	94	－	－	130	－						130	94	112	126	115
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6						7.7	7.6	7.6	7.7	7.8
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	11.9	12.9	14.8	20.7	13.5	14.0	13.0						20.7	11.9	14.4	20.5	15.9
—	気温	℃	－	14.0	24.0	26.0	29.7	26.2	18.5	23.0						29.7	14.0	23.1	28.5	30.0
—	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1						0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
—	電気伝導率	mS/m	－	15	14	14	14	15	14	15						15	14	14	15	15
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町上水道　東京良原配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8134　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	23	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.22	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	0.41	－	－	0.41	－						0.41	0.41	0.41	0.43	0.41
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0003	－	－	0.0003	－						0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0004
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0003	－	－	0.0003	－						0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0007
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	8.9	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7						1.8	1.7	1.7	1.8	1.8
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	32	－	－	－	－						32	32	32	34	34
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	91	－	－	94	－						94	91	93	105	102
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0						8.1	8.0	8.0	8.0	8.1
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	12.4	16.0	18.5	20.5	21.6	21.0	18.0						21.6	12.4	18.3	21.9	28.5
—	気温	℃	－	15.0	25.9	23.9	28.7	26.0	18.0	24.0						28.7	15.0	23.1	29.1	27.9
—	残留塩素	mg/L	－	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3						0.4	0.2	0.3	0.4	0.2
—	電気伝導率	mS/m	－	11	11	11	11	11	11	11						11	11	11	11	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町上水道　椚平配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131　FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.40	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	0.18	－	－	0.18	－						0.18	0.18	0.18	0.20	0.17
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.01	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0007	0.0004
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.006	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	5.2	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.2	1.1	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9						1.2	0.8	1.0	1.6	1.3
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	27	－	－	－	－						27	27	27	32	31
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	69	－	－	－	－						69	69	69	99	93
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3						0.3	0.3未満	－	0.3未満	0.3
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2						8.3	8.1	8.2	8.2	8.3
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	12.0	15.0	17.3	18.7	18.0	17.4	16.5						18.7	12.0	16.4	21.0	22.4
—	気温	℃	－	12.5	20.8	23.3	27.4	25.0	19.0	23.0						27.4	12.5	21.6	27.0	25.1
—	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.2	0.2	0.2	1.0	0.2
—	電気伝導率	mS/m	－	8.8	8.9	7.9	8.2	8.3	8.3	8.2						8.9	7.9	8.4	9.3	9.1
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和8年度

富士河口湖町上水道　大久根配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8134　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.41	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	0.32	－	－	0.31	－						0.32	0.31	0.32	0.34	0.31
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0003	－	－	0.0003	－						0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	0.0004
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0006	－	－	0.0006	－						0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0003	－	－	0.0003	－						0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.013	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	11	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.0	5.1	4.9	4.6	4.9	5.0	4.6						5.1	4.6	4.9	5.0	5.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	52	－	－	－	－						52	52	52	52	51
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	113	－	－	118	－						118	113	116	136	133
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3						0.3	0.3未満	－	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1						8.1	8.1	8.1	8.1	8.2
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満						0.5	0.5未満	－	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	11.5	12.7	13.6	14.8	14.5	14.5	12.0						14.8	11.5	13.4	18.5	15.0
—	気温	℃	－	14.0	25.0	22.3	27.7	26.5	18.5	23.0						27.7	14.0	22.4	28.0	28.5
—	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	mS/m	－	16	16	16	15	16	16	16						16	15	16	16	16
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和8年度

富士河口湖町上水道　三階配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8134　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.21	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	0.20	－	－	0.19	－						0.20	0.19	0.20	0.23	0.19
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.01	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.012	－						0.012	0.008未満	－	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	5.2	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8						0.9	0.8	0.8	0.9	0.8
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	26	－
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	75	－	－	76	－						76	75	76	83	89
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3						8.3	8.1	8.3	8.3	8.4
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	11.4	13.5	16.0	17.6	16.6	17.0	14.9						17.6	11.4	15.3	18.5	21.6
—	気温	℃	－	12.0	20.0	25.3	29.3	23.0	18.0	21.5						29.3	12.0	21.3	28.1	28.0
—	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
—	電気伝導率	mS/m	－	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9						8.0	7.9	7.9	7.9	7.9
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町上水道　小浅間配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8134　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	0.47	－	－	0.45	－						0.47	0.45	0.46	0.49	0.49
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	0.20	－	－	0.21	－						0.21	0.20	0.21	0.22	0.19
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	0.01	－	－	0.01	－						0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0002	－	－	0.0002未満	－						0.0002	0.003未満	－	0.0002未満	0.0002未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0002	－	－	0.0002未満	－						0.0002	0.0002未満	－	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	0.017	－	－	0.016	－						0.017	0.016	0.017	0.016	0.022
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005	－						0.005	0.005未満	－	0.007	0.011
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	0.03未満	－	－	0.03	－						0.03	0.03未満	－	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	5.8	－	－	5.9	－						5.9	5.8	5.9	6.1	5.9
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7						1.9	1.7	1.8	2.0	1.9
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	38	－	－	40	－						40	38	39	38	38
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	89	－	－	90	－						90	89	90	100	100
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	0.003	－	－	0.002未満	－						0.003	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3						0.3	0.3未満	－	0.4	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0						8.0	8.0	8.0	8.0	8.1
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	12.4	15.8	17.2	18.7	22.6	18.5	16.5						22.6	12.4	17.4	23.9	24.4
—	気温	℃	－	11.9	21.0	21.7	26.7	24.0	20.0	20.1						26.7	11.9	20.8	26.0	24.9
—	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	mS/m	－	11	11	11	11	11	11	10						11	10	11	11	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和8年度

富士河口湖町上水道　西蛇石配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8134　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.49	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	0.21	－	－	0.22	－						0.22	0.21	0.22	0.25	0.23
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0002未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.08	－						0.08	0.06未満	－	0.06	0.07
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.0018	－	－	0.0018	－						0.0018	0.0018	0.0018	0.0020	0.0021
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0004	－	－	0.0003	－						0.0004	0.0003	0.0004	0.0003	0.0003
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.0031	－	－	0.0029	－						0.0031	0.0029	0.0030	0.0032	0.0033
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.0009	－	－	0.0008	－						0.0009	0.0008	0.0009	0.0009	0.0009
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.005未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	6.6	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.001未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.2	2.2	2.1	2.2	2.3	2.2	2.2						2.3	2.1	2.2	2.2	2.4
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	38	－	－	－	－						38	38	38	39	40
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	92	－	－	95	－						95	92	94	106	105
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.02未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	－	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.002未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3						0.3	0.3未満	－	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1						8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	12.9	17.5	19.8	22.5	24.5	22.1	20.5						24.5	12.9	20.0	25.2	26.0
—	気温	℃	－	13.5	20.0	18.9	25.4	23.5	19.3	20.0						25.4	13.5	20.1	25.1	25.1
—	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1						0.2	0.1	0.1	0.4	0.4
—	電気伝導率	mS/m	－	11	11	11	11	11	11	11						11	11	11	11	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。