

施 設 名	大石簡易水道			受付方法	採取		
				検水の種類	原水		
採水場所	後藤水源			水 温	12.6℃	気 温	24.2℃
採水年月日	平成30年6月25日 9時59分			天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人			検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司			検査期日	平成30年6月25日～平成30年7月17日		
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	3	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.08	mg/l	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.6	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.004	mg/l	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.4	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	2.8	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.06	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	53	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	蒸発残留物	97	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジオオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.2		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度	2度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	12	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

施 設 名	大石簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	後藤水源	水 温	12.6℃	気 温	24.2℃
採水年月日	平成30年6月25日 9時59分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	小野司	検査期日	平成30年6月25日～平成30年7月17日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1806667-2-1

平成30年7月19日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成30年6月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道		受付方法	採取		
			検水の種類	原水		
採水場所	西沢水源		水温	10.0℃	気温	21.5℃
採水年月日	平成30年6月25日 9時32分		天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月25日～平成30年7月17日		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	プロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.4 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	0.7 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	蒸発残留物	45 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	7.1 mS/m		
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

[illegible]

水質検査結果書

受付番号 YR-1806667-3-1

平成 30 年 7 月 19 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成30年6月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名			大石簡易水道		受付方法		採取				
					検水の種類		原水				
採水場所			若彦水源		水 温		11.0℃		気 温	24.0℃	
採水年月日			平成30年6月25日 9時03分		天 候		前日 晴		当日 晴		
採取者			株式会社 環境計量センター 小田切陸人		検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者			小野司		検査期日		平成30年6月25日～平成30年7月17日				
項 目		結 果		基 準 値		項 目		結 果		基 準 値	
一般細菌		0 個/ml		100個/ml以下		トリクロロ酢酸		0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	
大腸菌		不検出		検出されないこと		プロモジクロロメタン		0.0002 mg/l未満		0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/l未満		0.003mg/l以下		ブロモホルム		0.0002 mg/l未満		0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物		0.00005 mg/l未満		0.0005mg/l以下		ホルムアルデヒド		0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		亜鉛及びその化合物		0.005 mg/l未満		1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		アルミニウム及びその化合物		0.005 mg/l未満		0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		鉄及びその化合物		0.05 mg/l		0.3mg/l以下	
六価クロム化合物		0.001 mg/l未満		0.05mg/l以下		銅及びその化合物		0.005 mg/l未満		1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素		0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下		ナトリウム及びその化合物		3.3 mg/l		200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		マンガン及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.33 mg/l		10mg/l以下		塩化物イオン		0.6 mg/l		200mg/l以下	
フッ素及びその化合物		0.07 mg/l		0.8mg/l以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)		30 mg/l		300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物		0.01 mg/l未満		1.0mg/l以下		蒸発残留物		49 mg/l		500mg/l以下	
四塩化炭素		0.0002 mg/l未満		0.002mg/l以下		陰イオン界面活性剤		0.02 mg/l未満		0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン		0.005 mg/l未満		0.05mg/l以下		ジェオスミン		0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0002 mg/l未満		0.04mg/l以下		2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン		0.0002 mg/l未満		0.02mg/l以下		非イオン界面活性剤		0.005 mg/l未満		0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン		0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		フェノール類		0.0005 mg/l未満		0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン		0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3 mg/l未満		3mg/l以下	
ベンゼン		0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		pH値		8.2		5.8以上・8.6以下	
塩素酸		0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下		味		異常なし		異常でないこと	
クロロ酢酸		0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下		臭気		異常なし		異常でないこと	
クロロホルム		0.0002 mg/l未満		0.06mg/l以下		色度		0.5 度		5度以下であること	
ジクロロ酢酸		0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下		濁度		0.1 度未満		2度以下であること	
ジブロモクロロメタン		0.0002 mg/l未満		0.1mg/l以下		*電気伝導率		7.8 mS/m		-	
臭素酸		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下							
総トリハロメタン		0.0002 mg/l未満		0.1mg/l以下							
判 定											
備 考			*の項目についてはJIS K0102 13による								

施 設 名	大石簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	若彦水源	水 温	11.0℃	気 温	24.0℃
採水年月日	平成30年6月25日 9時03分	天 候	前日 晴 当日 晴		
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	小野司	検査期日	平成30年6月25日～平成30年7月17日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1806667-4-1

平成30年7月19日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成30年6月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道		受付方法		採取	
			検水の種類		原水	
採水場所	御坂第1水源		水温	14.1℃	気温	26.1℃
採水年月日	平成30年6月25日 10時32分		天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月25日～平成30年7月17日		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	1 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.017 mg/l	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.007 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.5 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.020 mg/l	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.05 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.1 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.06 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	180 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.03 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	280 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	41 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

[illegible]

水質検査結果書

受付番号 YR-1806667-5-1

平成30年7月19日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成30年6月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名			受付方法		採取	
河口簡易水道			検水の種類		原水	
採水場所	御坂第2水源		水温	12.5℃	気温	26.1℃
採水年月日	平成30年6月25日	10時49分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月25日～平成30年7月17日		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	8 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.003 mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.4 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.1 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.06 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	97 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	150 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	21 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

水質検査結果書

受付番号 YR-1806667-5-2

平成 30 年 7 月 19 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成 30 年 6 月 25 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第2水源	水 温	12.5℃	気 温	26.1℃
採水年月日	平成30年6月25日 10時49分	天 候	前日 晴		

水質検査結果書

受付番号 YR-1806667-6-1

平成30年7月19日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成30年6月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道		受付方法		採取	
			検水の種類		原水	
採水場所	御坂第3水源		水温	10.6℃	気温	30.5℃
採水年月日	平成30年6月25日 11時15分		天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月25日～平成30年7月17日		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.1 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.32 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.5 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.06 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	蒸発残留物	72 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.1	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	10 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

施 設 名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第3水源	水 温	10.6℃	気 温	30.5℃
採水年月日	平成30年6月25日 11時15分	天 候	前日 晴 当日 晴		
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	小野司	検査期日	平成30年6月25日～平成30年7月17日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1806667-7-1

平成 30 年 7 月 19 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成30年6月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道		受付方法	採取		
			検水の種類	原水		
採水場所	御坂第4水源		水温	12.6℃	気温	24.9℃
採水年月日	平成30年6月25日 11時34分		天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月25日～平成30年7月17日		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.012 mg/l	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.9 mg/l	200mg/l以下	
シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.63 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	7.5 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.07 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	60 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	95 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.0	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	15 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

施 設 名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第4水源	水 温	12.6℃	気 温	24.9℃
採水年月日	平成30年6月25日 11時34分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	小野司	検査期日	平成30年6月25日～平成30年7月17日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1806667-8-1

平成30年7月19日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成30年6月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道		受付方法		採取	
			検水の種類		原水	
採水場所	入山水源		水温	10.6℃	気温	25.0℃
採水年月日	平成30年6月25日 13時17分		天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月25日～平成30年7月17日		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.2 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.37 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	0.8 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.06 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	51 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.3	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	9.2 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

[illegible]

水質検査結果書

受付番号 YR-1806667-9-1

平成30年7月19日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成30年6月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名		浅川簡易水道		受付方法		採取					
				検水の種類		原水					
採水場所		御堂第1水源		水 温		12.5℃		気 温		26.0℃	
採水年月日		平成30年6月25日 13時44分		天 候		前日 晴		当日 晴			
採取者		株式会社 環境計量センター 小田切陸人		検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		小野司		検査期日		平成30年6月25日～平成30年7月17日					
項 目		結 果		基 準 値		項 目		結 果		基 準 値	
一般細菌		0 個/ml		100個/ml以下		トリクロロ酢酸		0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	
大腸菌		不検出		検出されないこと		プロモジクロロメタン		0.0002 mg/l未満		0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/l未満		0.003mg/l以下		プロモホルム		0.0002 mg/l未満		0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物		0.00005 mg/l未満		0.0005mg/l以下		ホルムアルデヒド		0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		亜鉛及びその化合物		0.006 mg/l		1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		アルミニウム及びその化合物		0.005 mg/l未満		0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物		0.002 mg/l		0.01mg/l以下		鉄及びその化合物		0.03 mg/l未満		0.3mg/l以下	
六価クロム化合物		0.001 mg/l未満		0.05mg/l以下		銅及びその化合物		0.005 mg/l未満		1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素		0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下		ナトリウム及びその化合物		4.9 mg/l		200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		マンガン及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.84 mg/l		10mg/l以下		塩化物イオン		1.3 mg/l		200mg/l以下	
フッ素及びその化合物		0.08 mg/l		0.8mg/l以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)		62 mg/l		300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物		0.01 mg/l		1.0mg/l以下		蒸発残留物		100 mg/l		500mg/l以下	
四塩化炭素		0.0002 mg/l未満		0.002mg/l以下		陰イオン界面活性剤		0.02 mg/l未満		0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン		0.005 mg/l未満		0.05mg/l以下		ジェオスミン		0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0002 mg/l未満		0.04mg/l以下		2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン		0.0002 mg/l未満		0.02mg/l以下		非イオン界面活性剤		0.005 mg/l未満		0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン		0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		フェノール類		0.0005 mg/l未満		0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン		0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3 mg/l未満		3mg/l以下	
ベンゼン		0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		pH値		7.7		5.8以上・8.6以下	
塩素酸		0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下		味		異常なし		異常でないこと	
クロロ酢酸		0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下		臭気		異常なし		異常でないこと	
クロロホルム		0.0002 mg/l未満		0.06mg/l以下		色度		0.5 度未満		5度以下であること	
ジクロロ酢酸		0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下		濁度		0.1 度未満		2度以下であること	
ジブロモクロロメタン		0.0002 mg/l未満		0.1mg/l以下		＊電気伝導率		14 mS/m		-	
臭素酸		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下							
総トリハロメタン		0.0002 mg/l未満		0.1mg/l以下							
判 定											
備 考		＊の項目についてはJIS K0102 13による									

水質検査結果書

受付番号 YR-1806667-9-2

平成 30 年 7 月 19 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成 30 年 6 月 25 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代 表 取 締 役 関 川 正 勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御堂第1水源	水 温	12.5℃	気 温	26.0℃
採水年月日	平成30年6月25日 13時44分	天 候	前日 晴		

水質検査結果書

受付番号 YR-1806667-10-1

平成30年7月19日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成30年6月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名		浅川簡易水道		受付方法		採取					
				検水の種類		原水					
採水場所		御堂第2水源		水 温		13.0℃		気 温		26.0℃	
採水年月日		平成30年6月25日 14時00分		天 候		前日 晴		当日 晴			
採取者		株式会社 環境計量センター 小田切陸人		検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		小野司		検査期日		平成30年6月25日～平成30年7月17日					
項 目		結 果		基 準 値		項 目		結 果		基 準 値	
一般細菌		0 個/ml		100個/ml以下		トリクロロ酢酸		0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	
大腸菌		不検出		検出されないこと		プロモジクロロメタン		0.0002 mg/l未満		0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/l未満		0.003mg/l以下		ブロモホルム		0.0002 mg/l未満		0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物		0.00005 mg/l未満		0.0005mg/l以下		ホルムアルデヒド		0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		亜鉛及びその化合物		0.005 mg/l未満		1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		アルミニウム及びその化合物		0.005 mg/l未満		0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物		0.002 mg/l		0.01mg/l以下		鉄及びその化合物		0.03 mg/l未満		0.3mg/l以下	
六価クロム化合物		0.001 mg/l未満		0.05mg/l以下		銅及びその化合物		0.005 mg/l未満		1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素		0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下		ナトリウム及びその化合物		5.0 mg/l		200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		マンガン及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.68 mg/l		10mg/l以下		塩化物イオン		1.2 mg/l		200mg/l以下	
フッ素及びその化合物		0.09 mg/l		0.8mg/l以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)		62 mg/l		300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物		0.01 mg/l		1.0mg/l以下		蒸発残留物		99 mg/l		500mg/l以下	
四塩化炭素		0.0002 mg/l未満		0.002mg/l以下		陰イオン界面活性剤		0.02 mg/l未満		0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン		0.005 mg/l未満		0.05mg/l以下		ジェオスミン		0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0002 mg/l未満		0.04mg/l以下		2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン		0.0002 mg/l未満		0.02mg/l以下		非イオン界面活性剤		0.005 mg/l未満		0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン		0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		フェノール類		0.0005 mg/l未満		0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン		0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3 mg/l未満		3mg/l以下	
ベンゼン		0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		pH値		7.8		5.8以上・8.6以下	
塩素酸		0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下		味		異常なし		異常でないこと	
クロロ酢酸		0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下		臭気		異常なし		異常でないこと	
クロロホルム		0.0002 mg/l未満		0.06mg/l以下		色度		0.5 度未満		5度以下であること	
ジクロロ酢酸		0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下		濁度		0.1 度未満		2度以下であること	
ジブロモクロロメタン		0.0002 mg/l未満		0.1mg/l以下		＊電気伝導率		14 mS/m		-	
臭素酸		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下							
総トリハロメタン		0.0002 mg/l未満		0.1mg/l以下							
判 定											
備 考		＊の項目についてはJIS K0102 13による									

水質検査結果書

受付番号 YR-1806667-10-2

平成 30 年 7 月 19 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成 30 年 6 月 25 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代 表 取 締 役 関 川 正 勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御堂第2水源	水 温	13.0℃	気 温	26.0℃
採水年月日	平成30年6月25日 14時00分	天 候	前日 晴		

施 設 名	浅川簡易水道			受付方法	採取		
				検水の種類	原水		
採水場所	尾粗場水源			水 温	11.3℃	気 温	23.6℃
採水年月日	平成30年6月25日 14時21分			天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人			検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司			検査期日	平成30年6月25日～平成30年7月17日		
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	プロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.007	mg/l	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.5	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.49	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	0.9	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	61	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	92	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.6		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	14	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

水質検査結果書

受付番号 YR-1806667-11-2

平成 30 年 7 月 19 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

平成 30 年 6 月 25 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	尾粗場水源	水 温	11.3℃	気 温	23.6℃
採水年月日	平成30年6月25日 14時21分	天 候	前日 晴		

水質検査結果書

受付番号 YR-1806669-1-1

平成30年7月18日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

平成30年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道		受付方法		採取	
			検水の種類		原水	
採水場所	大沢水源		水温	10.8℃	気温	24.0℃
採水年月日	平成30年6月26日 9時17分		天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月26日～平成30年7月17日		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.018 mg/l	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.3 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.9 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.06 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	蒸発残留物	72 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.0	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0003 mg/l	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	11 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0003 mg/l	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	大沢水源	水 温	10.8℃	気 温	24.0℃
採水年月日	平成30年6月26日 9時17分	天 候	前日 晴 当日 晴		
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	小野司	検査期日	平成30年6月26日～平成30年7月17日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0	MPN/100mL	—	
嫌気性芽胞菌		0	CFU/100mL	—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1806669-2-1

平成30年7月18日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

平成30年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道		受付方法		採取	
			検水の種類		原水	
採水場所	中川原水源		水温	11.0℃	気温	22.8℃
採水年月日	平成30年6月26日 9時36分		天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月26日～平成30年7月17日		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.3 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.41 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.4 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	蒸発残留物	46 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	8.3 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

[illegible]

水質検査結果書

受付番号 YR-1806669-3-1

平成30年7月18日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

平成30年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名		足和田簡易水道		受付方法	採取		
				検水の種類	原水		
採水場所	本沢水源			水 温	10.7℃	気 温	19.5℃
採水年月日	平成30年6月26日 10時32分			天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝			検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司			検査期日	平成30年6月26日～平成30年7月17日		
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.5	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.37	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	0.7	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	蒸発残留物	43	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.2		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	* 電気伝導率	5.0	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	本沢水源	水 温	10.7℃	気 温	19.5℃
採水年月日	平成30年6月26日 10時32分	天 候	前日 晴 当日 晴		
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	小野司	検査期日	平成30年6月26日～平成30年7月17日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

施 設 名			足和田簡易水道		受付方法		採取					
					検水の種類		原水					
採水場所			新本沢第1水源		水 温		10.5℃		気 温		19.2℃	
採水年月日			平成30年6月26日		10時00分		天 候		前日 晴		当日 晴	
採取者			株式会社 環境計量センター 星野成孝		検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者			小野司		検査期日		平成30年6月26日～平成30年7月17日					
項 目			結 果		基 準 値		項 目		結 果		基 準 値	
一般細菌			0 個/ml		100個/ml以下		トリクロロ酢酸		0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	
大腸菌			不検出		検出されないこと		プロモジクロロメタン		0.0002 mg/l未満		0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物			0.0003 mg/l未満		0.003mg/l以下		ブロモホルム		0.0002 mg/l未満		0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物			0.00005 mg/l未満		0.0005mg/l以下		ホルムアルデヒド		0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物			0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		亜鉛及びその化合物		0.005 mg/l未満		1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物			0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		アルミニウム及びその化合物		0.005 mg/l未満		0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物			0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		鉄及びその化合物		0.03 mg/l未満		0.3mg/l以下	
六価クロム化合物			0.001 mg/l未満		0.05mg/l以下		銅及びその化合物		0.005 mg/l未満		1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素			0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下		ナトリウム及びその化合物		2.9 mg/l		200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		マンガン及びその化合物		0.002 mg/l		0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.48 mg/l		10mg/l以下		塩化物イオン		0.8 mg/l		200mg/l以下	
フッ素及びその化合物			0.05 mg/l未満		0.8mg/l以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)		24 mg/l		300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物			0.01 mg/l未満		1.0mg/l以下		蒸発残留物		52 mg/l		500mg/l以下	
四塩化炭素			0.0002 mg/l未満		0.002mg/l以下		陰イオン界面活性剤		0.02 mg/l未満		0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン			0.005 mg/l未満		0.05mg/l以下		ジェオスミン		0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0002 mg/l未満		0.04mg/l以下		2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン			0.0002 mg/l未満		0.02mg/l以下		非イオン界面活性剤		0.005 mg/l未満		0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン			0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		フェノール類		0.0005 mg/l未満		0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン			0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3 mg/l未満		3mg/l以下	
ベンゼン			0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		pH値		7.1		5.8以上・8.6以下	
塩素酸			0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下		味		異常なし		異常でないこと	
クロロ酢酸			0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下		臭気		異常なし		異常でないこと	
クロロホルム			0.0002 mg/l未満		0.06mg/l以下		色度		0.5 度未満		5度以下であること	
ジクロロ酢酸			0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下		濁度		0.1 度未満		2度以下であること	
ジブロモクロロメタン			0.0002 mg/l未満		0.1mg/l以下		* 電気伝導率		6.3 mS/m		-	
臭素酸			0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下							
総トリハロメタン			0.0002 mg/l未満		0.1mg/l以下							
判 定												
備 考			*の項目についてはJIS K0102 13による									

水質検査結果書

受付番号 YR-1806669-4-2

平成 30 年 7 月 18 日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

平成 30 年 6 月 26 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	新本沢第1水源	水 温	10.5℃	気 温	19.2℃
採水年月日	平成30年6月26日 10時00分	天 候	前日 晴		当日 晴
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	小野司	検査期日	平成30年6月26日～平成30年7月17日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	

水質検査結果書

受付番号 YR-1806669-5-1

平成30年7月18日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

平成30年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名		足和田簡易水道		受付方法		採取					
				検水の種類		原水					
採水場所		新本沢第2水源		水 温		10.8℃		気 温		19.2℃	
採水年月日		平成30年6月26日 10時11分		天 候		前日 晴		当日 晴			
採取者		株式会社 環境計量センター 星野成孝		検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		小野司		検査期日		平成30年6月26日～平成30年7月17日					
項 目		結 果		基 準 値		項 目		結 果		基 準 値	
一般細菌		0 個/ml		100個/ml以下		トリクロロ酢酸		0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	
大腸菌		不検出		検出されないこと		ブロモジクロロメタン		0.0002 mg/l未満		0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/l未満		0.003mg/l以下		ブロモホルム		0.0002 mg/l未満		0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物		0.00005 mg/l未満		0.0005mg/l以下		ホルムアルデヒド		0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		亜鉛及びその化合物		0.005 mg/l未満		1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		アルミニウム及びその化合物		0.005 mg/l未満		0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		鉄及びその化合物		0.03 mg/l未満		0.3mg/l以下	
六価クロム化合物		0.001 mg/l未満		0.05mg/l以下		銅及びその化合物		0.005 mg/l未満		1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素		0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下		ナトリウム及びその化合物		2.9 mg/l		200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		マンガン及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.50 mg/l		10mg/l以下		塩化物イオン		0.8 mg/l		200mg/l以下	
フッ素及びその化合物		0.05 mg/l		0.8mg/l以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)		24 mg/l		300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物		0.01 mg/l未満		1.0mg/l以下		蒸発残留物		51 mg/l		500mg/l以下	
四塩化炭素		0.0002 mg/l未満		0.002mg/l以下		陰イオン界面活性剤		0.02 mg/l未満		0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン		0.005 mg/l未満		0.05mg/l以下		ジェオスミン		0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0002 mg/l未満		0.04mg/l以下		2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン		0.0002 mg/l未満		0.02mg/l以下		非イオン界面活性剤		0.005 mg/l未満		0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン		0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		フェノール類		0.0005 mg/l未満		0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン		0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3 mg/l未満		3mg/l以下	
ベンゼン		0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		pH値		7.2		5.8以上・8.6以下	
塩素酸		0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下		味		異常なし		異常でないこと	
クロロ酢酸		0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下		臭気		異常なし		異常でないこと	
クロロホルム		0.0002 mg/l未満		0.06mg/l以下		色度		0.5 度未満		5度以下であること	
ジクロロ酢酸		0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下		濁度		0.1 度未満		2度以下であること	
ジブromクロロメタン		0.0002 mg/l未満		0.1mg/l以下		＊電気伝導率		6.3 mS/m		-	
臭素酸		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下							
総トリハロメタン		0.0002 mg/l未満		0.1mg/l以下							
判 定											
備 考		＊の項目についてはJIS K0102 13による									

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	新本沢第2水源	水 温	10.8℃	気 温	19.2℃
採水年月日	平成30年6月26日 10時11分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第03300006号		
検査責任者	小野司	検査期日	平成30年6月26日～平成30年7月17日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1806669-6-1

平成30年7月18日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

平成30年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名			受付方法	採取		
足和田簡易水道			検水の種類	原水		
採水場所	大輪第1水源		水温	10.0℃	気温	24.8℃
採水年月日	平成30年6月26日	11時14分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月26日～平成30年7月17日		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.014 mg/l	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.9 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	0.5 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.06 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	70 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.2	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	9.3 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

水質検査結果書

受付番号 YR-1806669-6-2

平成 30 年 7 月 18 日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

平成 30 年 6 月 26 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	大輪第1水源	水 温	10.0℃	気 温	24.8℃
採水年月日	平成30年6月26日 11時14分	天 候	前日 晴		

水質検査結果書

受付番号 YR-1806669-7-1

平成30年7月18日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

平成30年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道		受付方法		採取	
			検水の種類		原水	
採水場所	大輪第2水源		水温	10.0℃	気温	24.8℃
採水年月日	平成30年6月26日 11時27分		天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年6月26日～平成30年7月17日		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	1 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	プロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/l	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.9 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	0.5 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.07 mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	蒸発残留物	64 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.3	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	9.4 mS/m		
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

[illegible]

水質検査結果書

受付番号 YR-1806669-8-1

平成30年7月18日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

平成30年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名		足和田簡易水道		受付方法		採取					
				検水の種類		原水					
採水場所		富士見水源		水 温		12.0℃		気 温		24.3℃	
採水年月日		平成30年6月26日 8時49分		天 候		前日 晴		当日 晴			
採取者		株式会社 環境計量センター 星野成孝		検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		小野司		検査期日		平成30年6月26日～平成30年7月17日					
項 目		結 果		基 準 値		項 目		結 果		基 準 値	
一般細菌		1 個/ml		100個/ml以下		トリクロロ酢酸		0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	
大腸菌		不検出		検出されないこと		ブロモジクロロメタン		0.0002 mg/l未満		0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/l未満		0.003mg/l以下		ブロモホルム		0.0002 mg/l未満		0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物		0.00005 mg/l未満		0.0005mg/l以下		ホルムアルデヒド		0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		亜鉛及びその化合物		0.010 mg/l		1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		アルミニウム及びその化合物		0.005 mg/l未満		0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物		0.001 mg/l		0.01mg/l以下		鉄及びその化合物		0.03 mg/l未満		0.3mg/l以下	
六価クロム化合物		0.001 mg/l未満		0.05mg/l以下		銅及びその化合物		0.005 mg/l未満		1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素		0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下		ナトリウム及びその化合物		9.8 mg/l		200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		マンガン及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.93 mg/l		10mg/l以下		塩化物イオン		3.7 mg/l		200mg/l以下	
フッ素及びその化合物		0.32 mg/l		0.8mg/l以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)		46 mg/l		300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物		0.04 mg/l		1.0mg/l以下		蒸発残留物		130 mg/l		500mg/l以下	
四塩化炭素		0.0002 mg/l未満		0.002mg/l以下		陰イオン界面活性剤		0.02 mg/l未満		0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン		0.005 mg/l未満		0.05mg/l以下		ジェオスミン		0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0002 mg/l未満		0.04mg/l以下		2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン		0.0002 mg/l未満		0.02mg/l以下		非イオン界面活性剤		0.005 mg/l未満		0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン		0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		フェノール類		0.0005 mg/l未満		0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン		0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3 mg/l未満		3mg/l以下	
ベンゼン		0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		pH値		7.9		5.8以上・8.6以下	
塩素酸		0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下		味		異常なし		異常でないこと	
クロロ酢酸		0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下		臭気		異常なし		異常でないこと	
クロロホルム		0.0002 mg/l未満		0.06mg/l以下		色度		0.5 度未満		5度以下であること	
ジクロロ酢酸		0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下		濁度		0.1 度未満		2度以下であること	
ジブロモクロロメタン		0.0002 mg/l未満		0.1mg/l以下		＊電気伝導率		14 mS/m		-	
臭素酸		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下							
総トリハロメタン		0.0002 mg/l未満		0.1mg/l以下							
判 定											
備 考		＊の項目についてはJIS K0102 13による									

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士見水源	水 温	12.0℃	気 温	24.3℃
採水年月日	平成30年6月26日 8時49分	天 候	前日 晴 当日 晴		
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	小野司	検査期日	平成30年6月26日～平成30年7月17日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1807606-1-1

平成 30 年 8 月 16 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

平成30年7月17日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名			受付方法		採取	
上九一色簡易水道			検水の種類		原水	
採水場所	精進居村水源		水温	11.5℃	気温	28.1℃
採水年月日	平成30年7月17日 9時00分		天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年7月17日～平成30年8月8日		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	プロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.012 mg/l	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.9 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.58 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	2.4 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l未満	1.0mg/l以下	蒸発残留物	52 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.8	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	* 電気伝導率	7.9 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

水質検査結果書

受付番号 YR-1807606-1-2

平成 30 年 8 月 16 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

平成 30 年 7 月 17 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	精進居村水源	水 温	11.5℃	気 温	28.1℃
採水年月日	平成30年7月17日 9時00分	天 候	前日 晴		

水質検査結果書

受付番号 YR-1807606-2-1

平成 30 年 8 月 16 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

平成30年7月17日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号

株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝

山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名			上九一色簡易水道		受付方法	採取			
					検水の種類	原水			
採水場所			精進青木ヶ原水源		水 温	10.5℃	気 温	24.8℃	
採水年月日			平成30年7月17日 9時20分		天 候	前日 晴	当日 晴		
採取者			株式会社 環境計量センター 星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者			小野司		検査期日	平成30年7月17日～平成30年8月8日			
項 目			結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌			1 個/ml		100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下
大腸菌			不検出		検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満		0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物			0.0003 mg/l未満		0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満		0.09mg/l以下
水銀及びその化合物			0.00005 mg/l未満		0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下
セレン及びその化合物			0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.007 mg/l		1.0mg/l以下
鉛及びその化合物			0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.006 mg/l		0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物			0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満		0.3mg/l以下
六価クロム化合物			0.001 mg/l未満		0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満		1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素			0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.9 mg/l		200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満		0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.29 mg/l		10mg/l以下	塩化物イオン	6.9 mg/l		200mg/l以下
フッ素及びその化合物			0.05 mg/l未満		0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33 mg/l		300mg/l以下
ホウ素及びその化合物			0.01 mg/l		1.0mg/l以下	蒸発残留物	73 mg/l		500mg/l以下
四塩化炭素			0.0002 mg/l未満		0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満		0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン			0.005 mg/l未満		0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0002 mg/l未満		0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下
ジクロロメタン			0.0002 mg/l未満		0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満		0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン			0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満		0.005mg/l以下
トリクロロエチレン			0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l		3mg/l以下
ベンゼン			0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下	pH値	7.3		5.8以上・8.6以下
塩素酸			0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸			0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム			0.0002 mg/l未満		0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満		5度以下であること
ジクロロ酢酸			0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満		2度以下であること
ジブロモクロロメタン			0.0002 mg/l未満		0.1mg/l以下	＊電気伝導率	9.9 mS/m		-
臭素酸			0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下				
総トリハロメタン			0.0002 mg/l未満		0.1mg/l以下				
判 定									
備 考			＊の項目についてはJIS K0102 13による						

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	精進青木ヶ原水源	水 温	10.5℃	気 温	24.8℃
採水年月日	平成30年7月17日 9時20分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	小野司	検査期日	平成30年7月17日～平成30年8月8日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0	MPN/100mL	—	
嫌気性芽胞菌		0	CFU/100mL	—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1807606-3-1

平成30年8月16日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

平成30年7月17日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道		受付方法	採取			
			検水の種類	原水			
採水場所	本栖水源		水 温	8.7℃	気 温	24.6℃	
採水年月日	平成30年7月17日 10時16分		天 候	前日 晴	当日 晴		
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年7月17日～平成30年8月8日			
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.030	mg/l	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	8.9	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.003	mg/l	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.67	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	7.6	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l未満	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.03	mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	110	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	7.7		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	13	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	本栖水源	水 温	8.7℃	気 温	24.6℃
採水年月日	平成30年7月17日 10時16分	天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	小野司	検査期日	平成30年7月17日～平成30年8月8日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0	MPN/100mL	—	
嫌気性芽胞菌		0	CFU/100mL	—	
判 定					
備 考					

水質検査結果書

受付番号 YR-1807606-4-1

平成30年8月16日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

平成30年7月17日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名			受付方法	採取		
上九一色簡易水道			検水の種類	原水		
採水場所	富士ヶ嶺第2水源		水温	10.8℃	気温	27.5℃
採水年月日	平成30年7月17日 11時02分		天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司		検査期日	平成30年7月17日～平成30年8月8日		
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.03mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002 mg/l未満	0.09mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.008 mg/l	0.2mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下	
六価クロム化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.6 mg/l	200mg/l以下	
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.05mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.42 mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	1.2 mg/l	200mg/l以下	
フッ素及びその化合物	0.05 mg/l未満	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27 mg/l	300mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	67 mg/l	500mg/l以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下	
ジクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満	0.02mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.005mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l未満	3mg/l以下	
ベンゼン	0.0002 mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	8.1	5.8以上・8.6以下	
塩素酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	0.0002 mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること	
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	7.2 mS/m	-	
臭素酸	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002 mg/l未満	0.1mg/l以下				
判定						
備考	*の項目についてはJIS K0102 13による					

[illegible]

水質検査結果書

受付番号 YR-1807606-5-1

平成30年8月16日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

平成30年7月17日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施設名			上九一色簡易水道		受付方法		採取					
					検水の種類		原水					
採水場所		富士ヶ嶺第3水源			水 温		9.3℃		気 温		26.8℃	
採水年月日		平成30年7月17日			11時30分		天 候		前日 晴		当日 晴	
採取者		株式会社 環境計量センター 星野成孝			検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		小野司			検査期日		平成30年7月17日～平成30年8月8日					
項 目		結 果		基 準 値		項 目		結 果		基 準 値		
一般細菌		0 個/ml		100個/ml以下		トリクロロ酢酸		0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下		
大腸菌		不検出		検出されないこと		ブロモジクロロメタン		0.0002 mg/l未満		0.03mg/l以下		
カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/l未満		0.003mg/l以下		ブロモホルム		0.0002 mg/l未満		0.09mg/l以下		
水銀及びその化合物		0.00005 mg/l未満		0.0005mg/l以下		ホルムアルデヒド		0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下		
セレン及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		亜鉛及びその化合物		0.005 mg/l未満		1.0mg/l以下		
鉛及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		アルミニウム及びその化合物		0.007 mg/l		0.2mg/l以下		
ヒ素及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		鉄及びその化合物		0.03 mg/l未満		0.3mg/l以下		
六価クロム化合物		0.001 mg/l未満		0.05mg/l以下		銅及びその化合物		0.005 mg/l未満		1.0mg/l以下		
亜硝酸態窒素		0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下		ナトリウム及びその化合物		5.7 mg/l		200mg/l以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		マンガン及びその化合物		0.001 mg/l未満		0.05mg/l以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.15 mg/l		10mg/l以下		塩化物イオン		0.8 mg/l		200mg/l以下		
フッ素及びその化合物		0.08 mg/l		0.8mg/l以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)		25 mg/l		300mg/l以下		
ホウ素及びその化合物		0.01 mg/l		1.0mg/l以下		蒸発残留物		78 mg/l		500mg/l以下		
四塩化炭素		0.0002 mg/l未満		0.002mg/l以下		陰イオン界面活性剤		0.02 mg/l未満		0.2mg/l以下		
1,4-ジオキサン		0.005 mg/l未満		0.05mg/l以下		ジェオスミン		0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0002 mg/l未満		0.04mg/l以下		2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下		
ジクロロメタン		0.0002 mg/l未満		0.02mg/l以下		非イオン界面活性剤		0.005 mg/l未満		0.02mg/l以下		
テトラクロロエチレン		0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		フェノール類		0.0005 mg/l未満		0.005mg/l以下		
トリクロロエチレン		0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3 mg/l未満		3mg/l以下		
ベンゼン		0.0002 mg/l未満		0.01mg/l以下		pH値		8.4		5.8以上・8.6以下		
塩素酸		0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下		味		異常なし		異常でないこと		
クロロ酢酸		0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下		臭気		異常なし		異常でないこと		
クロロホルム		0.0002 mg/l未満		0.06mg/l以下		色度		0.5 度未満		5度以下であること		
ジクロロ酢酸		0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下		濁度		0.1 度未満		2度以下であること		
ジブロモクロロメタン		0.0002 mg/l未満		0.1mg/l以下		＊電気伝導率		7.4 mS/m		-		
臭素酸		0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下								
総トリハロメタン		0.0002 mg/l未満		0.1mg/l以下								
判 定												
備 考		＊の項目についてはJIS K0102 13による										

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士ヶ嶺第3水源	水 温	9.3℃	気 温	26.8℃
採水年月日	平成30年7月17日 11時30分	天 候	前日 晴 当日 晴		
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	小野司	検査期日	平成30年7月17日～平成30年8月8日		
項 目		結 果		基 準 値	
大腸菌		0 MPN/100mL		—	
嫌気性芽胞菌		0 CFU/100mL		—	
判 定					
備 考					

施 設 名	上九一色簡易水道			受付方法	採取		
				検水の種類	原水		
採水場所	富士ヶ嶺第4水源			水 温	11.4℃	気 温	27.0℃
採水年月日	平成30年7月17日 10時51分			天 候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝			検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	小野司			検査期日	平成30年7月17日～平成30年8月8日		
項 目	結 果		基 準 値	項 目	結 果		基 準 値
一般細菌	90	個/ml	100個/ml以下	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	プロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.010	mg/l	0.2mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.0	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.29	mg/l	10mg/l以下	塩化物イオン	0.9	mg/l	200mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.06	mg/l	0.8mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32	mg/l	300mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	蒸発残留物	83	mg/l	500mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.005	mg/l未満	0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	pH値	8.2		5.8以上・8.6以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	*電気伝導率	9.2	mS/m	-
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下				
判 定							
備 考	*の項目についてはJIS K0102 13による						

水質検査結果書

受付番号 YR-1807606-6-2

平成 30 年 8 月 16 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

平成 30 年 7 月 17 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県峡北27水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 関川 正勝
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131
FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士ヶ嶺第4水源	水 温	11.4℃	気 温	27.0℃
採水年月日	平成30年7月17日 10時51分	天 候	前日 晴		