

令和7年度 富士河口湖町飲料水検査日程表(上水道(船津・小立・勝山))

	原水検査		浄水検査														
	水源名 (22水源)	原水 (年1回) 検査月日	配水系 (12箇所)	追加項目 (年1回) (●印)	21項目+追加項目 (年4回) (▲印)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上水道																	
船津水道	谷倉水源	■、△、□、P	丸山	カビ臭+硬度	フッ素+蒸発												
	堀休場水源	■、△、□、P							○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
	丸山水源	■、△、□、P															
	善郷塚水源(新)	■、△、□、P	善郷塚	—	—												
	善郷塚水源	■、△、□、P							○	○	■	○	○	■	○	○	■
	総合公園水源	■、△、□、P															
	絵坪水源	■、△、□、P	絵坪	カビ臭+硬度	フッ素+蒸発				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
	東見返し水源	■、△、□、P	東見返し	カビ臭+蒸発	フッ素				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
	胎内第1水源	■、△、□、P	胎内	カビ臭+硬度	フッ素				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
	胎内第2水源	■、△、□、P															
	松場水源	■、△、□、P	松場	カビ臭+硬度	フッ素+蒸発				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
小立水道	東京良原第1水源	■、△、□、P	東京良原	カビ臭+硬度	フッ素+蒸発				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
	くぬぎ平水源	■、△、□、P	くぬぎ	カビ臭+硬度+蒸発	フッ素				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
	大久根水源	★、■、△、□	大久根	カビ臭+硬度	フッ素+蒸発				○	○☆	▲	○	○	▲	○	○	▲
	皮籠石水源	■、△、□、P															
	三階第1水源	■、△、□、P	三階	カビ臭	フッ素+蒸発				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
	三階第2水源	■、△、□、P															
勝山水道	小浅間水源	■、△、□、P	小浅間	—	—												
	大砂水源	■、△、□、P							○	○	■	○	○	■	○	○	■
	東下大砂水源	■、△、□、P															
	あかつき水源	■、△、□、P															
	西蛇石水源	■、△、□、P	西蛇石	カビ臭+硬度	フッ素+蒸発				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲

「浄水」 ○印:9項目 ▲印:21項目+追加項目/年3回 ◎印:カビ臭2項目 ☆印:水質管理目標設定5項目 ●印:追加項目/年1回 ■印:51項目(全項目)

「原水」 ★印:水質管理目標設定13項目 ■印:51項目(全項目) △印:クリプトスポリジウム指標菌2項目 □印:放射能2項目 P PFOS及びPFOA

※あかつき水源は令和6年度より給水開始のため(R6.4月～R9.3月)3年間は51項目を3ヶ月に1回実施する。

※善郷塚水源(新)は令和5年度より給水開始のため(R5.4月～R8.3月)3年間は51項目を3ヶ月に1回実施する。

令和7年度 富士河口湖町飲料水検査日程表(簡易水道(大石・河口・浅川))

原水検査			浄水検査														
簡易水道名	水源名	原水 (年1回)	配水系	追加項目 (年1回)	21項目+追加項目 (年3回)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	(13水源)	検査月日		(●印)	(▲印)												
大石簡易水道	後藤水源	■、△、□、●	中沢	カビ臭+蒸発	—				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
	西沢水源	■、△、□、●															
	若彦水源	■、△、□、●	若彦	カビ臭+硬度+蒸発	—				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
河口簡易水道	御坂第1水源	■、△、□、●	御坂	カビ臭	ヒ素+硬度+蒸発												
	御坂第2水源	■、△、□、●							○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
	御坂第3水源	■、△、□、●															
	御坂第4水源	■、△、□、●															
	入山水源	■、△、□、●	入山	カビ臭	硬度+蒸発				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
	小島水源	■、△、□、●	小島	—	—				○	○	■	○	○	■	○	○	■
	水口水源	■、△、□、●															
浅川簡易水道	御堂第1水源	■、△、□、●	浅川	カビ臭+ヒ素	硬度+蒸発				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
	御堂第2水源	■、△、□、●															
	尾粗場水源	■、△、□、●															

「浄水」 ○印:9項目 ▲印:21項目+追加項目/年3回 ◎印:カビ臭2項目 ☆印:水質管理目標設定5項目 ●印:追加項目/年1回 ■印:51項目(全項目)

「原水」 ★印:水質管理目標設定13項目 ■印:51項目(全項目) △印:クリプトスポリジウム指標菌2項目 □印:放射能2項目 ●PFOS及びPFOA

※小島水源・水口水源は令和4年11月より給水開始のため(R4.11月～R7.11月)の3年間は51項目を3ヶ月に1回実施する。

令和7年度 富士河口湖町飲料水検査日程表(簡易水道(足和田・上九一色))

原水検査			浄水検査														
簡易水道名	水源名	原水 (年1回)	配水系	追加項目 (年1回)	21項目+追加項目 (年3回)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	(14水源)	検査月日	(11箇所)	(●印)	(▲印)												
足和田簡易水道	大沢水源	■、△、□、●	大沢	カビ臭+鉛+硬度+蒸発	—				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
	中川原水源	■、△、□、●	新三沢	カビ臭+硬度+蒸発	—				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
	本沢水源	■、△、□、●	本沢	カビ臭	—				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
	新本沢第1水源	■、△、□、●	根場	カビ臭+蒸発	—				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
	新本沢第2水源	■、△、□、●															
	大輪第1水源	■、△、□、●	西湖	カビ臭+硝酸亜硝酸+ 亜鉛+硬度+蒸発	鉄				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
	大輪第2水源	■、△、□、●															
	富士見水源	■、△、□、●	大嵐	カビ臭+硬度	フッ素+蒸発				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
上九一色簡易水道	精進居村水源	■、△、□、●	精進居村	カビ臭+硬度+蒸発	—				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
	精進青木ヶ原水源	■、△、□、●	精進青木ヶ原	カビ臭+亜鉛+硬度+蒸発					○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
	本栖水源	■、△、□、●	本栖	カビ臭+フッ素+硬度+蒸発	—				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
	富士ヶ嶺第2水源	■、△、□、●	富士ヶ嶺第2	カビ臭+硬度	—				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲
	富士ヶ嶺第4水源	■、△、□、●															
	富士ヶ嶺第3水源	■、△、□、●	富士ヶ嶺第3	カビ臭+フッ素+蒸発	—				○	○	▲	○	○	▲	○	○	▲

「浄水」 ○印:9項目 ▲印:21項目+追加項目/年3回 ◎印:カビ臭2項目 ☆印:水質管理目標設定5項目 ●印:追加項目/年1回 ■印:51項目(全項目)

「原水」 ★印:水質管理目標設定13項目 ■印:51項目(全項目) △印:クリプトスポリジウム指標菌2項目 □印:放射能2項目 ●PFOS及びPFOA