

令和 7 年度富士河口湖町立小中学校空調設備フィルター清掃業務仕様書

1 委託業務内容

富士河口湖町立小学校 8 校、中学校 2 校の空調設備のうち、エアコン室内機及び船津小学校の全熱交換器(ロスナイ)換気フィルターの清掃を行う。

2 清掃方法

- (1)清掃作業はエアコンの室内機及びロスナイを停止させて行う。
- (2)清掃は、水洗いの後、日陰でよく乾燥させるか、掃除機による吸引とする。
- (3)清掃作業の結果、機能に支障をきたす事項があると判断した場合は、原因を究明し、直ちに委託者に連絡の上、必要な措置を行うものとする。

3 清掃回数

エアコン清掃は夏期シーズン前(6月を想定)に1回実施する。但し、船津小学校・小立小学校・勝山小学校及び勝山中学校については夏季シーズン前と冬期シーズン前(11月下旬～12月上旬を想定)の2回実施する。

船津小学校ロスナイ清掃については夏季シーズン前と冬期シーズン前の2回実施する。

4 委託期間

契約日から令和8年1月31日

清掃作業の実施日時については学校休業日とし、委託者と打ち合わせの上決定すること。

5 清掃対象の場所・台数(明細は別紙参照)及び回数

学校	台数	回数
船津小学校	空調室内機 101 台	2 回
	全熱交換器 91 台	2 回
小立小学校	空調室内機 91 台	2 回
大石小学校	空調室内機 38 台	1 回
河口小学校	空調室内機 30 台	1 回
勝山小学校	空調室内機 73 台	2 回
西浜小学校	空調室内機 39 台	1 回
大嵐小学校	空調室内機 16 台	1 回
富士豊茂小学校	空調室内機 22 台	1 回
河口湖北中学校	空調室内機 45 台	1 回
勝山中学校	空調室内機 43 台	2 回

6 業務完了報告及び検査

受託者は業務完了後、速やかにその業務の成果に関して報告書を委託者に提出し、委託者立ち会いの上で検査を受けなければならない。

7 請求

支払の請求については、冬期の業務完了後に行うこととし小学校分と中学校分に分け、請求することとする。

8 成果品

成果品については、各学校の清掃箇所それぞれ3箇所程度の清掃前・清掃中・清掃後の写真を提出することとする。

9 その他

- (1)機械等の使用により発生した全ての事件・事故及び損害については、本町は一切その責任を負わないこととする。
- (2)本仕様書に定めのない事項については、富士河口湖町学校教育課と協議して決定する。