

平成28年度 富士河口湖町簡易水道 中沢配水系 飲料水定期水質検査結果

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
一般社団法人 山梨県食品衛生協会
T400-0043
山梨県甲府市国母6丁目5番1号
TEL 055-228-1830 FAX 055-231-2850
水質検査部門管理者 中澤 智子 印



JWWA-GLP046
水道G L P 認定

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値
							4月6日	5月18日	6月14日	7月7日	8月10日	9月14日	10月12日	11月16日	12月14日	1月18日	2月8日	3月15日			
1	一般細菌	* 100以下	個/mL	2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2	不検出	4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4	不検出	1
2	大腸菌	* 検出されないこと	—	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	* 0.003mg/L以下	mg/L						0.0003未										0.0003未	0.0003未	0.0003未
4	水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下	mg/L						0.00005未										0.00005未	0.00005未	0.00005未
5	セレン及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
6	鉛及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
7	ヒ素及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
8	六価クロム化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
9	亜硝酸態窒素	* 0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未			0.004未			0.004未			0.004未	0.004未	0.004未	
10	アミノ化合物及び塩化アンモニウム	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 10mg/L以下	mg/L						0.39										0.39	0.39	0.39
12	フッ素及びその化合物	* 0.8mg/L以下	mg/L						0.05										0.05	0.05	0.05
13	ホウ素及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.01未										0.01未	0.01未	0.01未
14	四塩化炭素	* 0.002mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
15	1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロベンゾ-p-ダイオキシン	* 0.04mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
17	ジクロロメタン	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
18	テトラクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
19	トリクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
20	ベンゼン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
21	塩素酸	* 0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.08			0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	
22	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	
23	クロロホルム	* 0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
24	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	
25	ジブロモクロロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
26	臭素酸	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
27	総トリハロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
28	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	
29	ブロモジクロロメタン	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
30	ブロモホルム	* 0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
31	ホルムアルデヒド	* 0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	
32	亜鉛及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.006										0.006	0.006	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
34	鉄及びその化合物	* 0.3mg/L以下	mg/L						0.03未										0.03未	0.03未	0.03未
35	銅及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
36	ナトリウム及びその化合物	* 200mg/L以下	mg/L						3.0										3.0	3.0	3.0
37	マンガン及びその化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
38	塩化物イオン	* 200mg/L以下	mg/L	1.2	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	* 300mg/L以下	mg/L						30										30	30	30
40	蒸発残留物	* 500mg/L以下	mg/L	52	52	52			51										51	51	51
41	陰性界面活性剤	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.02未										0.02未	0.02未	0.02未
42	ジェオスミン	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
43	2-メチルイソボルネオール	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
44	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
45	フェノール類	* 0.005mg/L以下	mg/L						0.0005未										0.0005未	0.0005未	0.0005未
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	* 3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未
47	pH値	* 5.8 ～ 8.6	—	8.2	7.6	7.9	8.0	8.0	7.7	7.6	8.2	8.2	7.8	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	7.6	8.0
48	味	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	* 5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	2.1	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	2.1	0.5未	0.5
51	濁度	* 2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.6	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.6	0.1未	0.1
52	電気伝導率	—	mS/m	8.2	6.9	7.6	7.8	7.6	7.2	7.2	7.8	8.0	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	8.0	7.2	7.6
53	残留塩素	—	mg/L	0.28	0.10	0.18	0.30	0.16	0.14	0.32	0.22	0.14	0.22	0.12	0.18	0.10	0.22	0.18	0.32	0.10	0.19
54	判定	—	—				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
55	気温	—	℃	28.1	6.3	17.0	18.5	23.1	22.6	32.0	32.5	20.7	20.0	14.8	9.2	7.6	12.5	12.1	32.5	7.6	18.8
56	水温	—	℃	20.6	8.1	14.6	13.0	17.8	18.4	18.5	22.3	21.8	18.3	13.6	10.7	7.0	7.0	9.5	22.3	7.0	14.8
57	天候	—	—	—	—	—	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	—	—	—

注 残留塩素は現場での測定値。 未 — 未満です。 *: 水道G L P 認定項目

検査方法： 厚生労働省告示第261号による

備考：

平成28年度 富士河口湖町簡易水道 若彦配水系 飲料水定期水質検査結果

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
 一般社団法人 山梨県食品衛生協会
 T400-0043
 山梨県甲府市国母6丁目5番1号
 TEL 055-228-1830 FAX 055-231-2850
 水質検査部門管理者 中澤 智子 印



JWWA-GLP046
 水道G L P 認定

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値
							4月6日	5月18日	6月14日	7月7日	8月10日	9月14日	10月12日	11月16日	12月14日	1月18日	2月8日	3月15日			
1	一般細菌	* 100以下	個/mL	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0未
2	大腸菌	* 検出されないこと	—	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	* 0.003mg/L以下	mg/L						0.0003未										0.0003未	0.0003未	0.0003未
4	水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下	mg/L						0.00005未										0.00005未	0.00005未	0.00005未
5	セレン及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
6	鉛及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
7	ヒ素及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
8	六価クロム化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
9	亜硝酸態窒素	* 0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未			0.004未			0.004未			0.004未	0.004未	0.004未	
10	アミノ化合物及び塩化アンモニウム	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 10mg/L以下	mg/L						0.38										0.38	0.38	0.38
12	フッ素及びその化合物	* 0.8mg/L以下	mg/L	0.06	0.06	0.06			0.06										0.06	0.06	0.06
13	ホウ素及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.01未										0.01未	0.01未	0.01未
14	四塩化炭素	* 0.002mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
15	1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロベンゾ-p-ジオール	* 0.04mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
17	ジクロロメタン	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
18	テトラクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
19	トリクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
20	ベンゼン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
21	塩素酸	* 0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.10			0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	
22	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	
23	クロロホルム	* 0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
24	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	
25	ジブロモクロロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
26	臭素酸	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
27	総トリハロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
28	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	
29	ブロモジクロロメタン	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
30	ブロモホルム	* 0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
31	ホルムアルデヒド	* 0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	
32	亜鉛及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.001未
33	アルミニウム及びその化合物	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.006										0.006	0.006	0.006
34	鉄及びその化合物	* 0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未			0.03未										0.03未	0.03未	0.03未
35	銅及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
36	ナトリウム及びその化合物	* 200mg/L以下	mg/L						3.5										3.5	3.5	3.5
37	マンガン及びその化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
38	塩化物イオン	* 200mg/L以下	mg/L	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	* 300mg/L以下	mg/L	31	31	31			30										30	30	30
40	蒸発残留物	* 500mg/L以下	mg/L	55	55	55			47										47	47	47
41	陰性界面活性剤	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.02未										0.02未	0.02未	0.02未
42	ジェオスミン	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
43	2-メチルイソボルネオール	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
44	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
45	フェノール類	* 0.005mg/L以下	mg/L						0.0005未										0.0005未	0.0005未	0.0005未
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	* 3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未
47	pH値	* 5.8 ～ 8.6	—	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.4	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.4	8.1	8.2
48	味	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	* 5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未
51	濁度	* 2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未
52	電気伝導率	—	mS/m	8.5	7.7	8.1	7.9	7.8	7.7	7.7	8.0	8.0	7.9	6.4	7.1	7.1	7.1	7.7	8.0	6.4	7.6
53	残留塩素	—	mg/L	0.34	0.10	0.24	0.30	0.24	0.12	0.24	0.42	0.24	0.34	0.18	0.18	0.16	0.26	0.20	0.42	0.12	0.24
54	判定	—	—	—	—	—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—
55	気温	—	℃	27.8	3.1	15.1	14.1	22.0	22.5	30.2	29.0	19.3	16.3	11.1	5.9	5.6	5.2	4.0	30.2	4.0	15.4
56	水温	—	℃	13.5	10.0	11.9	11.3	12.8	12.2	13.5	13.5	12.0	12.8	10.9	13.1	9.0	9.5	10.0	13.5	9.0	11.7
57	天候	—	—	—	—	—	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	—	—	—

注 残留塩素は現場での測定値。 未 — 未満です。 *: 水道G L P認定項目

検査方法： 厚生労働省告示第261号による

備考：

平成28年度 富士河口湖町簡易水道 御坂配水系 飲料水定期水質検査結果

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
 一般社団法人 山梨県食品衛生協会
 T400-0043
 山梨県甲府市国母6丁目5番1号
 TEL 055-228-1830 FAX 055-231-2850
 水質検査部門管理者 中澤 智子 印



JWWA-GLP046
 水道GLP認定

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値
							4月6日	5月18日	6月14日	7月26日	8月10日	9月14日	10月12日	11月16日	12月14日	1月12日	2月8日	3月15日			
1	一般細菌	* 100以下	個/mL	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出
2	大腸菌	* 検出されないこと	—	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	* 0.003mg/L以下	mg/L	0.0006	0.0003未	0.0003未			0.0003未			0.0003未			0.0003未			0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未
4	水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未			0.00005未			0.00005未			0.00005未			0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未
5	セレン及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未
6	鉛及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未
7	ヒ素及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.004	0.003	0.004			0.005			0.005			0.005			0.005	0.005	0.005	0.005
8	六価クロム化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未
9	亜硝酸態窒素	* 0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未			0.004未			0.004未			0.004未	0.004未	0.004未	0.004未
10	アゾ化合物(イワ及び塩化シアン)	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 10mg/L以下	mg/L	0.33	0.24	0.29			0.20			0.19			0.19			0.20	0.20	0.19	0.20
12	フッ素及びその化合物	* 0.8mg/L以下	mg/L	0.05	0.05未	0.05未			0.05			0.05未			0.05未			0.05未	0.05	0.05未	0.05
13	ホウ素及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L	0.02	0.02	0.02			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	* 0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
15	1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未			0.005未			0.005未			0.005未	0.005未	0.005未	0.005未
16	2,4-ジクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロベンゼン	* 0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
17	ジクロロメタン	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
18	テトラクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
19	トリクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
20	ベンゼン	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
21	塩素酸	* 0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.06未			0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	0.06未
22	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	0.002未
23	クロロホルム	* 0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
24	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未
25	ジブロモクロロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
26	臭素酸	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未
27	総トリハロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
28	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未
29	ブロモジクロロメタン	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
30	ブロモホルム	* 0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
31	ホルムアルデヒド	* 0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	0.008未
32	亜鉛及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L	0.23	0.034	0.091			0.052			0.056			0.006			0.005未	0.056	0.005未	0.029
33	アルミニウム及びその化合物	* 0.2mg/L以下	mg/L	0.025	0.005未	0.010			0.008			0.007			0.031			0.006	0.031	0.006	0.013
34	鉄及びその化合物	* 0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未			0.03未			0.03未			0.05			0.03未	0.05	0.03未	0.03
35	銅及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未			0.005未			0.005未			0.005未	0.005未	0.005未	0.005未
36	ナトリウム及びその化合物	* 200mg/L以下	mg/L	5.8	5.5	5.6			6.2			6.2			5.6			5.6	6.2	5.6	5.9
37	マンガン及びその化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L	0.004	0.002	0.003			0.003			0.003			0.010			0.001	0.010	0.001	0.004
38	塩化物イオン	* 200mg/L以下	mg/L	4.0	2.7	3.3	3.2	1.8	2.5	1.9	1.9	1.8	2.0	1.8	1.8	2.3	1.7	2.4	3.2	1.7	2.1
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	* 300mg/L以下	mg/L	130	110	120			140			150			130			130	150	130	138
40	蒸発残留物	* 500mg/L以下	mg/L	210	170	183			210			250			200			200	250	200	215
41	陰イオン界面活性剤	* 0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未			0.02未			0.02未			0.02未			0.02未	0.02未	0.02未	0.02未
42	ジェオスミン	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未							0.000001未	0.000001未	0.000001未
43	2-メチルイソボルネオール	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未							0.000001未	0.000001未	0.000001未
44	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未			0.005未			0.005未			0.005未	0.005未	0.005未	0.005未
45	フェノール類	* 0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未			0.0005未			0.0005未			0.0005未			0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	* 3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未
47	pH値	* 5.8 ~ 8.6	—	7.5	7.3	7.4	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5
48	味	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	* 5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	1.2	0.8	1.0	0.5未	0.5未	0.5未	1.2	0.5未	0.5
51	濁度	* 2以下	度	0.1	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.5	0.1未	0.2	0.1未	0.1未	0.1未	0.5	0.1未	0.1
52	電気伝導率	—	mS/m	31	23	27	30	34	31	30	30	34	36	33	31	32	26	30	36	26	31
53	残留塩素	—	mg/L	0.30	0.10	0.18	0.16	0.20	0.16	0.22	0.18	0.14	0.16	0.18	0.12	0.16	0.18	0.16	0.22	0.12	0.17
54	判定	—	—	—	—	—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—
55	気温	—	℃	29.0	3.0	16.6	17.7	26.0	22.0	19.6	31.6	22.0	20.4	14.9	8.3	6.6	10.1	12.5	31.6	6.6	17.6
56	水温	—	℃	18.4	10.0	14.3	12.6	16.1	17.7	16.5	18.8	19.4	16.8	12.9	11.3	7.3	10.3	7.8	19.4	7.3	14.0
57	天候	—	—	—	—	—	晴	晴	曇	雨	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	—	—	—

注 残留塩素は現場での測定値。 未 — 未満です。 *: 水道GLP認定項目

検査方法: 厚生労働省告示第261号による

備考:

平成28年度 富士河口湖町簡易水道 入山配水系 飲料水定期水質検査結果

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
 一般社団法人 山梨県食品衛生協会
 T400-0043
 山梨県甲府市国母6丁目5番1号
 TEL 055-228-1830 FAX 055-231-2850
 水質検査部門管理者 中澤 智子 印



JWWA-GLP046
 水道G L P 認定

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値
							4月6日	5月18日	6月14日	7月7日	8月10日	9月14日	10月12日	11月16日	12月14日	1月18日	2月8日	3月15日			
1	一般細菌	* 100以下	個/mL	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0未
2	大腸菌	* 検出されないこと	—	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	* 0.003mg/L以下	mg/L						0.0003未										0.0003未	0.0003未	0.0003未
4	水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下	mg/L						0.00005未										0.00005未	0.00005未	0.00005未
5	セレン及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
6	鉛及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
7	ヒ素及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.004	0.003	0.004			0.004			0.005			0.005			0.005	0.005	0.004	0.005
8	六価クロム化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
9	亜硝酸態窒素	* 0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未			0.004未			0.004未			0.004未	0.004未	0.004未	
10	アゾ化合物及び塩化アゾ	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 10mg/L以下	mg/L						0.23										0.23	0.23	0.23
12	フッ素及びその化合物	* 0.8mg/L以下	mg/L	0.05	0.05	0.05			0.05										0.05	0.05	0.05
13	ホウ素及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.02										0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	* 0.002mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
15	1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
16	2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	* 0.04mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
17	ジクロロメタン	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
18	テトラクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
19	トリクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
20	ベンゼン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
21	塩素酸	* 0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.06未			0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	
22	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	
23	クロロホルム	* 0.06mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0002未	0.0002未			0.0003			0.0003			0.0002未			0.0002未	0.0003	0.0002未	0.0002
24	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	
25	ジブロモクロロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未			0.0002			0.0004			0.0003			0.0003	0.0004	0.0002	0.0003
26	臭素酸	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
27	総トリハロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0012	0.0002	0.0007			0.0008			0.0011			0.0006			0.0005	0.0011	0.0005	0.0008
28	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	
29	ブロモジクロロメタン	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0002	0.0004			0.0003			0.0004			0.0003			0.0002	0.0004	0.0002	0.0003
30	ブロモホルム	* 0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
31	ホルムアルデヒド	* 0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	
32	亜鉛及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.001未
33	アルミニウム及びその化合物	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.007										0.007	0.007	0.007
34	鉄及びその化合物	* 0.3mg/L以下	mg/L						0.03未										0.03未	0.03未	0.03未
35	銅及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
36	ナトリウム及びその化合物	* 200mg/L以下	mg/L						5.6										5.6	5.6	5.6
37	マンガン及びその化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
38	塩化物イオン	* 200mg/L以下	mg/L	3.6	1.3	2.8	3.1	1.9	2.5	2.1	1.8	2.0	2.0	1.8	1.9	1.8	1.7	2.2	3.1	1.7	2.1
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	* 300mg/L以下	mg/L	130	100	115			130			140			130			130	140	130	133
40	蒸発残留物	* 500mg/L以下	mg/L	190	160	178			210			210			210			200	210	200	208
41	陰性界面活性剤	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.02未										0.02未	0.02未	0.02未
42	ジェオスミン	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
43	2-メチルイソボルネオール	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
44	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
45	フェノール類	* 0.005mg/L以下	mg/L						0.0005未										0.0005未	0.0005未	0.0005未
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	* 3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未
47	pH値	* 5.8 ～ 8.6	—	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5
48	味	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	* 5以下	度	0.5	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.6	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.6	0.5未	0.5
51	濁度	* 2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.2	0.1未	0.1未	0.1未	0.2	0.1未	0.2	0.1未	0.1
52	電気伝導率	—	mS/m	31	10	22	28	34	30	27	21	31	36	33	25	26	26	30	36	21	29
53	残留塩素	—	mg/L	0.40	0.12	0.25	0.30	0.34	0.18	0.34	0.28	0.16	0.12	0.26	0.16	0.16	0.22	0.18	0.34	0.12	0.23
54	判定	—	—				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
55	気温	—	℃	29.8	4.1	16.6	18.6	19.9	22.8	35.5	36.0	21.3	21.8	17.7	8.9	4.9	13.5	9.5	36.0	4.9	19.2
56	水温	—	℃	24.6	6.6	16.0	12.1	17.5	20.7	23.0	24.5	22.3	21.7	15.4	11.3	6.1	6.6	8.5	24.5	6.1	15.8
57	天候	—	—	—	—	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	—	—	—

注 残留塩素は現場での測定値。 未 — 未満です。 *: 水道G L P認定項目

検査方法： 厚生労働省告示第261号による

備考：

平成28年度 富士河口湖町簡易水道 大沢配水系 飲料水定期水質検査結果

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
 一般社団法人 山梨県食品衛生協会
 T400-0043
 山梨県甲府市国母6丁目5番1号
 TEL 055-228-1830 FAX 055-231-2850
 水質検査部門管理者 中澤 智子 印



JWWA-GLP046
 水道G L P 認定

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値
							4月6日	5月18日	6月14日	7月7日	8月10日	9月14日	10月12日	11月16日	12月14日	1月18日	2月8日	3月15日			
1	一般細菌	* 100以下	個/mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2	不検出	不検出
2	大腸菌	* 検出されないこと	—	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	* 0.003mg/L以下	mg/L						0.0003未										0.0003未	0.0003未	0.0003未
4	水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下	mg/L						0.00005未										0.00005未	0.00005未	0.00005未
5	セレン及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
6	鉛及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
7	ヒ素及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
8	六価クロム化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
9	亜硝酸態窒素	* 0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未			0.004未			0.004未			0.004未	0.004未	0.004未	
10	アゾ化合物(イワ及び塩化シアン)	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 10mg/L以下	mg/L						0.39										0.39	0.39	0.39
12	フッ素及びその化合物	* 0.8mg/L以下	mg/L	0.05	0.05	0.05			0.05										0.05	0.05	0.05
13	ホウ素及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.01未										0.01未	0.01未	0.01未
14	四塩化炭素	* 0.002mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
15	1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
16	2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	* 0.04mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
17	ジクロロメタン	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
18	テトラクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
19	トリクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
20	ベンゼン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
21	塩素酸	* 0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.06未			0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	
22	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	
23	クロロホルム	* 0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
24	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	
25	ジブロモクロロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
26	臭素酸	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
27	総トリハロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
28	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	
29	ブロモジクロロメタン	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
30	ブロモホルム	* 0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
31	ホルムアルデヒド	* 0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	
32	亜鉛及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
33	アルミニウム及びその化合物	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
34	鉄及びその化合物	* 0.3mg/L以下	mg/L						0.03未										0.03未	0.03未	0.03未
35	銅及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
36	ナトリウム及びその化合物	* 200mg/L以下	mg/L						3.2										3.2	3.2	3.2
37	マンガン及びその化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
38	塩化物イオン	* 200mg/L以下	mg/L	1.7	1.2	1.4	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.2	1.3
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	* 300mg/L以下	mg/L	35	35	35			33										33	33	33
40	蒸発残留物	* 500mg/L以下	mg/L	45	45	45			48										48	48	48
41	陰性界面活性剤	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.02未										0.02未	0.02未	0.02未
42	ジェオスミン	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
43	2-メチルイソボルネオール	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
44	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
45	フェノール類	* 0.005mg/L以下	mg/L						0.0005未										0.0005未	0.0005未	0.0005未
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	* 3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未
47	pH値	* 5.8 ~ 8.6	—	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.7	7.4	7.5
48	味	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	* 5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未
51	濁度	* 2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未
52	電気伝導率	—	mS/m	9.2	7.8	8.5	8.8	7.8	7.9	8.0	8.2	8.0	7.8	8.8	8.3	8.8	8.4	9.1	9.1	7.8	8.3
53	残留塩素	—	mg/L	0.46	0.26	0.36	0.36	0.28	0.14	0.12	0.14	0.14	0.18	0.16	0.18	0.16	0.16	0.14	0.36	0.12	0.18
54	判定	—	—				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
55	気温	—	℃	26.5	16.6	20.0	17.8	22.0	26.8	28.2	28.5	20.8	19.6	14.3	21.3	15.5	15.1	14.9	28.5	14.3	20.4
56	水温	—	℃	16.5	10.6	13.1	11.8	15.4	14.5	14.8	16.6	15.1	13.7	12.8	10.7	9.6	10.5	10.1	16.6	9.6	13.0
57	天候	—	—	—	—	—	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	曇	晴	晴	晴	—	—	—

注 残留塩素は現場での測定値。 未 — 未満です。 *: 水道G L P 認定項目

検査方法: 厚生労働省告示第261号による

備考:

平成28年度 富士河口湖町簡易水道 三沢配水系 飲料水定期水質検査結果

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
一般社団法人 山梨県食品衛生協会
T400-0043
山梨県甲府市国母6丁目5番1号
TEL 055-228-1830 FAX 055-231-2850
水質検査部門管理者 中澤 智子 印



JWWA-GLP046
水道G L P 認定

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値
							4月6日	5月18日	6月14日	7月7日	8月10日	9月14日	10月12日	11月16日	12月14日	1月18日	2月8日	3月15日			
1	一般細菌	* 100以下	個/mL	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2	大腸菌	* 検出されないこと	—	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	* 0.003mg/L以下	mg/L						0.0003未										0.0003未	0.0003未	0.0003未
4	水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下	mg/L						0.00005未										0.00005未	0.00005未	0.00005未
5	セレン及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
6	鉛及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
7	ヒ素及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
8	六価クロム化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
9	亜硝酸態窒素	* 0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未			0.004未			0.004未			0.004未	0.004未	0.004未	
10	アゾ化合物(わ)及び塩化アゾ	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 10mg/L以下	mg/L						0.39										0.39	0.39	0.39
12	フッ素及びその化合物	* 0.8mg/L以下	mg/L						0.05未										0.05未	0.05未	0.05未
13	ホウ素及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.01未										0.01未	0.01未	0.01未
14	四塩化炭素	* 0.002mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
15	1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
16	ジス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	* 0.04mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
17	ジクロロメタン	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
18	テトラクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
19	トリクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
20	ベンゼン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
21	塩素酸	* 0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.06未			0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	
22	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	
23	クロロホルム	* 0.06mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
24	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	
25	ジブロモクロロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
26	臭素酸	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
27	総トリハロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0006	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
28	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	
29	ブロモジクロロメタン	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
30	ブロモホルム	* 0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
31	ホルムアルデヒド	* 0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	
32	亜鉛及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.009										0.009	0.009	0.009
33	アルミニウム及びその化合物	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
34	鉄及びその化合物	* 0.3mg/L以下	mg/L						0.03未										0.03未	0.03未	0.03未
35	銅及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
36	ナトリウム及びその化合物	* 200mg/L以下	mg/L						3.2										3.2	3.2	3.2
37	マンガン及びその化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
38	塩化物イオン	* 200mg/L以下	mg/L	1.7	1.2	1.4	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.5	1.1	1.3
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	* 300mg/L以下	mg/L	34	34	34			34										34	34	34
40	蒸発残留物	* 500mg/L以下	mg/L	48	48	48			53										53	53	53
41	陰性界面活性剤	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.02未										0.02未	0.02未	0.02未
42	ジェオスミン	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
43	2-メチルイソボルネオール	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
44	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
45	フェノール類	* 0.005mg/L以下	mg/L						0.0005未										0.0005未	0.0005未	0.0005未
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	* 3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未
47	pH値	* 5.8 ～ 8.6	—	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6
48	味	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	* 5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未
51	濁度	* 2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未
52	電気伝導率	—	mS/m	8.6	7.6	8.3	7.5	8.1	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.2	8.3	8.2	8.4	8.4	7.5	8.1
53	残留塩素	—	mg/L	0.46	0.24	0.36	0.40	0.26	0.12	0.20	0.14	0.14	0.18	0.20	0.18	0.18	0.14	0.14	0.40	0.12	0.19
54	判定	—	—				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
55	気温	—	℃	29.0	3.4	15.7	15.6	22.0	26.2	32.2	30.5	20.1	21.6	12.6	7.1	5.3	13.7	5.3	32.2	5.3	17.7
56	水温	—	℃	19.8	5.4	13.1	10.5	14.5	17.0	15.8	17.6	16.5	14.7	12.5	8.4	8.2	6.9	8.3	17.6	6.9	12.6
57	天候	—	—	—	—	—	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	曇	雨	晴	晴	晴	—	—	—

注 残留塩素は現場での測定値。 未 — 未満です。 *: 水道G L P 認定項目

検査方法： 厚生労働省告示第261号による

備考：

平成28年度 富士河口湖町簡易水道 本沢配水系 飲料水定期水質検査結果

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
 一般社団法人 山梨県食品衛生協会
 T400-0043
 山梨県甲府市国母6丁目5番1号
 TEL 055-228-1830 FAX 055-231-2850
 水質検査部門管理者 中澤 智子 印



JWWA-GLP046
 水道G L P 認定

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値
							4月6日	5月18日	6月14日	7月7日	8月10日	9月14日	10月12日	11月16日	12月14日	1月12日	2月9日	3月15日			
1	一般細菌	* 100以下	個/mL	8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2	大腸菌	* 検出されないこと	—	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	* 0.003mg/L以下	mg/L						0.0003未										0.0003未	0.0003未	0.0003未
4	水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下	mg/L						0.00005未										0.00005未	0.00005未	0.00005未
5	セレン及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
6	鉛及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
7	ヒ素及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
8	六価クロム化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
9	亜硝酸態窒素	* 0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未			0.004未			0.004未			0.004未	0.004未	0.004未	
10	シアン化合物(砒)及び塩化シアン	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 10mg/L以下	mg/L						0.36										0.36	0.36	0.36
12	フッ素及びその化合物	* 0.8mg/L以下	mg/L						0.05										0.05	0.05	0.05
13	ホウ素及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.01未										0.01未	0.01未	0.01未
14	四塩化炭素	* 0.002mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
15	1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.005未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
16	ジス-1,2-ジ-クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ-クロロエチレン	* 0.04mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
17	ジクロロメタン	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
18	テトラクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
19	トリクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
20	ベンゼン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
21	塩素酸	* 0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.06未			0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	
22	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	
23	クロロホルム	* 0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0007			0.0002未			0.0002未	0.0007	0.0002未	
24	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	
25	ジブロモクロロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0003			0.0003			0.0002未			0.0002未	0.0003	0.0002未	
26	臭素酸	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
27	総トリハロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0009			0.0015			0.0002未			0.0002未	0.0015	0.0002未	
28	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	
29	ブロモジクロロメタン	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0004			0.0005			0.0002未			0.0002未	0.0005	0.0002未	
30	ブロモホルム	* 0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
31	ホルムアルデヒド	* 0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	
32	亜鉛及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.006										0.006	0.006	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
34	鉄及びその化合物	* 0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未			0.09			0.09			0.03未			0.03未	0.09	0.03未	0.05
35	銅及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.006										0.006	0.006	0.006
36	ナトリウム及びその化合物	* 200mg/L以下	mg/L						2.6										2.6	2.6	2.6
37	マンガン及びその化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.004										0.004	0.004	0.004
38	塩化物イオン	* 200mg/L以下	mg/L	1.3	1.0	1.1	1.0	1.1	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.5	1.0	1.1
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	* 300mg/L以下	mg/L						19										19	19	19
40	蒸発残留物	* 500mg/L以下	mg/L	39	39	39			31										31	31	31
41	陰性界面活性剤	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.02未										0.02未	0.02未	0.02未
42	ジェオスミン	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
43	2-メチルイソボルネオール	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
44	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
45	フェノール類	* 0.005mg/L以下	mg/L						0.0005未										0.0005未	0.0005未	0.0005未
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	* 3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未
47	pH値	* 5.8 ～ 8.6	—	7.5	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	7.7	7.3	7.7	7.3	7.4
48	味	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	* 5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	1.0	1.4	3.8	1.6	0.9	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	3.8	0.5未	0.7
51	濁度	* 2以下	度	0.1	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1	0.1未	0.1
52	電気伝導率	—	mS/m	5.6	4.7	5.4	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.0	5.2	5.1	4.5	4.7	5.1	5.2	5.3	4.5	5.1
53	残留塩素	—	mg/L	2.6	0.02未	0.36	0.12	0.18	0.14	0.26	0.16	0.20	0.16	0.14	0.14	0.10	0.30	0.10	0.30	0.10	0.17
54	判定	—	—				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
55	気温	—	℃	27.4	7.1	20.9	18.8	21.4	24.2	28.4	28.3	26.1	20.0	17.9	12.5	14.0	18.5	16.4	28.4	12.5	20.5
56	水温	—	℃	15.3	8.9	12.3	10.5	12.3	17.0	19.4	22.6	19.9	14.8	12.6	8.9	9.4	9.6	8.1	22.6	8.1	13.8
57	天候	—	—	—	—	—	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	雨	晴	雪	晴	—	—	—

注 残留塩素は現場での測定値。 未 — 未満です。 *: 水道G L P 認定項目

検査方法： 厚生労働省告示第261号による

備考：

平成28年度 富士河口湖町簡易水道 根場配水系 飲料水定期水質検査結果

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
 一般社団法人 山梨県食品衛生協会
 T400-0043
 山梨県甲府市国母6丁目5番1号
 TEL 055-228-1830 FAX 055-231-2850
 水質検査部門管理者 中澤 智子 印



JWWA-GLP046
 水道G L P 認定

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値
1	一般細菌	* 100以下	個/mL	6	不検出	不検出	4月6日 不検出	5月18日 不検出	6月14日 不検出	7月7日 不検出	8月10日 不検出	9月14日 不検出	10月12日 不検出	11月16日 不検出	12月14日 不検出	1月18日 不検出	2月8日 不検出	3月15日 不検出	不検出	不検出	0未
2	大腸菌	* 検出されないこと	—	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	* 0.003mg/L以下	mg/L						0.0003未										0.0003未	0.0003未	0.0003未
4	水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下	mg/L						0.00005未										0.00005未	0.00005未	0.00005未
5	セレン及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
6	鉛及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
7	ヒ素及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
8	六価クロム化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
9	亜硝酸態窒素	* 0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未			0.004未			0.004未			0.004未	0.004未	0.004未	
10	シアン化合物(ワ)及び塩化シアン	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 10mg/L以下	mg/L						0.43										0.43	0.43	0.43
12	フッ素及びその化合物	* 0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未			0.05未										0.05未	0.05未	0.05未
13	ホウ素及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.01未										0.01未	0.01未	0.01未
14	四塩化炭素	* 0.002mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
15	1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	* 0.04mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
17	ジクロロメタン	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
18	テトラクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
19	トリクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
20	ベンゼン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
21	塩素酸	* 0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.06未			0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	
22	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	
23	クロロホルム	* 0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
24	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	
25	ジブロモクロロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
26	臭素酸	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
27	総トリハロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
28	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	
29	ブロモジクロロメタン	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
30	ブロモホルム	* 0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
31	ホルムアルデヒド	* 0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	
32	亜鉛及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.013										0.013	0.013	0.013
33	アルミニウム及びその化合物	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.006										0.006	0.006	0.006
34	鉄及びその化合物	* 0.3mg/L以下	mg/L						0.03未										0.03未	0.03未	0.03未
35	銅及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
36	ナトリウム及びその化合物	* 200mg/L以下	mg/L						2.8										2.8	2.8	2.8
37	マンガン及びその化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
38	塩化物イオン	* 200mg/L以下	mg/L	1.3	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	* 300mg/L以下	mg/L						24										24	24	24
40	蒸発残留物	* 500mg/L以下	mg/L	29	29	29			41										41	41	41
41	陰性界面活性剤	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.02未										0.02未	0.02未	0.02未
42	ジェオスミン	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
43	2-メチルイソボルネオール	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
44	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
45	フェノール類	* 0.005mg/L以下	mg/L						0.0005未										0.0005未	0.0005未	0.0005未
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	* 3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未
47	pH値	* 5.8 ～ 8.6	—	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4
48	味	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	* 5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未
51	濁度	* 2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未
52	電気伝導率	—	mS/m	6.6	5.9	6.3	6.1	6.1	6.1	6.2	6.3	6.0	5.6	6.1	5.8	6.2	6.0	6.2	6.3	5.6	6.1
53	残留塩素	—	mg/L	0.30	0.16	0.22	0.20	0.20	0.18	0.36	0.30	0.14	0.16	0.22	0.22	0.24	0.26	0.14	0.36	0.14	0.22
54	判定	—	—				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
55	気温	—	℃	29.2	4.7	15.4	14.9	22.0	23.8	30.0	31.0	20.5	19.3	10.8	7.8	4.5	5.8	5.1	31.0	4.5	16.3
56	水温	—	℃	14.2	9.2	11.8	11.0	12.6	13.0	13.6	14.5	12.9	11.8	12.1	9.3	9.2	9.3	9.1	14.5	9.1	11.5
57	天候	—	—	—	—	—	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	—	—	—

注 残留塩素は現場での測定値。 未 — 未満です。 *: 水道G L P 認定項目

検査方法: 厚生労働省告示第261号による

備考:

平成28年度 富士河口湖町簡易水道 西湖配水系 飲料水定期水質検査結果

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
 一般社団法人 山梨県食品衛生協会
 T400-0043
 山梨県甲府市国母6丁目5番1号
 TEL 055-228-1830 FAX 055-231-2850
 水質検査部門管理者 中澤 智子 印



JWWA-GLP046
 水道 G L P 認定

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値
							4月6日	5月18日	6月14日	7月7日	8月10日	9月14日	10月12日	11月16日	12月14日	1月18日	2月8日	3月15日			
1	一般細菌	* 100以下	個/mL	21	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出
2	大腸菌	* 検出されないこと	—	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	* 0.003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.0003未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未	0.0003未	0.0003未
4	水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.00005未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未	0.00005未	0.00005未
5	セレン及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.001未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未	0.001未	0.001未
6	鉛及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.001未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未	0.001未	0.001未
7	ヒ素及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.001未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未	0.001未	0.001未
8	六価クロム化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.001未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未	0.001未	0.001未
9	亜硝酸態窒素	* 0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未	—	—	0.004未	—	—	0.004未	—	—	0.004未	—	—	0.004未	0.004未	0.004未	0.004未
10	アミノ化合物及び塩化アンモニウム	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未	—	—	0.001未	—	—	0.001未	—	—	0.001未	—	—	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 10mg/L以下	mg/L	1.1	1.1	1.1	—	—	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.94	0.94	0.94
12	フッ素及びその化合物	* 0.8mg/L以下	mg/L	0.06	0.06	0.06	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	0.06	0.06
13	ホウ素及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	* 0.002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未	0.0002未	0.0002未
15	1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.005未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未	0.005未	0.005未
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフラン	* 0.04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未	0.0002未	0.0002未
17	ジクロロメタン	* 0.02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未	0.0002未	0.0002未
18	テトラクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未	0.0002未	0.0002未
19	トリクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未	0.0002未	0.0002未
20	ベンゼン	* 0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未	0.0002未	0.0002未
21	塩素酸	* 0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未	—	—	0.06未	—	—	0.06未	—	—	0.06未	—	—	0.06未	0.06未	0.06未	0.06未
22	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未	—	—	0.002未	—	—	0.002未	—	—	0.002未	—	—	0.002未	0.002未	0.002未	0.002未
23	クロロホルム	* 0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
24	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未	—	—	0.003未	—	—	0.003未	—	—	0.003未	—	—	0.003未	0.003未	0.003未	0.003未
25	ジブロモクロロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未	0.0002未	—	—	0.0002	—	—	0.0002	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002
26	臭素酸	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未	—	—	0.001未	—	—	0.001未	—	—	0.001未	—	—	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未
27	総トリハロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0002未	0.0002未	—	—	0.0004	—	—	0.0004	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	0.0004	0.0002未	0.0002
28	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未	—	—	0.003未	—	—	0.003未	—	—	0.003未	—	—	0.003未	0.003未	0.003未	0.003未
29	ブロモジクロロメタン	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未	0.0002未	—	—	0.0002	—	—	0.0002	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	0.0002	0.0002未	0.0002
30	ブロモホルム	* 0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
31	ホルムアルデヒド	* 0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未	—	—	0.008未	—	—	0.008未	—	—	0.008未	—	—	0.008未	0.008未	0.008未	0.008未
32	亜鉛及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.012	0.012	0.012
33	アルミニウム及びその化合物	* 0.2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.005未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未	0.005未	0.005未
34	鉄及びその化合物	* 0.3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.03未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未	0.03未	0.03未
35	銅及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.005未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未	0.005未	0.005未
36	ナトリウム及びその化合物	* 200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.1	3.1
37	マンガン及びその化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.001未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未	0.001未	0.001未
38	塩化物イオン	* 200mg/L以下	mg/L	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	* 300mg/L以下	mg/L	42	42	42	—	—	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	41	41
40	蒸発残留物	* 500mg/L以下	mg/L	69	69	69	—	—	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	62	62
41	陰性界面活性剤	* 0.2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.02未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未	0.02未	0.02未
42	ジェオスミン	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未	—	—	0.000001未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未	0.000001未	0.000001未
43	2-メチルイソボルネオール	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未	—	—	0.000001未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未	0.000001未	0.000001未
44	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.005未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未	0.005未	0.005未
45	フェノール類	* 0.005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.0005未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未	0.0005未	0.0005未
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	* 3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未
47	pH値	* 5.8 ～ 8.6	—	8.1	7.6	7.8	7.7	7.6	8.0	8.0	7.5	8.2	8.0	7.9	7.7	7.6	7.6	7.6	8.2	7.5	7.8
48	味	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	* 5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未
51	濁度	* 2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未
52	電気伝導率	—	mS/m	10	9.3	9.8	9.2	9.3	9.3	9.6	12	9.9	9.7	9.6	9.7	9.2	9.1	9.5	12	9.1	9.7
53	残留塩素	—	mg/L	0.16	0.10	0.11	0.10	0.10	0.20	0.14	0.18	0.16	0.20	0.18	0.24	0.24	0.24	0.26	0.26	0.10	0.19
54	判定	—	—	—	—	—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—
55	気温	—	℃	27.8	9.4	18.4	14.2	21.0	23.3	27.6	28.5	22.3	18.9	13.3	14.8	5.2	7.1	11.1	28.5	5.2	17.3
56	水温	—	℃	23.1	5.4	14.2	9.2	15.6	17.5	20.0	22.8	21.5	19.1	14.6	9.1	5.9	4.5	5.9	22.8	4.5	13.8
57	天候	—	—	—	—	—	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	曇	曇	晴	晴	晴	—	—	—

注 残留塩素は現場での測定値。 未 — 未満です。 *: 水道G L P認定項目

検査方法： 厚生労働省告示第261号による

備考：

平成28年度 富士河口湖町簡易水道 大嵐配水系 飲料水定期水質検査結果

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
 一般社団法人 山梨県食品衛生協会
 T400-0043
 山梨県甲府市国母6丁目5番1号
 TEL 055-228-1830 FAX 055-231-2850
 水質検査部門管理者 中澤 智子 印



JWWA-GLP046
 水道G L P 認定

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値
							4月6日	5月18日	6月14日	7月7日	8月10日	9月14日	10月12日	11月16日	12月14日	1月18日	2月8日	3月15日	2	不検出	不検出
1	一般細菌	* 100以下	個/mL	1	不検出	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-
2	大腸菌	* 検出されないこと	—	-	-	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	* 0.003mg/L以下	mg/L						0.0003未										0.0003未	0.0003未	0.0003未
4	水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下	mg/L						0.00005未										0.00005未	0.00005未	0.00005未
5	セレン及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
6	鉛及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
7	ヒ素及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001										0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
9	亜硝酸態窒素	* 0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未			0.004未			0.004未			0.004未	0.004未	0.004未	
10	アミノ化合物(α)及び塩化アンモニウム	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 10mg/L以下	mg/L	1.0	1.0	1.0			0.98										0.98	0.98	0.98
12	フッ素及びその化合物	* 0.8mg/L以下	mg/L	0.30	0.26	0.28			0.27			0.26			0.29			0.27	0.29	0.26	0.27
13	ホウ素及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.04										0.04	0.04	0.04
14	四塩化炭素	* 0.002mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
15	1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
16	2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	* 0.04mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
17	ジクロロメタン	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
18	テトラクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
19	トリクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
20	ベンゼン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
21	塩素酸	* 0.6mg/L以下	mg/L	0.08	0.06未	0.06未			0.06未			0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	0.06未
22	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	0.002未
23	クロロホルム	* 0.06mg/L以下	mg/L	0.0006	0.0005	0.0006			0.0005			0.0007			0.0004			0.0005	0.0007	0.0004	0.0005
24	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未
25	ジブロモクロロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0012	0.0008	0.0010			0.0011			0.0012			0.0009			0.0009	0.0012	0.0009	0.0010
26	臭素酸	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未
27	総トリハロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0031	0.0023	0.0027			0.0028			0.0032			0.0021			0.0023	0.0032	0.0021	0.0026
28	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未
29	ブロモジクロロメタン	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.0011	0.0009	0.0010			0.0010			0.0011			0.0008			0.0009	0.0011	0.0008	0.0010
30	ブロモホルム	* 0.09mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未			0.0002			0.0002			0.0002未			0.0002未	0.0002	0.0002未	0.0002
31	ホルムアルデヒド	* 0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	0.008未
32	亜鉛及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.028										0.028	0.028	0.028
33	アルミニウム及びその化合物	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
34	鉄及びその化合物	* 0.3mg/L以下	mg/L						0.04										0.04	0.04	0.04
35	銅及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.006										0.006	0.006	0.006
36	ナトリウム及びその化合物	* 200mg/L以下	mg/L						10										10	10	10
37	マンガン及びその化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001										0.001	0.001	0.001
38	塩化物イオン	* 200mg/L以下	mg/L	5.3	4.3	4.8	4.4	4.6	4.5	4.6	4.5	4.6	4.5	4.5	4.4	4.1	4.4	4.4	4.6	4.1	4.5
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	* 300mg/L以下	mg/L	47	47	47			48										48	48	48
40	蒸発残留物	* 500mg/L以下	mg/L	110	110	110			100			89			100			110	110	89	100
41	陰性界面活性剤	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.02未										0.02未	0.02未	0.02未
42	ジェオスミン	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
43	2-メチルイソボルネオール	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
44	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
45	フェノール類	* 0.005mg/L以下	mg/L						0.0005未										0.0005未	0.0005未	0.0005未
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	* 3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未
47	pH値	* 5.8 ～ 8.6	—	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0
48	味	* 異常でないこと	—	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
49	臭気	* 異常でないこと	—	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50	色度	* 5以下	度	0.7	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未
51	濁度	* 2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未
52	電気伝導率	—	mS/m	15	13	14	14	14	14	13	14	14	14	14	13	12	13	13	14	12	14
53	残留塩素	—	mg/L	0.48	0.12	0.32	0.38	0.16	0.14	0.12	0.18	0.10	0.16	0.10	0.12	0.12	0.16	0.14	0.38	0.10	0.16
54	判定	—	—				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
55	気温	—	℃	27.3	-1.0	13.9	14.2	19.0	23.9	29.4	29.7	19.8	17.8	11.0	7.3	2.7	3.7	4.2	29.7	2.7	15.2
56	水温	—	℃	22.4	6.3	14.1	8.4	16.5	17.3	23.5	22.2	22.3	20.2	10.9	9.3	5.0	4.5	6.2	23.5	4.5	13.9
57	天候	—	—	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	-	-	-

注 残留塩素は現場での測定値。 未 — 未満です。 *: 水道G L P認定項目

検査方法： 厚生労働省告示第261号による

備考：

平成28年度 富士河口湖町簡易水道 精進居村配水系 飲料水定期水質検査結果

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
 一般社団法人 山梨県食品衛生協会
 T400-0043
 山梨県甲府市国母6丁目5番1号
 TEL 055-228-1830 FAX 055-231-2850
 水質検査部門管理者 中澤 智子 印



JWWA-GLP046
 水道 G L P 認定

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値
							4月6日	5月18日	6月14日	7月7日	8月10日	9月14日	10月12日	11月16日	12月14日	1月18日	2月8日	3月15日			
1	一般細菌	* 100以下	個/mL	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3	不検出	不検出
2	大腸菌	* 検出されないこと	—	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	* 0.003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.0003未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未	0.0003未	0.0003未
4	水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.00005未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未	0.00005未	0.00005未
5	セレン及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.001未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未	0.001未	0.001未
6	鉛及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.001未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未	0.001未	0.001未
7	ヒ素及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.001未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未	0.001未	0.001未
8	六価クロム化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.001未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未	0.001未	0.001未
9	亜硝酸態窒素	* 0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未	—	—	0.004未	—	—	0.004未	—	—	0.004未	—	—	0.004未	0.004未	0.004未	0.004未
10	アミノ化合物及び塩化アンモニウム	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未	—	—	0.001未	—	—	0.001未	—	—	0.001未	—	—	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.53	0.53	0.53
12	フッ素及びその化合物	* 0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未	—	—	0.05未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05未	0.05未	0.05未
13	ホウ素及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.01未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未	0.01未	0.01未
14	四塩化炭素	* 0.002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未	0.0002未	0.0002未
15	1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.005未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未	0.005未	0.005未
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフラン	* 0.04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未	0.0002未	0.0002未
17	ジクロロメタン	* 0.02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未	0.0002未	0.0002未
18	テトラクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未	0.0002未	0.0002未
19	トリクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未	0.0002未	0.0002未
20	ベンゼン	* 0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未	0.0002未	0.0002未
21	塩素酸	* 0.6mg/L以下	mg/L	0.07	0.06未	0.06未	—	—	0.06未	—	—	0.06未	—	—	0.06未	—	—	0.06未	0.06未	0.06未	0.06未
22	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未	—	—	0.002未	—	—	0.002未	—	—	0.002未	—	—	0.002未	0.002未	0.002未	0.002未
23	クロロホルム	* 0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
24	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未	—	—	0.003未	—	—	0.003未	—	—	0.003未	—	—	0.003未	0.003未	0.003未	0.003未
25	ジブロモクロロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
26	臭素酸	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未	—	—	0.001未	—	—	0.001未	—	—	0.001未	—	—	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未
27	総トリハロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
28	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未	—	—	0.003未	—	—	0.003未	—	—	0.003未	—	—	0.003未	0.003未	0.003未	0.003未
29	ブロモジクロロメタン	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
30	ブロモホルム	* 0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	—	—	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
31	ホルムアルデヒド	* 0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未	—	—	0.008未	—	—	0.008未	—	—	0.008未	—	—	0.008未	0.008未	0.008未	0.008未
32	亜鉛及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.018	0.018	0.018
33	アルミニウム及びその化合物	* 0.2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.005未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未	0.005未	0.005未
34	鉄及びその化合物	* 0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未	—	—	0.03未	—	—	0.03未	—	—	0.03未	—	—	0.03未	0.03未	0.03未	0.03未
35	銅及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.005未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未	0.005未	0.005未
36	ナトリウム及びその化合物	* 200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	3.0
37	マンガン及びその化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.001未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未	0.001未	0.001未
38	塩化物イオン	* 200mg/L以下	mg/L	2.8	2.1	2.5	2.2	2.5	2.4	2.3	2.2	2.3	2.6	2.4	2.3	2.1	2.0	2.0	2.6	2.0	2.3
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	* 300mg/L以下	mg/L	31	31	31	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	31
40	蒸発残留物	* 500mg/L以下	mg/L	61	61	61	—	—	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	46	46
41	陰性界面活性剤	* 0.2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.02未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未	0.02未	0.02未
42	ジェオスミン	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未	—	—	0.000001未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未	0.000001未	0.000001未
43	2-メチルイソボルネオール	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未	—	—	0.000001未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未	0.000001未	0.000001未
44	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.005未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未	0.005未	0.005未
45	フェノール類	* 0.005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.0005未	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未	0.0005未	0.0005未
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	* 3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未
47	pH値	* 5.8 ～ 8.6	—	8.0	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.1	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	8.1	7.8	7.9
48	味	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	* 5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未
51	濁度	* 1以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未
52	電気伝導率	—	mS/m	8.3	6.8	7.8	7.7	7.2	7.7	7.6	7.9	7.2	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.2	7.9	7.2	7.6
53	残留塩素	—	mg/L	0.50	0.10	0.27	0.14	0.34	0.10	0.10	0.10	0.10	0.16	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.34	0.10	0.13
54	判定	—	—	—	—	—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—
55	気温	—	℃	26.6	6.0	17.0	19.4	21.0	21.6	25.9	28.6	22.7	21.0	15.2	11.3	8.8	9.4	8.2	28.6	8.2	17.8
56	水温	—	℃	19.4	7.4	12.9	10.4	14.0	15.8	18.4	20.1	18.4	16.8	12.8	8.2	8.2	6.8	7.1	20.1	6.8	13.1
57	天候	—	—	—	—	—	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	—	—	—

注 残留塩素は現場での測定値。 未 — 未満です。 *: 水道G L P認定項目

検査方法： 厚生労働省告示第261号による

備考：

平成28年度 富士河口湖町簡易水道 青木ヶ原配水系 飲料水定期水質検査結果

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
 一般社団法人 山梨県食品衛生協会
 T400-0043
 山梨県甲府市国母6丁目5番1号
 TEL 055-228-1830 FAX 055-231-2850
 水質検査部門管理者 中澤 智子 印



JWWA-GLP046
 水道G L P 認定

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値
							4月6日	5月18日	6月14日	7月7日	8月10日	9月14日	10月12日	11月16日	12月14日	1月18日	2月8日	3月15日			
1	一般細菌	* 100以下	個/mL	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出
2	大腸菌	* 検出されないこと	—	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	* 0.003mg/L以下	mg/L						0.0003未										0.0003未	0.0003未	0.0003未
4	水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下	mg/L						0.00005未										0.00005未	0.00005未	0.00005未
5	セレン及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
6	鉛及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
7	ヒ素及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
8	六価クロム化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
9	亜硝酸態窒素	* 0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未			0.004未			0.004未			0.004未	0.004未	0.004未	
10	アミノ化合物及び塩化アンモニウム	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 10mg/L以下	mg/L						0.24										0.24	0.24	0.24
12	フッ素及びその化合物	* 0.8mg/L以下	mg/L	0.08	0.08	0.08			0.09										0.09	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.01										0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	* 0.002mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
15	1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロベンゾ-p-ダイオキシン	* 0.04mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
17	ジクロロメタン	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
18	テトラクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
19	トリクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
20	ベンゼン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
21	塩素酸	* 0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.06未			0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	
22	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	
23	クロロホルム	* 0.06mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0004	0.0005			0.0004			0.0005			0.0004			0.0004	0.0005	0.0004	0.0004
24	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	
25	ジブロモクロロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0003	0.0004			0.0003			0.0005			0.0005			0.0004	0.0005	0.0003	0.0004
26	臭素酸	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
27	総トリハロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0016	0.0012	0.0015			0.0012			0.0017			0.0016			0.0014	0.0017	0.0012	0.0015
28	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	
29	ブロモジクロロメタン	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.0007	0.0005	0.0006			0.0005			0.0007			0.0007			0.0006	0.0007	0.0005	0.0006
30	ブロモホルム	* 0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
31	ホルムアルデヒド	* 0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	
32	亜鉛及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L	0.083	0.060	0.076			0.080			0.11			0.076			0.066	0.11	0.066	0.083
33	アルミニウム及びその化合物	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.008										0.008	0.008	0.008
34	鉄及びその化合物	* 0.3mg/L以下	mg/L	0.09	0.03未	0.05			0.03未			0.03未			0.04			0.03	0.04	0.03未	0.03
35	銅及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
36	ナトリウム及びその化合物	* 200mg/L以下	mg/L						6.5										6.5	6.5	6.5
37	マンガン及びその化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L	0.002	0.001未	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	
38	塩化物イオン	* 200mg/L以下	mg/L	6.3	4.7	5.6	6.1	5.9	5.5	5.9	6.0	6.5	5.3	5.7	5.5	5.1	5.1	5.6	6.5	5.1	5.7
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	* 300mg/L以下	mg/L	35	35	35			33										33	33	33
40	蒸発残留物	* 500mg/L以下	mg/L	76	76	76			60										60	60	60
41	陰性界面活性剤	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.02未										0.02未	0.02未	0.02未
42	ジェオスミン	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
43	2-メチルイソボルネオール	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
44	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
45	フェノール類	* 0.005mg/L以下	mg/L						0.0005未										0.0005未	0.0005未	0.0005未
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	* 3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未
47	pH値	* 5.8 ～ 8.6	—	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6
48	味	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	* 5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未
51	濁度	* 2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未
52	電気伝導率	—	mS/m	11	9.2	10	10	10	9.6	9.8	10	10	9.7	10	10	10	10	10	10	9.6	9.9
53	残留塩素	—	mg/L	0.14	0.10	0.11	0.12	0.10	0.22	0.10	0.24	0.12	0.20	0.20	0.10	0.10	0.12	0.10	0.24	0.10	0.14
54	判定	—	—				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
55	気温	—	℃	26.9	1.8	14.6	12.0	20.0	23.0	29.1	29.8	21.0	17.8	10.7	8.0	0.8	1.2	2.0	29.8	0.8	14.6
56	水温	—	℃	16.5	7.1	12.1	10.3	16.0	16.3	15.9	18.2	19.7	15.8	12.8	7.7	7.2	6.5	6.9	19.7	6.5	12.8
57	天候	—	—	—	—	—	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	—	—	—

注 残留塩素は現場での測定値。 未 — 未満です。 *: 水道G L P認定項目

検査方法： 厚生労働省告示第261号による

備考：

平成28年度 富士河口湖町簡易水道 本栖配水系 飲料水定期水質検査結果

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
一般社団法人 山梨県食品衛生協会
T400-0043
山梨県甲府市国母6丁目5番1号
TEL 055-228-1830 FAX 055-231-2850
水質検査部門管理者 中澤 智子 印



JWWA-GLP046
水道G L P 認定

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値
							4月6日	5月18日	6月14日	7月7日	8月10日	9月14日	10月12日	11月16日	12月14日	1月18日	2月8日	3月15日			
1	一般細菌	* 100以下	個/mL	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出
2	大腸菌	* 検出されないこと	—	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	* 0.003mg/L以下	mg/L						0.0003未										0.0003未	0.0003未	0.0003未
4	水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下	mg/L						0.00005未										0.00005未	0.00005未	0.00005未
5	セレン及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
6	鉛及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
7	ヒ素及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
8	六価クロム化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
9	亜硝酸態窒素	* 0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未			0.004未			0.004未			0.004未	0.004未	0.004未	
10	シアン化合物(ワ)及び塩化シアン	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 10mg/L以下	mg/L						0.63										0.63	0.63	0.63
12	フッ素及びその化合物	* 0.8mg/L以下	mg/L	0.08	0.07	0.07			0.07			0.06			0.07			0.07	0.07	0.06	0.07
13	ホウ素及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.02										0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	* 0.002mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
15	1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	* 0.04mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
17	ジクロロメタン	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
18	テトラクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
19	トリクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
20	ベンゼン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
21	塩素酸	* 0.6mg/L以下	mg/L	0.10	0.06	0.08			0.06未			0.07			0.06未			0.06未	0.07	0.06未	0.06
22	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	0.002未
23	クロロホルム	* 0.06mg/L以下	mg/L	0.0008	0.0006	0.0007			0.0006			0.0007			0.0005			0.0004	0.0007	0.0004	0.0006
24	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未
25	ジブロモクロロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0010	0.0008	0.0009			0.0008			0.0011			0.0008			0.0009	0.0011	0.0008	0.0009
26	臭素酸	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未
27	総トリハロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0030	0.0024	0.0026			0.0024			0.0032			0.0022			0.0023	0.0032	0.0022	0.0025
28	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未
29	ブロモジクロロメタン	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.0012	0.0010	0.0011			0.0010			0.0012			0.0009			0.0008	0.0012	0.0008	0.0010
30	ブロモホルム	* 0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002			0.0002未			0.0002	0.0002	0.0002未	0.0002
31	ホルムアルデヒド	* 0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	0.008未
32	亜鉛及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.16										0.16	0.16	0.16
33	アルミニウム及びその化合物	* 0.2mg/L以下	mg/L	0.008					0.008										0.008	0.008	0.008
34	鉄及びその化合物	* 0.3mg/L以下	mg/L	0.04	0.04	0.04			0.07			0.11			0.05			0.07	0.11	0.05	0.08
35	銅及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
36	ナトリウム及びその化合物	* 200mg/L以下	mg/L						7.0										7.0	7.0	7.0
37	マンガン及びその化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.005										0.005	0.005	0.005
38	塩化物イオン	* 200mg/L以下	mg/L	6.6	5.3	5.9	5.4	5.6	5.6	5.7	6.4	5.7	6.0	5.6	5.6	6.1	6.0	5.9	6.4	5.4	5.8
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	* 300mg/L以下	mg/L	36	36	36			34										34	34	34
40	蒸発残留物	* 500mg/L以下	mg/L	76	76	76			69										69	69	69
41	陰性界面活性剤	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.02未										0.02未	0.02未	0.02未
42	ジェオスミン	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
43	2-メチルイソボルネオール	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
44	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
45	フェノール類	* 0.005mg/L以下	mg/L						0.0005未										0.0005未	0.0005未	0.0005未
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	* 3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未
47	pH値	* 5.8 ～ 8.6	—	7.9	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.5	7.5	7.6	7.6	7.8	7.5	7.7
48	味	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	* 5以下	度	1.0	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	1.2	1.0	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	1.2	0.5未	0.5
51	濁度	* 2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未
52	電気伝導率	—	mS/m	12	9.3	11	10	10	9.7	10	12	11	11	10	10	11	11	11	12	9.7	11
53	残留塩素	—	mg/L	1.3	0.10	0.40	0.10	0.18	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.16	0.16	0.58	0.40	0.10	0.58	0.10	0.19
54	判定	—	—				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
55	気温	—	℃	26.9	8.2	16.8	13.4	24.0	21.2	28.2	28.1	21.1	16.1	8.3	8.5	1.4	5.0	8.8	28.2	1.4	15.3
56	水温	—	℃	24.7	6.1	14.6	10.7	17.0	18.4	20.2	20.7	21.7	17.7	14.3	8.8	6.2	5.8	7.3	21.7	5.8	14.1
57	天候	—	—	—	—	—	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	—	—	—

注 残留塩素は現場での測定値。 未 — 未満です。 *: 水道G L P 認定項目

検査方法: 厚生労働省告示第261号による

備考:

平成28年度 富士河口湖町簡易水道 富士ヶ嶺第2配水系 飲料水定期水質検査結果

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
 一般社団法人 山梨県食品衛生協会
 T400-0043
 山梨県甲府市国母6丁目5番1号
 TEL 055-228-1830 FAX 055-231-2850
 水質検査部門管理者 中澤 智子 印



JWWA-GLP046
 水道 G L P 認定

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値
1	一般細菌	* 100以下	個/mL	1	不検出	不検出	4月6日 不検出	5月18日 不検出	6月14日 不検出	7月7日 不検出	8月10日 不検出	9月14日 不検出	10月12日 不検出	11月16日 1	12月14日 不検出	1月18日 不検出	2月8日 不検出	3月15日 不検出	1	不検出	不検出
2	大腸菌	* 検出されないこと	—	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	* 0.003mg/L以下	mg/L						0.0003未										0.0003未	0.0003未	0.0003未
4	水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下	mg/L						0.00005未										0.00005未	0.00005未	0.00005未
5	セレン及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
6	鉛及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
7	ヒ素及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
8	六価クロム化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
9	亜硝酸態窒素	* 0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未			0.004未			0.004未			0.004未	0.004未	0.004未	
10	アミノ化合物(α)及び塩化アンモニウム	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 10mg/L以下	mg/L						0.34						0.001未			0.34	0.34	0.34	
12	フッ素及びその化合物	* 0.8mg/L以下	mg/L	0.10	0.09	0.09			0.09			0.08			0.09			0.09	0.08	0.09	
13	ホウ素及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.01									0.01	0.01	0.01	
14	四塩化炭素	* 0.002mg/L以下	mg/L						0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	
15	1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.005未									0.005未	0.005未	0.005未	
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロベンゾ-p-ダイオキシン	* 0.04mg/L以下	mg/L						0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	
17	ジクロロメタン	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	
18	テトラクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	
19	トリクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	
20	ベンゼン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	
21	塩素酸	* 0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.06未			0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	
22	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	
23	クロロホルム	* 0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
24	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	
25	ジブロモクロロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
26	臭素酸	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
27	総トリハロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
28	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	
29	ブロモジクロロメタン	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
30	ブロモホルム	* 0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
31	ホルムアルデヒド	* 0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	
32	亜鉛及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.005未									0.005未	0.005未	0.001未	
33	アルミニウム及びその化合物	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.007									0.007	0.007	0.007	
34	鉄及びその化合物	* 0.3mg/L以下	mg/L						0.03未									0.03未	0.03未	0.03未	
35	銅及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.005未									0.005未	0.005未	0.005未	
36	ナトリウム及びその化合物	* 200mg/L以下	mg/L						5.9									5.9	5.9	5.9	
37	マンガン及びその化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未									0.001未	0.001未	0.001未	
38	塩化物イオン	* 200mg/L以下	mg/L	1.3	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.1	0.9	1.0
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	* 300mg/L以下	mg/L						29									29	29	29	
40	蒸発残留物	* 500mg/L以下	mg/L	77	77	77			73									73	73	73	
41	陰性界面活性剤	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.02未									0.02未	0.02未	0.02未	
42	ジェオスミン	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未									0.000001未	0.000001未	0.000001未	
43	2-メチルイソボルネオール	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未									0.000001未	0.000001未	0.000001未	
44	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.005未									0.005未	0.005未	0.005未	
45	フェノール類	* 0.005mg/L以下	mg/L						0.0005未									0.0005未	0.0005未	0.0005未	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	* 3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	
47	pH値	* 5.8 ～ 8.6	—	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	7.9	7.9	8.0	8.0	8.2	7.9	8.0
48	味	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	* 5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未
51	濁度	* 2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未
52	電気伝導率	—	mS/m	9.4	8.4	8.9	8.9	9.1	8.5	8.4	9.1	9.0	7.5	8.7	8.5	8.2	8.6	9.0	9.1	7.5	8.6
53	残留塩素	—	mg/L	0.54	0.10	0.40	0.40	0.28	0.38	0.34	0.24	0.18	0.30	0.14	0.18	0.14	0.14	0.14	0.40	0.14	0.24
54	判定	—	—				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
55	気温	—	℃	25.2	10.8	18.4	15.6	20.4	22.5	26.2	28.6	24.3	20.8	13.7	13.8	9.5	11.1	13.5	28.6	9.5	18.3
56	水温	—	℃	15.9	8.8	11.8	10.4	12.0	13.1	12.7	14.3	13.9	12.8	12.0	9.9	9.0	9.0	8.7	14.3	8.7	11.5
57	天候	—	—	—	—	—	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	—	—	—

注 残留塩素は現場での測定値。 未 — 未満です。 *: 水道G L P認定項目

検査方法： 厚生労働省告示第261号による

備考：

平成28年度 富士河口湖町簡易水道 富士ヶ嶺第3配水系 飲料水定期水質検査結果

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
 一般社団法人 山梨県食品衛生協会
 T400-0043
 山梨県甲府市国母6丁目5番1号
 TEL 055-228-1830 FAX 055-231-2850
 水質検査部門管理者 中澤 智子 印



JWWA-GLP046
 水道 G L P 認定

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値
							4月6日	5月18日	6月14日	7月7日	8月10日	9月14日	10月12日	11月16日	12月14日	1月18日	2月14日	3月15日			
1	一般細菌	* 100以下	個/mL	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2	不検出	不検出
2	大腸菌	* 検出されないこと	—	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	* 0.003mg/L以下	mg/L						0.0003未										0.0003未	0.0003未	0.0003未
4	水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下	mg/L						0.00005未										0.00005未	0.00005未	0.00005未
5	セレン及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
6	鉛及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
7	ヒ素及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
8	六価クロム化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
9	亜硝酸態窒素	* 0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未			0.004未			0.004未			0.004未	0.004未	0.004未	
10	シアン化合物(ワ)及び塩化シアン	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 10mg/L以下	mg/L						0.12										0.12	0.12	0.12
12	フッ素及びその化合物	* 0.8mg/L以下	mg/L	0.16	0.13	0.14			0.14			0.13			0.14			0.14	0.14	0.13	0.14
13	ホウ素及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.01未										0.01未	0.01未	0.01未
14	四塩化炭素	* 0.002mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
15	1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
16	2,4-ジクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロベンゼン	* 0.04mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
17	ジクロロメタン	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
18	テトラクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
19	トリクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
20	ベンゼン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未
21	塩素酸	* 0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.06未			0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	
22	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	
23	クロロホルム	* 0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
24	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	
25	ジブロモクロロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
26	臭素酸	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	
27	総トリハロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
28	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	
29	ブロモジクロロメタン	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
30	ブロモホルム	* 0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	
31	ホルムアルデヒド	* 0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	
32	亜鉛及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.001未
33	アルミニウム及びその化合物	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.009										0.009	0.009	0.009
34	鉄及びその化合物	* 0.3mg/L以下	mg/L						0.03未										0.03未	0.03未	0.03未
35	銅及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
36	ナトリウム及びその化合物	* 200mg/L以下	mg/L						5.9										5.9	5.9	5.9
37	マンガン及びその化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未										0.001未	0.001未	0.001未
38	塩化物イオン	* 200mg/L以下	mg/L	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	* 300mg/L以下	mg/L						25										25	25	25
40	蒸発残留物	* 500mg/L以下	mg/L	63	63	63			77										77	77	77
41	陰性界面活性剤	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.02未										0.02未	0.02未	0.02未
42	ジェオスミン	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
43	2-メチルイソボルネオール	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未
44	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.005未										0.005未	0.005未	0.005未
45	フェノール類	* 0.005mg/L以下	mg/L						0.0005未										0.0005未	0.0005未	0.0005未
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	* 3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未
47	pH値	* 5.8 ～ 8.6	—	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.4	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.4	8.2	8.3
48	味	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	* 5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未
51	濁度	* 2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未
52	電気伝導率	—	mS/m	8.2	7.3	7.9	7.7	7.7	7.6	7.7	7.9	7.7	7.7	7.6	7.0	7.3	7.6	7.7	7.9	7.0	7.6
53	残留塩素	—	mg/L	0.14	0.10	0.11	0.10	0.18	0.14	0.14	0.12	0.12	0.16	0.18	0.16	0.16	0.16	0.10	0.18	0.10	0.14
54	判定	—	—				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
55	気温	—	℃	25.8	0.1	14.2	12.9	21.0	18.0	27.6	28.4	20.1	18.3	10.1	7.5	2.3	-1.3	5.4	28.4	-1.3	14.2
56	水温	—	℃	19.5	5.5	13.4	9.7	16.4	18.2	20.5	22.8	22.1	19.2	15.0	9.0	5.9	5.1	6.7	22.8	5.1	14.2
57	天候	—	—	—	—	—	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	—	—	—

注 残留塩素は現場での測定値。 未 — 未満です。 *: 水道G L P認定項目

検査方法: 厚生労働省告示第261号による

備考:

平成28年度 富士河口湖町簡易水道 浅川配水系 飲料水定期水質検査結果

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
 一般社団法人 山梨県食品衛生協会
 T400-0043
 山梨県甲府市国母6丁目5番1号
 TEL 055-228-1830 FAX 055-231-2850
 水質検査部門管理者 中澤 智子 印



JWWA-GLP046
 水道G L P 認定

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値
							4月6日	5月18日	6月14日	7月26日	8月10日	9月14日	10月12日	11月16日	12月14日	1月18日	2月8日	3月15日			
1	一般細菌	* 100以下	個/mL	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0未
2	大腸菌	* 検出されないこと	—	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—
3	カドミウム及びその化合物	* 0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未			0.0003未			0.0003未			0.0003未			0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未
4	水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未			0.00005未			0.00005未			0.00005未			0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未
5	セレン及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未
6	鉛及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001	0.001	0.001未	0.001
7	ヒ素及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.002	0.002			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002未	0.002
8	六価クロム化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未
9	亜硝酸態窒素	* 0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未			0.004未			0.004未			0.004未	0.004未	0.004未	0.004未
10	アミノ化合物及び塩化アンモニウム	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 10mg/L以下	mg/L	0.97	0.84	0.89			0.89			0.90			0.93			0.94	0.94	0.89	0.92
12	フッ素及びその化合物	* 0.8mg/L以下	mg/L	0.07	0.06	0.07			0.06			0.05			0.06			0.06	0.06	0.05	0.06
13	ホウ素及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L	0.01	0.01	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	* 0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
15	1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未			0.005未			0.005未			0.005未	0.005未	0.005未	0.005未
16	2,4-ジクロロベンゼン及び2,6-ジクロロベンゼン	* 0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
17	ジクロロメタン	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
18	テトラクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
19	トリクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
20	ベンゼン	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
21	塩素酸	* 0.6mg/L以下	mg/L	0.07	0.06未	0.06未			0.06未			0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	0.06未
22	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	0.002未
23	クロロホルム	* 0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
24	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未
25	ジブロモクロロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
26	臭素酸	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未
27	総トリハロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
28	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未
29	ブロモジクロロメタン	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
30	ブロモホルム	* 0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未
31	ホルムアルデヒド	* 0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	0.008未
32	亜鉛及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L	0.060	0.036	0.049			0.033			0.031			0.031			0.033	0.033	0.031	0.032
33	アルミニウム及びその化合物	* 0.2mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未			0.005未			0.005未			0.005未	0.005未	0.005未	0.005未
34	鉄及びその化合物	* 0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未			0.03未			0.03未			0.03未			0.03未	0.03未	0.03未	0.03未
35	銅及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L	0.023	0.005未	0.006			0.005未			0.005未			0.005未			0.005未	0.005未	0.005未	0.005未
36	ナトリウム及びその化合物	* 200mg/L以下	mg/L	5.2	5.1	5.2			5.1			5.3			4.9			5.2	5.3	4.9	5.1
37	マンガン及びその化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未
38	塩化物イオン	* 200mg/L以下	mg/L	2.1	1.7	1.8	1.9	1.9	1.7	1.8	1.8	1.6	1.6	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.9	1.6	1.7
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	* 300mg/L以下	mg/L	62	61	62			61			62			64			62	64	61	62
40	蒸発残留物	* 500mg/L以下	mg/L	100	87	97			110			91			110			98	110	91	102
41	陰イオン界面活性剤	* 0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未			0.02未			0.02未			0.02未			0.02未	0.02未	0.02未	0.02未
42	ジェオスミン	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未
43	2-メチルイソボルネオール	* 0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未
44	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未			0.005未			0.005未			0.005未	0.005未	0.005未	0.005未
45	フェノール類	* 0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未			0.0005未			0.0005未			0.0005未			0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	* 3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未
47	pH値	* 5.8 ～ 8.6	—	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	8.0	7.8	7.9
48	味	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	* 異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	* 5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未
51	濁度	* 2以下	度	0.2	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未
52	電気伝導率	—	mS/m	15	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	14	13	14
53	残留塩素	—	mg/L	0.38	0.18	0.29	0.14	0.18	0.24	0.14	0.36	0.14	0.20	0.16	0.14	0.12	0.10	0.10	0.36	0.10	0.17
54	判定	—	—	—	—	—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—
55	気温	—	℃	28.4	2.0	15.3	19.2	20.7	23.3	19.3	32.1	19.7	19.1	14.8	7.6	2.7	10.3	9.3	32.1	2.7	16.5
56	水温	—	℃	16.8	5.5	12.6	11.8	16.1	16.0	15.5	15.4	14.8	15.7	11.1	11.1	5.0	4.8	10.0	16.1	4.8	12.3
57	天候	—	—	—	—	—	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	—	—	—

注 残留塩素は現場での測定値。 未 — 未満です。 *: 水道G L P認定項目

検査方法： 厚生労働省告示第261号による

備考：