水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-1-1

令和5年7月12日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	後藤水源		水温/気温	12.0℃ / 21.7℃	残留塩素 －
採水年月日	令和5年6月26日	9時06分	天候	前日 晴	当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月26日～令和5年7月10日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.051	mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.2	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	2.0	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	89	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.3		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	12	mS/m	－

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-1-2

令 和 5 年 7 月 12 日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施 設 名	大石簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	後藤水源	水温/気温	12.0℃ / 21.7℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月26日　9時06分	天 候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成19年健水発第0330006号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月26日～令和5年6月29日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　目	結　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判 定	
備 考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-2-1

令和5年7月12日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	西沢水源		水温/気温	9.8℃ / 18.2℃	残留塩素 -
採水年月日	令和5年6月26日　9時34分		天候	前日 晴　当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月26日～令和5年7月10日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.3	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.9	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	52	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.6		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	6.7	mS/m	-
判定							
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による						

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-2-2

令和5年7月12日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	西沢水源		水温/気温	9.8℃ / 18.2℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月26日　9時34分		天候	前日 晴　当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月26日～令和5年6月29日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-3-1

令和5年7月12日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役　池田賢大
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	若彦水源		水温/気温	10.8℃ / 21.4℃	残留塩素 －
採水年月日	令和5年6月26日	8時40分	天候	前日 晴	当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月26日～令和5年7月10日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.3	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.9	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	63	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.5		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	8.1	mS/m	－

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-3-2

令和5年7月12日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話：055-284-8131　FAX：055-284-8132

施設名	大石簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	若彦水源	水温/気温	10.8℃ / 21.4℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月26日　8時40分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成19年健水発第0330006号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月26日～令和5年6月29日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-4-1

令和5年7月12日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢大
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	御坂第1水源	水温/気温	13.9℃ / 22.3℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月26日　11時31分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月26日～令和5年7月10日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.005	mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.085	mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	7.0	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.12	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.036	mg/l	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.4	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.04	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	190	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	278	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.4		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.5	度	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	39	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-4-2

令 和 5 年 7 月 12 日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施 設 名	河口簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	御坂第1水源		水温/気温	13.9℃ / 22.3℃	残留塩素　－
採水年月日	令和5年6月26日	11時31分	天 候	前日 晴　当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月26日～令和5年6月29日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　　目	結　　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判 定	
備 考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-5-1

令和5年7月12日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	御坂第2水源	水温/気温	11.4℃ / 22.3℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月26日　11時42分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月26日～令和5年7月10日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.023	mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.002	mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.007	mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.14	mg/l	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.6	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.3	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	60	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	86	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.6		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	2.4	度	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	1.7	度	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	14	mS/m	-
判定							
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による						

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-5-2

令 和 5 年 7 月 12 日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話:　055-284-8131　FAX:　055-284-8132

施 設 名	河口簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	御坂第2水源		水温/気温	11.4℃ / 22.3℃	残留塩素　－
採水年月日	令和5年6月26日	11時42分	天 候	前日 晴	当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月26日～令和5年6月29日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　　目	結　　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判 定	
備 考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-6-1

令和5年7月12日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	御坂第3水源	水温/気温	10.4℃ / 24.5℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月26日　10時51分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月26日～令和5年7月10日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.5	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.88	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.002	mg/l	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	3.2	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	90	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.2		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	12	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-6-2

令 和 5 年 7 月 12 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施 設 名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第3水源	水温/気温	10.4℃ / 24.5℃	残留塩素	-
採水年月日	令和5年6月26日　10時51分	天 候	前日 晴	当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和5年6月26日～令和5年6月29日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　目	結　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判 定	
備 考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-7-1

令和5年7月12日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	御坂第4水源	水温/気温	11.9℃ / 23.1℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月26日　11時09分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月26日～令和5年7月10日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.012	mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.9	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	11	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	70	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	134	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.1		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	17	mS/m	-
判定							
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による						

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1　<1/2>

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-7-2

令和5年7月12日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話:　055-284-8131　FAX:　055-284-8132

施設名	河口簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	御坂第4水源		水温/気温	11.9℃ / 23.1℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月26日	11時09分	天候	前日 晴　当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月26日～令和5年6月29日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-8-1

令和5年7月12日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227　号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1　号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2　号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7　号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話:　055-284-8131　FAX:　055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	入山水源	水温/気温	10.9℃ / 20.1℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月26日　13時20分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月26日～令和5年7月10日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.2	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.50	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.1	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	75	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.5		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	9.4	mS/m	-
判定							
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による						

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-8-2

令和5年7月12日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢大
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	入山水源		水温/気温	10.9℃ / 20.1℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月26日	13時20分	天候	前日 晴　当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月26日～令和5年6月29日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-9-1

令和5年7月12日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話:　055-284-8131　FAX:　055-284-8132

施設名	河口簡易水道		受付方法	採取		
			検水の種類	原水		
採水場所	小島水源		水温/気温	12.5℃ / 22.9℃	残留塩素	-
採水年月日	令和5年6月26日	10時27分	天候	前日 晴	当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月26日～令和5年7月10日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.6	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.68	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.7	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	83	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.8		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	13	mS/m	-
判定							
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による						

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-9-2

令和5年7月12日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	小島水源		水温/気温	12.5℃ / 22.9℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月26日　10時27分		天候	前日 晴　当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月26日～令和5年6月29日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-10-1

令和5年7月12日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話:　055-284-8131　FAX:　055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	水口水源	水温/気温	12.0℃ / 23.3℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月26日　9時58分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月26日～令和5年7月10日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.052	mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.5	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.66	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.06	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.4	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	67	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.3		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	9.5	mS/m	-
判定							
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による						

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-10-2

令 和 5 年 7 月 12 日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施 設 名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	水口水源	水温/気温	12.0℃ / 23.3℃	残留塩素	-
採水年月日	令和5年6月26日　9時58分	天 候	前日 晴	当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月26日～令和5年6月29日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　目	結　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判 定	
備 考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-11-1

令和5年7月12日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話：055-284-8131　FAX：055-284-8132

施設名	浅川簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	御堂第1水源	水温/気温	12.0℃ / 23.0℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月26日　13時47分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月26日～令和5年7月10日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0041	mg/l	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0033	mg/l	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.011	mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.002	mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.2	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.82	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.06	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.6	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	97	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.8		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0008	mg/l	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	15	mS/m	-
判定							
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による						

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-11-2

令 和 5 年 7 月 12 日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施 設 名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御堂第1水源	水温/気温	12.0℃ / 23.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和5年6月26日　13時47分	天 候	前日 晴	当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月26日～令和5年6月29日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　　目	結　　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判 定	
備 考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-12-1

令和5年7月12日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話:　055-284-8131　FAX:　055-284-8132

施設名	浅川簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	御堂第2水源	水温/気温	10.9℃ / 23.0℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月26日　13時58分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月26日～令和5年7月10日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.2	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.72	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.06	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.5	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	64	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	92	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.9		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	15	mS/m	-
判定							
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による						

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-12-2

令和5年7月12日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	浅川簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	御堂第2水源		水温/気温	10.9℃ / 23.0℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月26日	13時58分	天候	前日 晴　当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月26日～令和5年6月29日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-13-1

令和5年7月12日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	浅川簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	尾粗場水源	水温/気温	11.7℃ / 22.7℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月26日　14時15分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月26日～令和5年7月10日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.016	mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.05	mg/l	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.4	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.002	mg/l	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.1	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	68	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	84	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.7		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.2	度	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	15	mS/m	-
判定							
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による						

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

水質検査結果書

受付番号　YR-2306615-13-2

令 和 5 年 7 月 12 日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　　様

令和5年6月26日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話:　055-284-8131　FAX:　055-284-8132

施 設 名	浅川簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	尾粗場水源	水温/気温	11.7℃ / 22.7℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月26日　14時15分	天 候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成19年健水発第0330006号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月26日～令和5年6月29日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　　目	結　　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判 定	
備 考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306616-1-1

令和5年7月13日

富士河口湖町　足和田簡易水道　様

令和5年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	大沢水源	水温/気温	11.1℃ / 21.0℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月27日　9時01分	天候	前日 曇　当日 雨のち曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月27日～令和5年7月10日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0003	mg/l	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.5	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.66	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.4	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	96	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/l	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.1		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0003	mg/l	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	12	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306616-1-2

令 和 5 年 7 月 13 日

富士河口湖町　足和田簡易水道　　様

令和5年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	大沢水源		水温/気温	11.1℃ / 21.0℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月27日　9時01分		天 候	前日 曇　当日 雨のち曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月27日～令和5年6月30日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　目	結　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判 定	
備 考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306616-2-1

令和5年7月13日

富士河口湖町　足和田簡易水道　様

令和5年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	中川原水源	水温/気温	11.9℃ / 18.9℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月27日　9時18分	天候	前日 曇　当日 雨のち曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月27日～令和5年7月10日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	3.3	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.69	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.3	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	63	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.4		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	8.7	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306616-2-2

令 和 5 年 7 月 13 日

富士河口湖町　足和田簡易水道　　様

令和5年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	中川原水源	水温/気温	11.9℃ / 18.9℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月27日　9時18分	天 候	前日 曇　当日 雨のち曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成19年健水発第0330006号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月27日～令和5年6月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　目	結　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判 定	
備 考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306616-3-1

令和5年7月13日

富士河口湖町　足和田簡易水道　様

令和5年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢太
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	新本沢第1水源		水温/気温	11.7℃ / 18.9℃	残留塩素 －
採水年月日	令和5年6月27日	9時39分	天候	前日 曇	当日 雨のち曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月27日～令和5年7月10日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0004	mg/l	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.7	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.52	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.0	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	41	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.2		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0004	mg/l	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	6.1	mS/m	－
判定							
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による						

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306616-3-2

令 和 5 年 7 月 13 日

富士河口湖町　足和田簡易水道　様

令和5年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	新本沢第1水源		水温/気温	11.7℃ / 18.9℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月27日	9時39分	天 候	前日 曇	当日 雨のち曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月27日～令和5年6月30日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　　目	結　　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判 定	
備 考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306616-4-1

令和5年7月13日

富士河口湖町　足和田簡易水道　様

令和5年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話:　055-284-8131　FAX:　055-284-8132

施設名	足和田簡易水道		受付方法	採取		
			検水の種類	原水		
採水場所	新本沢第2水源		水温/気温	10.8℃ / 18.9℃	残留塩素	-
採水年月日	令和5年6月27日　9時47分		天候	前日 曇　当日 雨のち曇		
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月27日～令和5年7月10日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.8	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.0	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	48	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.3		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	6.2	mS/m	-
判定							
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による						

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306616-4-2

令 和 5 年 7 月 13 日

富士河口湖町　足和田簡易水道　　様

令和5年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 太
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話：055-284-8131　FAX：055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	新本沢第2水源	水温/気温	10.8℃ / 18.9℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月27日　9時47分	天 候	前日 曇　当日 雨のち曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成19年健水発第0330006号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月27日～令和5年6月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　　目	結　　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判 定	
備 考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306616-5-1

令和5年7月13日

富士河口湖町　足和田簡易水道　様

令和5年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	大輪第1水源	水温/気温	10.4℃ / 20.0℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月27日　10時26分	天候	前日 曇　当日 雨のち曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月27日～令和5年7月10日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.9	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.8	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	71	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.3		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	9.7	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306616-5-2

令和5年7月13日

富士河口湖町　足和田簡易水道　様

令和5年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	大輪第1水源		水温/気温	10.4℃ / 20.0℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月27日	10時26分	天候	前日 曇	当日 雨のち曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月27日～令和5年6月30日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306616-6-1

令和5年7月13日

富士河口湖町　足和田簡易水道　様

令和5年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	大輪第2水源	水温/気温	10.5℃ / 20.0℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月27日　10時45分	天候	前日 曇　当日 雨のち曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月27日～令和5年7月10日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.015	mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.006	mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.9	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.8	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	71	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.4		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	9.7	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306616-6-2

令 和 5 年 7 月 13 日

富士河口湖町　足和田簡易水道　　様

令和5年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19－7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話：055-284-8131　FAX：055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	大輪第2水源	水温/気温	10.5℃ / 20.0℃　残留塩素　－
採水年月日	令和5年6月27日　10時45分	天 候	前日 曇　当日 雨のち曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成19年健水発第0330006号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月27日～令和5年6月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　　目	結　　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判 定	
備 考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306616-7-1

令和5年7月13日

富士河口湖町　足和田簡易水道　様

令和5年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	富士見水源	水温/気温	12.0℃ / 19.5℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月27日　8時39分	天候	前日 曇　当日 雨のち曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月27日～令和5年7月10日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	9.7	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.89	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.28	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	3.7	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.04	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	99	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.1		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	14	mS/m	-
判定							
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による						

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306616-7-2

令 和 5 年 7 月 13 日

富士河口湖町　足和田簡易水道　　様

令和5年6月27日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話:　055-284-8131　FAX:　055-284-8132

施 設 名	足和田簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	富士見水源		水温/気温	12.0℃ / 19.5℃	残留塩素　－
採水年月日	令和5年6月27日	8時39分	天 候	前日 曇	当日 雨のち曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・新海忠恭		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月27日～令和5年6月30日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　　目	結　　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判 定	
備 考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2307630-7-1

令和5年8月24日

富士河口湖町　足和田簡易水道　様

令和5年7月24日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢太
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話：055-284-8131　FAX：055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	本沢水源	水温/気温	11.0℃ / 24.0℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年7月24日　11時20分	天候	前日 晴　当日 晴
採取者	株式会社 環境計量センター　星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年7月24日～令和5年8月18日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.3	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.41	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.0	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	34	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.6		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	5.2	mS/m	-
判定							
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による						

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2307630-7-2

令和5年8月24日

富士河口湖町　足和田簡易水道　様

令和5年7月24日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	本沢水源		水温/気温	11.0℃ / 24.0℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年7月24日	11時20分	天候	前日 晴　当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター　星野成孝		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年7月24日～令和5年7月26日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2307630-1-1

令和5年8月24日

富士河口湖町　上九一色簡易水道　様

令和5年7月24日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話：055-284-8131　FAX：055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	精進居村水源	水温/気温	12.1℃ / 26.0℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年7月24日　8時57分	天候	前日 晴　当日 晴
採取者	株式会社 環境計量センター　星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年7月24日～令和5年8月18日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	2.6	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.78	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/l未満	0.8mg/l以下	塩化物イオン	2.4	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	53	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.1		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	8.2	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2307630-1-2

令和5年8月24日

富士河口湖町　上九一色簡易水道　様

令和5年7月24日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話：055-284-8131　FAX：055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	精進居村水源		水温/気温	12.1℃ / 26.0℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年7月24日	8時57分	天候	前日 晴　当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター　星野成孝		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年7月24日～令和5年7月26日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2307630-2-1

令和5年8月24日

富士河口湖町　上九一色簡易水道　様

令和5年7月24日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	精進青木ヶ原水源		水温/気温	12.3℃ / 23.2℃	残留塩素 －
採水年月日	令和5年7月24日	9時16分	天候	前日 晴	当日 晴
採取者	株式会社 環境計量センター　星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年7月24日～令和5年8月18日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.006	mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.1	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.09	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	3.2	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	58	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.6		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	8.7	mS/m	－

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2307630-2-2

令和5年8月24日

富士河口湖町　上九一色簡易水道　様

令和5年7月24日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	精進青木ヶ原水源		水温/気温	12.3℃ / 23.2℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年7月24日	9時16分	天候	前日 晴　当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター　星野成孝		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年7月24日～令和5年7月26日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2307630-3-1

令和5年8月24日

富士河口湖町　上九一色簡易水道　様

令和5年7月24日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	本栖水源		水温/気温	9.7℃ / 23.0℃	残留塩素 －
採水年月日	令和5年7月24日	9時37分	天候	前日 晴	当日 晴
採取者	株式会社 環境計量センター　星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年7月24日～令和5年8月18日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.010	mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	7.2	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.62	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.07	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	4.9	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	75	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/l	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.9		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	10	mS/m	－

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2307630-3-2

令和5年8月24日

富士河口湖町　上九一色簡易水道　　様

令和5年7月24日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227　号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1　号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2　号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7　号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話:　055-284-8131　FAX:　055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	本栖水源		水温/気温	9.7℃ / 23.0℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年7月24日　9時37分		天候	前日 晴　当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター　星野成孝		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年7月24日～令和5年7月26日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2307630-4-1

令和5年8月24日

富士河口湖町　上九一色簡易水道　様

令和5年7月24日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	富士ヶ嶺第2水源		水温/気温	11.1℃ / 25.2℃	残留塩素 －
採水年月日	令和5年7月24日	10時28分	天候	前日 晴	当日 晴
採取者	株式会社 環境計量センター　星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年7月24日～令和5年8月18日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.007	mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.9	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.08	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.0	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	69	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.4		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	8.8	mS/m	－

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2307630-4-2

令和5年8月24日

富士河口湖町　上九一色簡易水道　様

令和5年7月24日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	富士ヶ嶺第2水源	水温/気温	11.1℃ / 25.2℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年7月24日　10時28分	天候	前日 晴　当日 晴
採取者	株式会社 環境計量センター　星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年7月24日～令和5年7月26日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2307630-5-1

令和5年8月24日

富士河口湖町　上九一色簡易水道　様

令和5年7月24日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道		受付方法	採取		
			検水の種類	原水		
採水場所	富士ヶ嶺第4水源		水温/気温	11.2℃ / 25.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和5年7月24日	10時45分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター　星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年7月24日～令和5年8月18日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.007	mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.1	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.28	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.09	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.9	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	77	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.5		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	9.7	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2307630-5-2

令和5年8月24日

富士河口湖町　上九一色簡易水道　　様

令和5年7月24日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	富士ヶ嶺第4水源		水温/気温	11.2℃ / 25.2℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年7月24日	10時45分	天候	前日 晴　当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター　星野成孝		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年7月24日～令和5年7月26日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2307630-6-1

令和5年8月24日

富士河口湖町　上九一色簡易水道　様

令和5年7月24日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢大
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道		受付方法	採取		
			検水の種類	原水		
採水場所	富士ヶ嶺第3水源		水温/気温	9.5℃ / 23.1℃	残留塩素	-
採水年月日	令和5年7月24日	10時06分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター　星野成孝		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年7月24日～令和5年8月18日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.011	mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.0	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.12	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.13	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.7	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	65	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.7		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	省略		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	7.8	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2307630-6-2

令 和 5 年 8 月 24 日

富士河口湖町　上九一色簡易水道　　様

令和5年7月24日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	富士ヶ嶺第3水源		水温/気温	9.5℃ / 23.1℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年7月24日	10時06分	天 候	前日 晴　当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター　星野成孝		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年7月24日～令和5年7月26日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　　目	結　　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判 定	
備 考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

試 験 成 績 書

第 YI-2306004-1 号

依頼者　　令和 5 年 7 月 5 日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２６日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	大石簡易水道　後藤水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 26 日　　9 時 06 分
採　取　者	小田切・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1.0
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.6
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306004-2 号

依頼者　　令和 5 年 7 月 5 日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２６日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	大石簡易水道　西沢水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 26 日　　9 時 34 分
採　取　者	小田切・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306004-3 号

依頼者　　令和 5 年 7 月 5 日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２６日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	大石簡易水道　若彦水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 26 日　　8 時 40 分
採　取　者	小田切・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306004-4 号

依頼者　　令和 5 年 7 月 5 日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２６日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道　御坂第１水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 26 日　　11 時 31 分
採　取　者	小田切・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単 位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.7
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1.0
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306004-5 号

依頼者　　令和 5 年 7 月 5 日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２６日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道　御坂第２水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 26 日　　11 時 42 分
採　取　者	小田切・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306004-6 号

依頼者　　令和 5 年 7 月 5 日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２６日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道　御坂第３水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 26 日　　10 時 51 分
採　取　者	小田切・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単 位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306004-7 号

依頼者　　令和 5 年 7 月 5 日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２６日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道　御坂第４水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 26 日　　11 時 09 分
採　取　者	小田切・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単 位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1.0
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306004-8 号

依頼者　　令和 5 年 7 月 5 日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２６日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道　入山水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 26 日　　13 時 20 分
採　取　者	小田切・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306004-9 号

依頼者　　令和 5 年 7 月 5 日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２６日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道　小島水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 26 日　　10 時 27 分
採　取　者	小田切・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第　YI-2306004-10　号

依頼者　　令和 5 年 7 月 5 日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　　令和５年６月２６日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道　水口水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 26 日　　9 時 58 分
採　取　者	小田切・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306004-11 号

依頼者　　令和 5 年 7 月 5 日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２６日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	浅川簡易水道　御堂第１水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 26 日　　１３ 時 ４７ 分
採　取　者	小田切・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験　対　象		単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第　YI-2306004-12　号

依頼者　　令和 5 年 7 月 5 日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２６日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	浅川簡易水道　御堂第２水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 26 日　　１３ 時 ５８ 分
採　取　者	小田切・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306004-13 号

依頼者　　令和 5 年 7 月 5 日

富士河口湖町　河口湖簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２６日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	浅川簡易水道　尾粗場水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 26 日　　14 時 15 分
採　取　者	小田切・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験　対　象		単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1.0
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306005-1 号

依頼者　　令和 5 年 7 月 5 日

富士河口湖町　足和田簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２７日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道　大沢水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 27 日　　9 時 01 分
採　取　者	小田切・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.7
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306005-2 号

依頼者　　令和 5 年 7 月 5 日

富士河口湖町　足和田簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２７日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道　中川原水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 27 日　　9 時 18 分
採　取　者	小田切・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306005-3 号

依頼者　　令和 5 年 7 月 5 日

富士河口湖町　足和田簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２７日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道　新本沢第１水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 27 日　　9 時 39 分
採　取　者	小田切・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単 位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.7
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1.0
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306005-4 号

依頼者　　令和 5 年 7 月 5 日

富士河口湖町　足和田簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２７日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道　新本沢第２水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 27 日　　9 時 47 分
採　取　者	小田切・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1.0
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306005-5 号

依頼者　　令和 5 年 7 月 5 日

富士河口湖町　足和田簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２７日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道　大輪第１水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 27 日　　10 時 26 分
採　取　者	小田切・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306005-6 号

依頼者　　令和 5 年 7 月 5 日

富士河口湖町　足和田簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２７日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道　大輪第２水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 27 日　　10 時 45 分
採　取　者	小田切・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306005-7 号

依頼者　　令和 5 年 7 月 5 日

富士河口湖町　足和田簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２７日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道　富士見水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 27 日　　8 時 39 分
採　取　者	小田切・新海
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月30日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2307001-7 号

依頼者　　令和 5 年 8 月 7 日

富士河口湖町　足和田簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年７月２４日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道　本沢水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 7 月 24 日　　11 時 20 分
採　取　者	星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年7月31日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2307001-1 号

依頼者　　令和 5 年 8 月 7 日

富士河口湖町　上九一色簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年７月２４日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道　精進居村水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 7 月 24 日　　8 時 57 分
採　取　者	星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年7月31日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.7
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2307001-2 号

依頼者　　令和 5 年 8 月 7 日

富士河口湖町　上九一色簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年７月２４日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道　精進青木ヶ原水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 7 月 24 日　　9 時 16 分
採　取　者	星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年7月31日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単 位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1.0
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第　YI-2307001-3　号

依頼者　　令和 5 年 8 月 7 日

富士河口湖町　上九一色簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　　令和５年７月２４日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道　本栖水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 7 月 24 日　　9 時 37 分
採　取　者	星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年7月31日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2307001-4 号

依頼者　　令和 5 年 8 月 7 日

富士河口湖町　上九一色簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年７月２４日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道　富士ヶ嶺第２水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 7 月 24 日　　10 時 28 分
採　取　者	星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年7月31日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.7
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2307001-5 号

依頼者　　令和 5 年 8 月 7 日

富士河口湖町　上九一色簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年７月２４日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道　富士ヶ嶺第４水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 7 月 24 日　　10 時 45 分
採　取　者	星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年7月31日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2307001-6 号

依頼者　　令和 5 年 8 月 7 日

富士河口湖町　上九一色簡易水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年７月２４日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道　富士ヶ嶺第３水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 7 月 24 日　　10 時 06 分
採　取　者	星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年7月31日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。