水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-1-1

令和5年7月3日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢太
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	船津水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	谷倉水源	水温/気温	10.6℃ / 20.7℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月19日　8時52分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.011	mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.7	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.16	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	2.7	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	97	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.7		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	12	mS/m	-
判定							
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による						

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-1-2

令 和 5 年 7 月 3 日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施 設 名	船津水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	谷倉水源		水温/気温	10.6℃ / 20.7℃	残留塩素 －
採水年月日	令和5年6月19日	8時52分	天 候	前日 晴	当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月22日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　　目	結　　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判 定	
備 考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-2-1

令和5年7月3日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	船津水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	堀休場水源	水温/気温	10.0℃ / 20.3℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月19日　9時09分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.012	mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.2	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.57	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.17	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.9	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	106	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.9		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	11	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-2-2

令 和 5 年 7 月 3 日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施 設 名	船津水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	堀休場水源		水温/気温	10.0℃ / 20.3℃	残留塩素 －
採水年月日	令和5年6月19日	9時09分	天 候	前日 晴	当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月22日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　　目	結　　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判 定	
備 考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-3-1

令和5年7月3日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の51
電話：055-284-8131　FAX：055-284-8132

施設名	船津水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	丸山水源	水温/気温	10.3℃ / 20.0℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月19日　9時45分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	7.1	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.96	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.19	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	2.9	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	109	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.9		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	12	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-3-2

令 和 5 年 7 月 3 日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 太
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施 設 名	船津水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	丸山水源		水温/気温	10.3℃ / 20.0℃	残留塩素 －
採水年月日	令和5年6月19日	9時45分	天 候	前日 晴	当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月22日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　　目	結　　果	基 準 値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判 定		
備 考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-4-1

令和5年7月3日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	船津水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	善郷塚水源(新)	水温/気温	9.8℃ / 20.3℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月19日　10時03分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.7	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.15	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.40	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.8	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	75	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.4		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	8.4	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-4-2

令和5年7月3日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話：055-284-8131　FAX：055-284-8132

施設名	船津水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	善郷塚水源(新)	水温/気温	9.8℃ / 20.3℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月19日　10時03分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月22日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-5-1

令和5年7月3日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田　齋人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	船津水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	善郷塚水源	水温/気温	10.4℃ / 21.0℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月19日　10時21分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.2	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.61	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.19	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.8	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	93	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.0		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	10	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-5-2

令和5年7月3日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	船津水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	善郷塚水源		水温/気温	10.4℃ / 21.0℃	残留塩素 －
採水年月日	令和5年6月19日	10時21分	天候	前日 晴	当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月22日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-6-1

令和5年7月3日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	船津水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	総合公園水源	水温/気温	9.8℃ / 20.3℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月19日　10時38分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.006	mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.3	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.25	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.26	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.7	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	88	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.2		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	8.1	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-6-2

令 和 5 年 7 月 3 日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施 設 名	船津水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	総合公園水源		水温/気温	9.8℃ / 20.3℃	残留塩素 －
採水年月日	令和5年6月19日	10時38分	天 候	前日 晴	当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月22日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　　目	結　　果	基 準 値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判 定		
備 考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-7-1

令和5年7月3日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	船津水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	絵坪水源	水温/気温	10.4℃ / 17.0℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月19日　10時54分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.018	mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.8	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.16	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.5	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	95	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.0		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	9.6	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-7-2

令 和 5 年 7 月 3 日

富士河口湖町　上水道　　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施 設 名	船津水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	絵坪水源	水温/気温	10.4℃ / 17.0℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月19日　10時54分	天 候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月22日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　目	結　果	基 準 値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判 定		
備 考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-8-1

令和5年7月3日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	船津水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	東見返し水源	水温/気温	9.7℃ / 16.8℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月19日　11時14分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.007	mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.6	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.14	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.32	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.5	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	59	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.6		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	7.4	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-8-2

令和5年7月3日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢太
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	船津水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	東見返し水源		水温/気温	9.7℃ / 16.8℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月19日　11時14分		天候	前日 晴　当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月22日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-9-1

令和5年7月3日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	船津水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	胎内第1水源	水温/気温	9.5℃ / 18.2℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月19日　11時43分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.3	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.16	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.7	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	77	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.3		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	8.1	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-9-2

令 和 5 年 7 月 3 日

富士河口湖町　上水道　　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施 設 名	船津水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	胎内第1水源		水温/気温	9.5℃ / 18.2℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月19日　11時43分		天 候	前日 晴　当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月22日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　　目	結　　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判 定	
備 考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-10-1

令和5年7月3日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	船津水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	胎内第2水源	水温/気温	10.9℃ / 18.2℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月19日　11時30分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0016	mg/l	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0010	mg/l	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.4	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.16	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.8	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	79	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.2		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0004	mg/l	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	8.1	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-10-2

令和5年7月3日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	船津水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	胎内第2水源		水温/気温	10.9℃ / 18.2℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月19日	11時30分	天候	前日 晴　当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月22日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-11-1

令和5年7月3日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	船津水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	松場水源	水温/気温	12.4℃ / 18.8℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月19日　8時41分	天候	前日 晴　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	9.0	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.002	mg/l	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.10	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	6.0	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.03	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	70	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	122	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.5		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	18	mS/m	-
判定							
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による						

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306600-11-2

令和5年7月3日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月19日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢大
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	船津水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	松場水源		水温/気温	12.4℃ / 18.8℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月19日　8時41分		天候	前日 晴　当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人・星野成孝		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月19日～令和5年6月22日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-1-1

令和5年7月18日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢太
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話：055-284-8131　FAX：055-284-8132

施設名	小立水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	東京良原第1水源	水温/気温	9.9℃ / 16.5℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月20日　10時46分	天候	前日 曇　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月20日～令和5年6月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	9.2	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.21	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.43	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.5	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.03	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	99	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.9		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	11	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-1-2

令和5年7月18日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話：055-284-8131　FAX：055-284-8132

施設名	小立水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	東京良原第1水源	水温/気温	9.9℃ / 16.5℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月20日　10時46分	天候	前日 曇　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月20日～令和5年6月23日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-2-1

令和5年7月18日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	小立水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	くぬぎ平水源		水温/気温	10.5℃ / 16.0℃	残留塩素 －
採水年月日	令和5年6月20日	11時07分	天候	前日 曇	当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月20日～令和5年6月30日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.052	mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.012	mg/l	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.5	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.33	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.18	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.9	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	79	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.0		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	8.1	mS/m	－

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-2-2

令 和 5 年 7 月 18 日

富士河口湖町　上水道　　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施 設 名	小立水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	くぬぎ平水源		水温/気温	10.5℃ / 16.0℃	残留塩素　－
採水年月日	令和5年6月20日	11時07分	天 候	前日 曇	当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月20日～令和5年6月23日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　　目	結　　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—
判 定		
備 考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-3-1

令和5年7月18日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	小立水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	大久根水源		水温/気温	10.1℃ / 16.6℃	残留塩素 －
採水年月日	令和5年6月20日　8時44分		天候	前日 曇　当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月20日～令和5年6月30日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	7.7	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.50	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.25	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	2.5	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	105	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.0		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	12	mS/m	－

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-3-2

令 和 5 年 7 月 18 日

富士河口湖町　上水道　　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施 設 名	小立水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	大久根水源		水温/気温	10.1℃ / 16.6℃	残留塩素 －
採水年月日	令和5年6月20日	8時44分	天 候	前日 曇	当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月20日～令和5年6月23日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　　目	結　　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判 定	
備 考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-4-1

令和5年7月18日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	小立水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	皮籠石水源	水温/気温	11.0℃ / 15.0℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月20日　9時23分	天候	前日 曇　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月20日～令和5年6月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	13	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.41	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.33	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	5.4	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.05	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	54	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	118	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.1		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	17	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-4-2

令和5年7月18日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	小立水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	皮籠石水源		水温/気温	11.0℃ / 15.0℃	残留塩素 －
採水年月日	令和5年6月20日	9時23分	天候	前日 曇	当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月20日～令和5年6月23日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-5-1

令和5年7月18日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	小立水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	三階第1水源		水温/気温	9.8℃ / 16.0℃	残留塩素 －
採水年月日	令和5年6月20日	11時23分	天候	前日 曇	当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月20日～令和5年6月30日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.006	mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.5	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.21	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.20	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.6	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	82	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.3		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	7.7	mS/m	－
判定							
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による						

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-5-2

令 和 5 年 7 月 18 日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施 設 名	小立水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	三階第1水源		水温/気温	9.8℃ / 16.0℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月20日　11時23分		天 候	前日 曇　当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月20日～令和5年6月23日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　目	結　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判 定	
備 考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-6-1

令和5年7月18日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	小立水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	三階第2水源	水温/気温	10.1℃ / 18.1℃	残留塩素	-
採水年月日	令和5年6月20日　11時36分	天候	前日 曇	当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月20日～令和5年6月30日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.007	mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	4.9	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.19	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.22	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	0.6	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l未満	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	83	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.4		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	7.6	mS/m	-
判定							
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による						

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-6-2

令和5年7月18日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話:　055-284-8131　FAX:　055-284-8132

施設名	小立水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	三階第2水源		水温/気温	10.1℃ / 18.1℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月20日　11時36分		天候	前日 曇　当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月20日～令和5年6月23日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-7-1

令和5年7月18日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	勝山水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	小浅間水源	水温/気温	10.0℃ / 15.1℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月20日　9時41分	天候	前日 曇　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月20日～令和5年6月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.020	mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	5.7	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.63	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.15	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.7	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	95	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.9		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	10	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-7-2

令和5年7月18日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話：055-284-8131　FAX：055-284-8132

施設名	勝山水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	小浅間水源	水温/気温	10.0℃ / 15.1℃　残留塩素　－
採水年月日	令和5年6月20日　9時41分	天候	前日 曇　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月20日～令和5年6月23日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-8-1

令和5年7月18日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	勝山水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	大砂水源	水温/気温	9.8℃ / 15.0℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月20日　10時22分	天候	前日 曇　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月20日～令和5年6月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.1	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.21	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	1.8	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	105	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.0		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	10	mS/m	-

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-8-2

令和5年7月18日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話：055-284-8131　FAX：055-284-8132

施設名	勝山水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	大砂水源	水温/気温	9.8℃ / 15.0℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月20日　10時22分	天候	前日 曇　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月20日～令和5年6月23日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-9-1

令 和 5 年 7 月 18 日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施 設 名	勝山水道	受付方法	採取
		検水の種類	原水
採水場所	東下大砂水源	水温/気温	9.4℃ / 14.9℃　残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月20日　10時05分	天 候	前日 曇　当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	検査課 係長　小野司	検査期日	令和5年6月20日～令和5年6月30日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　目	結　果		基 準 値	項　目	結　果		基 準 値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l未満	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	6.1	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.37	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.23	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	2.0	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	101	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	7.9		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	9.8	mS/m	-
判　定							
備　考	＊の項目についてはJIS K0102 13による						

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-1

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-9-2

令 和 5 年 7 月 18 日

富士河口湖町　上水道　　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代 表 取 締 役　池 田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施 設 名	勝山水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	東下大砂水源		水温/気温	9.4℃ / 14.9℃	残留塩素　－
採水年月日	令和5年6月20日	10時05分	天 候	前日 曇　当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月20日～令和5年6月23日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項　　目	結　　果	基 準 値
大腸菌	0　MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—

判 定	
備 考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-10-1

令和5年7月18日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話：055-284-8131　FAX：055-284-8132

施設名	勝山水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	西蛇石水源		水温/気温	11.5℃ / 16.0℃	残留塩素 －
採水年月日	令和5年6月20日　9時04分		天候	前日 曇　当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人		検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月20日～令和5年6月30日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/l未満	0.003mg/l以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.03mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/l未満	0.0005mg/l以下	ブロモホルム	0.0002	mg/l未満	0.09mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/l未満	0.08mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l	0.2mg/l以下
六価クロム化合物	0.001	mg/l未満	0.02mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/l未満	0.3mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/l未満	0.04mg/l以下	銅及びその化合物	0.005	mg/l未満	1.0mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	8.4	mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59	mg/l	10mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/l未満	0.05mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.28	mg/l	0.8mg/l以下	塩化物イオン	2.2	mg/l	200mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.03	mg/l	1.0mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40	mg/l	300mg/l以下
四塩化炭素	0.0002	mg/l未満	0.002mg/l以下	蒸発残留物	90	mg/l	500mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/l未満	0.05mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/l未満	0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.04mg/l以下	ジェオスミン	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.02mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l未満	0.00001mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	フェノール類	0.0005	mg/l未満	0.005mg/l以下
ベンゼン	0.0002	mg/l未満	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l未満	3mg/l以下
塩素酸	0.06	mg/l未満	0.6mg/l以下	pH値	8.1		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/l未満	0.02mg/l以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/l未満	0.06mg/l以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/l未満	0.03mg/l以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/l未満	0.1mg/l以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/l未満	0.01mg/l以下	＊電気伝導率	12	mS/m	－

判定	
備考	＊の項目についてはJIS K0102 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-10-2

令和5年7月18日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131　FAX: 055-284-8132

施設名	勝山水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	西蛇石水源		水温/気温	11.5℃ / 16.0℃	残留塩素 －
採水年月日	令和5年6月20日	9時04分	天候	前日 曇	当日 曇
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人		検査方法	平成19年健水発第0330006号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月20日～令和5年6月23日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—

判定	
備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

試 験 成 績 書

第 YI-2306002-1 号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月１９日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	船津水道　谷倉水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 19 日　　8 時 52 分
採　取　者	小田切・星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月26日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験　対　象		単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以下余白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306002-2 号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月１９日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	船津水道　堀休場水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 19 日　　9 時 09 分
採　取　者	小田切・星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月26日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306002-3 号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月１９日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	船津水道　丸山水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 19 日　　9 時 45 分
採　取　者	小田切・星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月26日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単 位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306002-4 号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月１９日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	船津水道　善郷塚水源（新）
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 19 日　　10 時 03 分
採　取　者	小田切・星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月26日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306002-5 号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月１９日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	船津水道　善郷塚水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 19 日　　10 時 21 分
採　取　者	小田切・星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月26日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1.0
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306002-6 号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和5年6月19日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	船津水道　総合公園水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 19 日　　10 時 38 分
採　取　者	小田切・星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月26日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1.0
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.7
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306002-7 号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月１９日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	船津水道　絵坪水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 19 日　　10 時 54 分
採　取　者	小田切・星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月26日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306002-8 号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月１９日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	船津水道　東見返し水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 19 日　　11 時 14 分
採　取　者	小田切・星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月26日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.9
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.7
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306002-9 号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月１９日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	船津水道　胎内第１水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 19 日　　11 時 43 分
採　取　者	小田切・星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月26日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306002-10 号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月１９日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	船津水道　胎内第２水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 19 日　　11 時 30 分
採　取　者	小田切・星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月26日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第　YI-2306002-11　号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月１９日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	船津水道　松場水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 19 日　　8 時 41 分
採　取　者	小田切・星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月26日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.7
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306003-1 号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２０日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	小立水道　東京良原第１水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 20 日　　10 時 46 分
採　取　者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月22日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第　YI-2306003-2　号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２０日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	小立水道　くぬぎ平水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 20 日　　11 時 07 分
採　取　者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月22日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験　対　象		単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1.0
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.7
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306003-3 号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２０日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	小立水道　大久根水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 20 日　　8 時 44 分
採　取　者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月22日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306003-4 号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２０日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	小立水道　皮籠石水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 20 日　　9 時 23 分
採　取　者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月22日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験　対　象		単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.7
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306003-5 号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２０日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	小立水道　三階第１水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 20 日　　11 時 23 分
採　取　者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月22日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.7
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.7
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.7
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306003-6 号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２０日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	小立水道　三階第２水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 20 日　　11 時 36 分
採　取　者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月23日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.9
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第　YI-2306003-7　号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２０日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	勝山水道　小浅間水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 20 日　　9 時 41 分
採　取　者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月23日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.8
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306003-8 号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２０日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	勝山水道　大砂水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 20 日　　10 時 22 分
採　取　者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月23日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	0.7
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第　YI-2306003-9　号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　　令和５年６月２０日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	勝山水道　東下大砂水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 20 日　　10 時 05 分
採　取　者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月23日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験　対　象		単　位	試　験　結　果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1.0
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.9
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試 験 成 績 書

第 YI-2306003-10 号

依頼者　　令和 5 年 6 月 30 日

富士河口湖町　上水道　　様

山梨県登録　濃証 第 2 号
株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日　令和５年６月２０日　　試料受付方法 ： 採取

試　料　名	原水
採 取 場 所	勝山水道　西蛇石水源
採取年月日・時刻	令和 5 年 6 月 20 日　　9 時 04 分
採　取　者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月　厚生労働省健康局水道課) 第3章　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和5年6月23日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試　験	対　象	単　位	試　験　結　果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	0.8
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1.0
	セシウム137	Bq/kg	不検出	0.8
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考　1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

水質検査結果書

受付番号　YR-2306601-3-3

令和5年7月18日

富士河口湖町　上水道　様

令和5年6月20日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関　厚生労働省登録第227 号
建築物飲料水水質検査業　山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所　山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関　山梨労働局19-7 号
株式会社　環境計量センター
代表取締役　池田賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話:　055-284-8131　FAX:　055-284-8132

施設名	小立水道		受付方法	採取	
			検水の種類	原水	
採水場所	大久根水源		水温/気温	10.1℃ / 16.6℃	残留塩素　-
採水年月日	令和5年6月20日　8時44分		天候	前日 曇　当日 曇	
採取者	株式会社 環境計量センター　小田切陸人		検査方法	平成15年健水発第1010001号	
検査責任者	検査課 係長　小野司		検査期日	令和5年6月20日～令和5年7月14日	

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		目標値
アンチモン及びその化合物	0.002	mg/L未満	アンチモンの量に関して0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	0.0002	mg/L未満	ウランの量に関して0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	0.002	mg/L未満	ニッケルの量に関して0.02mg/L以下
1,2－ジクロロエタン	0.0004	mg/L未満	0.004mg/L以下
トルエン	0.04	mg/L未満	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.008	mg/L未満	0.08mg/L以下
遊離炭酸	2	mg/L未満	20mg/L以下
1,1,1－トリクロロエタン	0.03	mg/L未満	0.3mg/L以下
メチル-t-ブチルエーテル	0.002	mg/L未満	0.02mg/L以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.3	mg/L未満	3mg/L以下
臭気強度(TON)	1	未満	3以下
腐食性(ランゲリア指数)	-1.0		-1程度以上とし、極力0に近づける
1,1－ジクロロエチレン	0.01	mg/L未満	0.1mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005	mg/L未満	0.00005mg/L以下(暫定) (PFOS及びPFOAの和として)

備考	

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。