

水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-1-1

令和 7 年 8 月 27 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和 7 年 7 月 30 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	後藤水源	水温/気温	13.2℃ / 27.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 9時57分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月22日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.037 mg/L	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.04 mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	4.2 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	2.5 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未満	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	128 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.2	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	13 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-1-2

令和7年8月27日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所: 山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	後藤水源	水温/気温	13.2℃ / 27.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 9時57分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月5日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-2-1

令和7年8月27日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	西沢水源	水温/気温	10.7℃ / 25.1℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 9時27分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月22日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	2.4 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.62 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	0.9 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未満	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	77 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	7.3 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-2-2

令和7年8月27日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	西沢水源	水温/気温	10.7℃ / 25.1℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 9時27分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月5日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値
大腸菌	0	MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—
判定			
備考			

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-3-1

令和7年8月27日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	大石簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	若彦水源	水温/気温	11.7℃ / 24.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 9時01分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月22日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	3.0 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	0.9 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未満	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	75 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	8.6	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	7.9 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-4-1

令和 7 年 8 月 27 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口湖簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第1水源	水温/気温	15.5℃ / 29.1℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 13時46分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月22日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.006 mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.010 mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	5.3 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.12 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.009 mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	1.2 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	168 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	282 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	36 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-4-2

令和7年8月27日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所: 山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第1水源	水温/気温	15.5℃ / 29.1℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 13時46分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月5日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-5-1

令和7年8月27日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口湖簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第2水源	水温/気温	12.4℃ / 29.1℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 14時03分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月22日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値	項目	結果		基準値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002	mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出		検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003	mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002	mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005	mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002	mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001	mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008	mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/L	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/L未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001	mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005	mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	3.2	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.54	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/L未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	1.5	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.01	mg/L未満	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	60	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002	mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	112	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005	mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	mg/L未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001	mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002	mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002	mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002	mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002	mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005	mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002	mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06	mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.4		5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし		異常でないこと
クロロホルム	0.0002	mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし		異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5	度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1	度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001	mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	14	mS/m	-
判定							
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による						

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-5-2

令和7年8月27日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第2水源	水温/気温	12.4℃ / 29.1℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 14時03分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月5日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2509634-13-1

令和7年10月2日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年9月17日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口湖簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第3水源	水温/気温	14.4℃ / 23.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年9月17日 13時23分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年9月17日～令和7年9月22日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	3.0 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	2.0 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	84 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.2	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	12 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2509634-13-2

令和7年10月2日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年9月17日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第3水源	水温/気温	14.4℃ / 23.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年9月17日 13時23分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 小田切陸人	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年9月17日～令和7年9月20日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-7-1

令和7年8月27日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第4水源	水温/気温	13.0℃ / 29.4℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 11時21分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月22日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	5.0 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	7.9 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	127 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.1	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	16 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-7-2

令和7年8月27日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所: 山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御坂第4水源	水温/気温	13.0℃ / 29.4℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 11時21分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月5日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-8-1

令和7年8月27日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	入山水源	水温/気温	12.4℃ / 28.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 14時41分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月22日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	3.1 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.68 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	1.0 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	104 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジオオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.3	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	9.8 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-8-2

令和7年8月27日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	入山水源	水温/気温	12.4℃ / 28.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 14時41分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月5日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-9-1

令和 7 年 8 月 27 日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口湖簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	小島水源	水温/気温	13.8℃ / 30.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 10時29分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月22日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	4.0 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.67 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	1.8 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未満	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	53 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	128 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.8	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	13 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-9-2

令和7年8月27日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	小島水源	水温/気温	13.8℃ / 30.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 10時29分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月5日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-10-1

令和7年8月27日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	水口水源	水温/気温	14.6℃ / 30.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 10時39分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月22日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.021 mg/L	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	3.5 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.57 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	105 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジオオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.3	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	8.5 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-10-2

令和7年8月27日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	河口簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	水口水源	水温/気温	14.6℃ / 30.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 10時39分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月5日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-11-1

令和7年8月27日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御堂第1水源	水温/気温	13.2℃ / 27.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 15時10分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月22日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	プロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.002 mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	4.5 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.81 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	125 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジオオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.8	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	15 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-11-2

令和7年8月27日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御堂第1水源	水温/気温	13.2℃ / 27.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 15時10分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月5日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値
大腸菌	0	MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—
判定			
備考			

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-12-1

令和7年8月27日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御堂第2水源	水温/気温	13.1℃ / 27.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 15時30分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月22日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.002 mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	4.5 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.67 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	1.3 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	132 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.9	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	14 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-12-2

令和7年8月27日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	御堂第2水源	水温/気温	13.1℃ / 27.8℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 15時30分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月5日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-13-1

令和7年8月27日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	尾粗場水源	水温/気温	12.2℃ / 27.3℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 16時00分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月22日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.13 mg/L	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	3.9 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.85 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	1.1 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	62 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	129 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.8	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	14 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2507681-13-2

令和7年8月27日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

令和7年7月30日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	浅川簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	尾粗場水源	水温/気温	12.2℃ / 27.3℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月30日 16時00分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月30日～令和7年8月5日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2507682-1-1

令和7年8月27日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和7年7月31日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	大沢水源	水温/気温	12.6℃ / 24.1℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月31日 8時58分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 原田亮	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月31日～令和7年8月22日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0003 mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	4.5 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.78 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	2.0 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未満	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	56 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	109 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.2	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0003 mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	14 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>

令和7年8月27日

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所: 山梨県南アルプス市官沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2507682-2-1

令和 7 年 8 月 27 日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和 7 年 7 月 31 日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	中川原水源	水温/気温	12.5℃ / 22.7℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月31日 9時19分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 原田亮	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月31日～令和7年8月22日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	3.1 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.73 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	1.2 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未満	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	68 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジオオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	8.6 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2507682-2-2

令和7年8月27日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和7年7月31日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	中川原水源	水温/気温	12.5℃ / 22.7℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月31日 9時19分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 原田亮	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月31日～令和7年8月5日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2507682-3-1

令和7年8月27日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和7年7月31日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	本沢水源	水温/気温	14.8℃ / 21.1℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月31日 10時22分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 原田亮	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月31日～令和7年8月22日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	15 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	2.4 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	1.2 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未満	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	57 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.5	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	5.2 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2507682-3-2

令和7年8月27日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和7年7月31日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢 人
山梨検査所 山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	本沢水源	水温/気温	14.8℃ / 21.1℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月31日 10時22分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 原田亮	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月31日～令和7年8月5日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2507682-4-1

令和7年8月27日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和7年7月31日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	新本沢第1水源	水温/気温	11.5℃ / 21.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月31日 9時46分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 原田亮	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月31日～令和7年8月22日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	2.7 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.52 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	1.0 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未満	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	55 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.2	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	6.1 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2507682-4-2

令和7年8月27日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和7年7月31日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	新本沢第1水源	水温/気温	11.5℃ / 21.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月31日 9時46分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 原田亮	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月31日～令和7年8月5日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2507682-5-1

令和 7 年 8 月 27 日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和7年7月31日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所: 山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取
採水場所	新本沢第2水源	検水の種類	原水
採水年月日	令和7年7月31日 10時00分	水温/気温	11.4℃ / 21.0℃ 残留塩素 -
採取者	株式会社 環境計量センター 原田亮	天候	前日 晴 当日 晴
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
		検査期日	令和7年7月31日～令和7年8月22日

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	2.8 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	1.0 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未満	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	54 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.3	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	6.2 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2507682-5-2

令和7年8月27日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和7年7月31日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所: 山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	新本沢第2水源	水温/気温	11.4℃ / 21.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月31日 10時00分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 原田亮	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月31日～令和7年8月5日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値
大腸菌	0	MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—
判定			
備考			

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2507682-6-1

令和7年8月27日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和7年7月31日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所: 山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	大輪第1水源	水温/気温	10.8℃ / 22.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月31日 11時14分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 原田亮	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月31日～令和7年8月22日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	2.8 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	0.8 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	84 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.3	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	9.8 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2507682-6-2

令和7年8月27日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和7年7月31日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	大輪第1水源	水温/気温	10.8℃ / 22.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月31日 11時14分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 原田亮	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月31日～令和7年8月5日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果		基準値
大腸菌	0	MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—
判定			
備考			

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2507682-7-1

令和7年8月27日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和7年7月31日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	大輪第2水源	水温/気温	10.5℃ / 22.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月31日 11時24分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 原田亮	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月31日～令和7年8月22日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.008 mg/L	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	2.8 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	0.8 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	79 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	9.8 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2507682-7-2

令和7年8月27日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和7年7月31日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	大輪第2水源	水温/気温	10.5℃ / 22.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月31日 11時24分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 原田亮	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月31日～令和7年8月5日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2507682-8-1

令和7年8月27日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和7年7月31日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士見水源	水温/気温	11.8℃ / 24.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月31日 13時17分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 原田亮	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月31日～令和7年8月22日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	8.7 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.77 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.26 mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	3.6 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.04 mg/L	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	111 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジオオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	8.1	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	14 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2507682-8-2

令和7年8月27日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

令和7年7月31日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	足和田簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士見水源	水温/気温	11.8℃ / 24.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年7月31日 13時17分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 原田亮	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年7月31日～令和7年8月5日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2508644-1-1

令和7年9月10日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和7年8月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	精進居村水源	水温/気温	12.3℃ / 27.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年8月25日 9時03分	天候	前日 晴のち雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年8月25日～令和7年9月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	3.1 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.74 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	2.0 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未満	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	59 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジオオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.9	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	8.0 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2508644-1-2

令和7年9月10日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和7年8月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	精進居村水源	水温/気温	12.3℃ / 27.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年8月25日 9時03分	天候	前日 晴のち雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年8月25日～令和7年8月29日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2508644-2-1

令和 7 年 9 月 10 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和7年8月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	精進青木ヶ原水源	水温/気温	12.1℃ / 25.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年8月25日 9時26分	天 候	前日 晴のち雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年8月25日～令和7年9月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申し出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	7.7 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	3.8 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	65 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジオオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.4	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	10 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2508644-2-2

令和7年9月10日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和7年8月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	精進青木ヶ原水源	水温/気温	12.1℃ / 25.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年8月25日 9時26分	天候	前日 晴のち雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年8月25日～令和7年8月29日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2508644-3-1

令和 7 年 9 月 10 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和7年8月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	本栖水源	水温/気温	10.0℃ / 24.1℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年8月25日 9時51分	天候	前日 晴のち雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年8月25日～令和7年9月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申し出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.009 mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	7.0 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	5.2 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	77 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	7.7	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	11 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2508644-3-2

令和7年9月10日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和7年8月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	本栖水源	水温/気温	10.0℃ / 24.1℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年8月25日 9時51分	天候	前日 晴のち雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年8月25日～令和7年8月29日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2508644-4-1

令和7年9月10日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和7年8月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士ヶ嶺第2水源	水温/気温	11.5℃ / 27.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年8月25日10時25分	天 候	前日 晴のち雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年8月25日～令和7年9月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.006 mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	6.0 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	1.0 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	72 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジオオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	8.2	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	8.5 mS/m	-
判定					
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による				

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>



水質検査結果書

受付番号 YR-2508644-4-2

令和7年9月10日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和7年8月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士ヶ嶺第2水源	水温/気温	11.5℃ / 27.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年8月25日 10時25分	天候	前日 晴のち雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年8月25日～令和7年8月29日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2508644-5-1

令和7年9月10日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和7年8月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士ヶ嶺第4水源	水温/気温	10.8℃ / 27.4℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年8月25日 10時45分	天 候	前日 晴のち雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年8月25日～令和7年9月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.006 mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	5.9 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.19 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	0.6 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	71 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	8.3	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブromクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	9.5 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2508644-5-2

令和7年9月10日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和7年8月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士ヶ嶺第4水源	水温/気温	10.8℃ / 27.4℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年8月25日 10時45分	天候	前日 晴のち雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年8月25日～令和7年8月29日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

水質検査結果書

受付番号 YR-2508644-6-1

令和 7 年 9 月 10 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和7年8月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227 号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1 号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2 号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7 号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢 人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施 設 名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士ヶ嶺第3水源	水温/気温	9.7℃ / 26.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年8月25日 11時12分	天 候	前日 晴のち雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年8月25日～令和7年9月8日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.008 mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	6.1 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.14 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.14 mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	0.8 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未満	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	42 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	pH値	8.5	5.8以上・8.6以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.0002 mg/L未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下	色度	0.5 度未満	5度以下であること
ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1 度未満	2度以下であること
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	*電気伝導率	7.9 mS/m	-

判定	
備考	*の項目についてはJIS K0102-1 13による

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。

様式 F-R07-001-3

<1/2>

水質検査結果書

受付番号 YR-2508644-6-2

令和7年9月10日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

令和7年8月25日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 環境大臣登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上九一色簡易水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	富士ヶ嶺第3水源	水温/気温	9.7℃ / 26.2℃	残留塩素	-
採水年月日	令和7年8月25日 11時12分	天候	前日 晴のち雨	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 星野成孝	検査方法	平成19年健水発第0330006号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和7年8月25日～令和7年8月29日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	基準値
大腸菌	0 MPN/100mL	—
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
判定		
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。