

試験成績書

第 YI-1907001 号

依頼者

令和元年7月22日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年7月8日

試料受付方法：採取

試料名	原水
採取場所	大石簡易水道 後藤水源
採取年月日・時刻	令和元年7月8日 14時21分
採取者	小田切
測定方法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測定状況	測定日：令和元年7月8日
特記事項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試験	対象	単位	試験結果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以下余白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1906005-1 号

依頼者

令和元年7月4日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年6月24日

試料受付方法：採取

試料名	原水
採取場所	大石簡易水道 西沢水源
採取年月日・時刻	令和元年6月24日 9時47分
採取者	小田切
測定方法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課)第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測定状況	測定日：令和元年6月24日
特記事項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試験	対象	単位	試験結果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以下余白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1906005-2 号

依頼者

令和元年7月4日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年6月24日

試料受付方法：採取

試料名	原水
採取場所	大石簡易水道 若彦水源
採取年月日・時刻	令和元年6月24日 9時07分
採取者	小田切
測定方法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測定状況	測定日：令和元年6月25日
特記事項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1906005-3 号

依頼者

令和元年7月4日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年6月24日

試料受付方法：採取

試料名	原水
採取場所	河口簡易水道 御坂第1水源
採取年月日・時刻	令和元年6月24日 10時40分
採取者	小田切
測定方法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測定状況	測定日：令和元年6月25日
特記事項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試験	対象	単位	試験結果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以下余白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1906005-4 号

令和元年7月4日

依頼者

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131 (代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年6月24日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道 御坂第2水源
採取年月日・時刻	令和元年6月24日 10時54分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和元年6月25日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1906005-5 号
令和元年7月4日

依頼者

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号
株式会社 環境計量センター
本社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年6月24日 試料受付方法：採取

試料名	原水
採取場所	河口簡易水道 御坂第3水源
採取年月日・時刻	令和元年6月24日 13時17分
採取者	小田切
測定方法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測定状況	測定日：令和元年6月25日
特記事項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試験	対象	単位	試験結果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以下余白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1906005-6 号

依頼者

令和元年7月4日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年6月24日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	河口簡易水道 御坂第4水源
採取年月日・時刻	令和元年6月24日 11時19分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和元年6月25日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1906005-7 号

依頼者

令和元年7月4日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年6月24日

試料受付方法：採取

試料名	原水
採取場所	河口簡易水道 入山水源
採取年月日・時刻	令和元年6月24日 13時47分
採取者	小田切
測定方法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課)第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測定状況	測定日：令和元年6月25日
特記事項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試験	対象	単位	試験結果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以下余白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1906005-8 号

依頼者

令和元年7月4日

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年6月24日

試料受付方法：採取

試料名	原水
採取場所	浅川簡易水道 御堂第1水源
採取年月日・時刻	令和元年6月24日 14時04分
採取者	小田切
測定方法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課)第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測定状況	測定日：令和元年6月25日
特記事項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1906005-9 号

令和元年7月4日

依頼者

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年6月24日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	浅川簡易水道 御堂第2水源
採取年月日・時刻	令和元年6月24日 14時26分
採 取 者	小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和元年6月25日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1906005-10 号

令和元年7月4日

依頼者

富士河口湖町 河口湖簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年6月24日

試料受付方法：採取

試料名	原水
採取場所	浅川簡易水道 尾粗場水源
採取年月日・時刻	令和元年6月24日 14時48分
採取者	小田切
測定方法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課)第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測定状況	測定日：令和元年6月25日
特記事項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1906006-1 号

依頼者

令和元年7月5日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年6月25日

試料受付方法：採取

試料名	原水
採取場所	足和田簡易水道 大沢水源
採取年月日・時刻	令和元年6月25日 9時24分
採取者	星野・小田切
測定方法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測定状況	測定日：令和元年6月25日
特記事項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1906006-2 号

依頼者

令和元年7月5日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年6月25日

試料受付方法：採取

試料名	原水
採取場所	足和田簡易水道 中川原水源
採取年月日・時刻	令和元年6月25日 9時45分
採取者	星野・小田切
測定方法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測定状況	測定日：令和元年6月25日
特記事項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試験	対象	単位	試験結果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以下余白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1906006-3 号

依頼者

令和元年7月5日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年6月25日

試料受付方法：採取

試料名	原水
採取場所	足和田簡易水道 本沢水源
採取年月日・時刻	令和元年6月25日 10時40分
採取者	星野・小田切
測定方法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測定状況	測定日：令和元年6月25日
特記事項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試験	対象	単位	試験結果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以下余白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1906006-4 号

依頼者

令和元年7月5日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年6月25日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	足和田簡易水道 新本沢第1水源
採取年月日・時刻	令和元年6月25日 10時11分
採 取 者	星野・小田切
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和元年6月26日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1906006-5 号

依頼者

令和元年7月5日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年6月25日

試料受付方法：採取

試料名	原水
採取場所	足和田簡易水道 新本沢第2水源
採取年月日・時刻	令和元年6月25日 10時21分
採取者	星野・小田切
測定方法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課)第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測定状況	測定日：令和元年6月26日
特記事項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試験	対象	単位	試験結果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以下余白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1906006-6 号

依頼者

令和元年7月5日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号
株式会社 環境計量センター
本社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年6月25日 試料受付方法：採取

試料名	原水
採取場所	足和田簡易水道 大輪第1水源
採取年月日・時刻	令和元年6月25日 11時11分
採取者	星野・小田切
測定方法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測定状況	測定日：令和元年6月26日
特記事項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1906006-7 号

依頼者

令和元年7月5日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年6月25日

試料受付方法：採取

試料名	原水
採取場所	足和田簡易水道 大輪第2水源
採取年月日・時刻	令和元年6月25日 11時25分
採取者	星野・小田切
測定方法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測定状況	測定日：令和元年6月26日
特記事項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試験	対象	単位	試験結果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以下余白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1906006-8 号

依頼者

令和元年7月5日

富士河口湖町 足和田簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年6月25日

試料受付方法：採取

試料名	原水
採取場所	足和田簡易水道 富士見水源
採取年月日・時刻	令和元年6月25日 8時55分
採取者	星野・小田切
測定方法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測定状況	測定日：令和元年6月26日
特記事項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1907004-1 号

令和元年8月2日

依頼者

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年7月22日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道 精進居村水源
採取年月日・時刻	令和元年7月22日 9時03分
採 取 者	星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和元年7月22日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1907004-2 号

依頼者

令和 元 年 8 月 2 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号
株式会社 環境計量センター
本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)
環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年 7 月 2 2 日 試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道 精進青木ヶ原水源
採取年月日・時刻	令和 元 年 7 月 2 2 日 9 時 2 4 分
採 取 者	星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和元年7月22日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。
2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1907004-3 号

依頼者

令和元年8月2日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年7月22日

試料受付方法：採取

試料名	原水
採取場所	上九一色簡易水道 本栖水源
採取年月日・時刻	令和元年7月22日 9時51分
採取者	星野
測定方法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測定状況	測定日：令和元年7月22日
特記事項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試験	対象	単位	試験結果	検出下限値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以下余白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1907004-4 号

依頼者

令和 元 年 8 月 2 日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年 7 月 2 2 日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道 富士ヶ嶺第2水源
採取年月日・時刻	令和 元 年 7 月 2 2 日 10 時 2 8 分
採 取 者	星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和元年7月22日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1907004-6 号

依頼者

令和元年8月2日

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年7月22日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道 富士ヶ嶺第3水源
採取年月日・時刻	令和元年7月22日 11時20分
採 取 者	星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和元年7月23日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象	単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値	
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。

試験成績書

第 YI-1907004-5 号

令和元年8月2日

依頼者

富士河口湖町 上九一色簡易水道 様

山梨県登録 濃証 第 2 号

株式会社 環境計量センター

本 社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15

事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1

電話 055-284-8131(代)

環境計量士（第9948号）小野司

受付年月日 令和元年7月22日

試料受付方法：採取

試 料 名	原水
採 取 場 所	上九一色簡易水道 富士ヶ嶺第4水源
採取年月日・時刻	令和元年7月22日 10時48分
採 取 者	星野
測 定 方 法	水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課) 第3章 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーに よる放射能測定法
測 定 状 況	測定日：令和元年7月23日
特 記 事 項	

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告します。

試 験 対 象		単 位	試 験 結 果	検 出 下 限 値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	不検出	1
	セシウム137	Bq/kg	不検出	1
	合計	Bq/kg	不検出	—
			以 下 余 白	

備考 1. 測定結果は試料測定日の濃度です。

2. 試験結果欄に不検出と表示されている数値は検出下限値未満を示します。