

令和3年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 中沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月22日 | 5月20日 | 6月17日      | 7月15日 | 8月19日 | 9月16日    | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日   | 1月20日 | 2月17日 |  | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     |  | 0          | 0          | 0          | 28         | 37          |
| 2                 | 大腸菌                                | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001       |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.45        |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.05未満      |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.01未満      |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     |  | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                         | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 30                | ブロモホルム                             | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     |  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.052       |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.026       |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 2.5         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 1.0   | 1.0   | 1.0        | 1.0   | 0.9   | 1.0      | 1.1    | 1.0    | 1.0      | 1.1   | 1.1   |  | 1.1        | 0.9        | 1.0        | 1.1        | 2.4         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l   | 300以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 30          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 64         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 64         | 64         | 64         | 57         | 69          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルインボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 |  | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満       |
| 47                | pH値                                | -      | 5.8以上・8.6以下 | 7.7   | 7.6   | 7.6        | 7.6   | 7.5   | 7.6      | 7.5    | 7.5    | 7.6      | 7.6   | 7.6   |  | 7.7        | 7.5        | 7.6        | 7.8        | 7.7         |
| 48                | 味                                  | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 |  | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 |  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | *水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |  |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | -           | 12.0  | 13.7  | 14.2       | 16.7  | 16.8  | 17.2     | 14.3   | 12.5   | 10.1     | 7.8   | 7.2   |  | 17.2       | 7.2        | 13.0       | 17.5       | 16.9        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | -           | 12.4  | 16.2  | 15.3       | 20.8  | 19.6  | 15.2     | 9.5    | 8.2    | 6.5      | -4.5  | -6.0  |  | 20.8       | -6.0       | 10.3       | 23.7       | 24.5        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | -           | 0.3   | 0.3   | 0.2        | 0.2   | 0.1   | 0.2      | 0.1    | 0.2    | 0.2      | 0.3   | 0.3   |  | 0.3        | 0.1        | 0.2        | 0.4        | 0.3         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | -           | 7.2   | 7.1   | 7.0        | 7.0   | 7.3   | 6.9      | 7.2    | 7.1    | 7.2      | 7.2   | 7.3   |  | 7.3        | 6.9        | 7.1        | 7.2        | 7.2         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    |  | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和3年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 若彦配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月22日 | 5月20日 | 6月17日      | 7月15日 | 8月19日 | 9月16日    | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日   | 1月20日 | 2月17日 |  | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.35        |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.06        |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.01未満      |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     |  | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                         | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 30                | ブロモホルム                             | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     |  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005       |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 3.4         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 1.1   | 1.1   | 1.0        | 1.1   | 1.0   | 1.1      | 1.1    | 1.1    | 1.0      | 1.1   | 1.1   |  | 1.1        | 1.0        | 1.1        | 1.3        | 1.5         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 33         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 33         | 33         | 33         | 32         | 29          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 56         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 56         | 56         | 56         | 65         | 70          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルインボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 |  | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満       |
| 47                | pH値                                | -      | 5.8以上・8.6以下 | 8.4   | 8.4   | 8.4        | 8.4   | 8.3   | 8.3      | 8.5    | 8.5    | 8.5      | 8.4   | 8.4   |  | 8.5        | 8.3        | 8.4        | 8.4        | 8.5         |
| 48                | 味                                  | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 |  | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 |  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | *水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |  |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | -           | 10.6  | 10.8  | 11.0       | 16.2  | 11.8  | 11.7     | 11.1   | 10.8   | 10.6     | 10.2  | 10.2  |  | 16.2       | 10.2       | 11.4       | 12.1       | 12.3        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | -           | 11.5  | 16.8  | 16.3       | 21.2  | 19.3  | 16.8     | 9.8    | 7.8    | 4.8      | -4.0  | -7.2  |  | 21.2       | -7.2       | 10.3       | 24.2       | 24.8        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | -           | 0.2   | 0.1   | 0.1        | 0.2   | 0.1   | 0.2      | 0.2    | 0.3    | 0.2      | 0.2   | 0.3   |  | 0.3        | 0.1        | 0.2        | 0.2        | 0.2         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | -           | 7.9   | 7.7   | 7.8        | 8.0   | 7.7   | 7.7      | 7.4    | 7.8    | 7.8      | 7.8   | 7.9   |  | 8.0        | 7.4        | 7.8        | 8.2        | 8.0         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    |  | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和3年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 御坂配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月22日 | 5月20日 | 6月17日      | 7月15日 | 8月19日 | 9月16日    | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日   | 1月20日 | 2月17日 |  | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.005      | -     | -     | 0.005    | -      | -      | 0.004    | -     | -     |  | 0.005      | 0.004      | 0.005      | 0.005      | 0.005       |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.36        |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.05        |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.02        |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     |  | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0003     | -     | -     | 0.0002   | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0003     | 0.0002未満   | -          | 0.0003     | 0.0004      |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0005     | -     | -     | 0.0002   | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0005     | 0.0002未満   | -          | 0.0005     | 0.0007      |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                         | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002     | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002     | 0.0002未満   | -          | 0.0002     | 0.0003      |
| 30                | ブロモホルム                             | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     |  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.013       |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | 0.005未満    | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.008      | 0.010       |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | 0.03未満     | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.007       |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 5.8         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.003       |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 2.7   | 2.9   | 1.9        | 1.7   | 2.0   | 1.8      | 1.9    | 2.2    | 2.3      | 2.2   | 2.9   |  | 2.9        | 1.7        | 2.2        | 3.5        | 4.2         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 140        | -     | -     | 160      | -      | -      | 120      | -     | -     |  | 160        | 120        | 140        | 150        | 150         |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 214        | -     | -     | 202      | -      | -      | 201      | -     | -     |  | 214        | 201        | 206        | 236        | 250         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルインボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.4   | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 |  | 0.4        | 0.3未満      | -          | 0.4        | 0.3         |
| 47                | pH値                                | -      | 5.8以上・8.6以下 | 7.6   | 7.6   | 7.6        | 7.6   | 7.6   | 7.5      | 7.6    | 7.5    | 7.5      | 7.5   | 7.5   |  | 7.6        | 7.5        | 7.6        | 7.7        | 7.6         |
| 48                | 味                                  | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 |  | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.6        | 0.5         |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1   | 0.1      | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 |  | 0.1        | 0.1未満      | -          | 0.2        | 0.2         |
| —                 | *水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |  |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | -           | 12.5  | 14.5  | 16.2       | 17.5  | 16.7  | 18.6     | 13.8   | 10.5   | 10.2     | 8.2   | 8.8   |  | 18.6       | 8.2        | 13.4       | 22.4       | 20.0        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | -           | 11.7  | 17.8  | 16.8       | 21.2  | 21.2  | 15.8     | 10.7   | 12.8   | 7.5      | 3.9   | -0.5  |  | 21.2       | -0.5       | 12.6       | 26.2       | 25.8        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | -           | 0.2   | 0.1   | 0.2        | 0.2   | 0.1   | 0.1      | 0.2    | 0.1    | 0.2      | 0.2   | 0.2   |  | 0.2        | 0.1        | 0.2        | 0.2        | 0.2         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | -           | 27    | 28    | 30         | 35    | 29    | 34       | 30     | 29     | 27       | 23    | 22    |  | 35         | 22         | 29         | 38         | 36          |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    |  | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。



令和3年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 入山配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8132 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月22日 | 5月20日 | 6月17日      | 7月15日 | 8月19日 | 9月16日    | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日   | 1月20日 | 2月17日 |  | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.37        |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.06        |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.01未満      |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002      |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06     | -     | -     |  | 0.06       | 0.06未満     | -          | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0007     | -     | -     | 0.0003   | -      | -      | 0.0003   | -     | -     |  | 0.0007     | 0.0003     | 0.0004     | 0.0008     | 0.0006      |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0003     | 0.0002      |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0011     | -     | -     | 0.0005   | -      | -      | 0.0003   | -     | -     |  | 0.0011     | 0.0003     | 0.0006     | 0.0016     | 0.0012      |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                         | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0004     | -     | -     | 0.0002   | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0004     | 0.0002未満   | -          | 0.0005     | 0.0004      |
| 30                | ブロモホルム                             | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     |  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.006       |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 3.1         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 1.2   | 1.3   | 1.2        | 1.2   | 0.9   | 1.2      | 1.3    | 1.3    | 1.2      | 1.3   | 1.2   |  | 1.3        | 0.9        | 1.2        | 2.7        | 2.0         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 38         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 38         | 38         | 38         | 38         | 40          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 83         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 83         | 83         | 83         | 61         | 87          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルインボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.4   | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 |  | 0.4        | 0.3未満      | -          | 0.3        | 0.3未満       |
| 47                | pH値                                | -      | 5.8以上・8.6以下 | 7.6   | 7.5   | 7.5        | 7.5   | 7.4   | 7.6      | 7.5    | 7.5    | 7.6      | 7.6   | 7.6   |  | 7.6        | 7.4        | 7.5        | 7.7        | 7.8         |
| 48                | 味                                  | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 |  | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.6        | 1.0         |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 |  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | *水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |  |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | -           | 9.9   | 11.1  | 13.1       | 13.8  | 16.0  | 14.5     | 12.8   | 11.2   | 10.0     | 7.0   | 7.0   |  | 16.0       | 7.0        | 11.5       | 21.9       | 21.3        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | -           | 14.1  | 17.1  | 15.8       | 20.2  | 20.6  | 16.3     | 8.2    | 9.1    | 6.2      | -4.5  | -5.5  |  | 20.6       | -5.5       | 10.7       | 23.7       | 25.2        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | -           | 0.3   | 0.3   | 0.2        | 0.1   | 0.1   | 0.2      | 0.4    | 0.3    | 0.3      | 0.3   | 0.2   |  | 0.4        | 0.1        | 0.2        | 0.5        | 0.4         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | -           | 9.2   | 8.9   | 9.2        | 9.0   | 8.5   | 8.8      | 9.0    | 10     | 9.3      | 9.6   | 9.3   |  | 10         | 8.5        | 9.2        | 9.5        | 9.6         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    |  | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和3年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（長浜）大沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月22日 | 5月20日 | 6月17日      | 7月15日 | 8月19日 | 9月16日    | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日   | 1月20日 | 2月17日 |  | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.54        |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.05未満      |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.01未満      |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     |  | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002     | 0.0002未満    |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002     | 0.0002未満    |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                         | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 30                | ブロモホルム                             | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     |  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.015       |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 3.5         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 1.4   | 1.5   | 1.4        | 1.3   | 1.3   | 1.3      | 1.3    | 1.2    | 1.4      | 1.3   | 1.3   |  | 1.5        | 1.2        | 1.3        | 2.6        | 2.2         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 42         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 42         | 42         | 42         | 34         | 38          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 72         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 72         | 72         | 72         | 55         | 82          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルインボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 |  | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3        | 0.3未満       |
| 47                | pH値                                | -      | 5.8以上・8.6以下 | 7.6   | 7.5   | 7.5        | 7.5   | 7.6   | 7.6      | 7.5    | 7.5    | 7.5      | 7.5   | 7.5   |  | 7.6        | 7.5        | 7.5        | 7.6        | 7.6         |
| 48                | 味                                  | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 |  | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 |  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | *水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |  |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | -           | 11.6  | 12.5  | 12.8       | 13.3  | 15.2  | 14.8     | 12.8   | 11.8   | 10.2     | 10.5  | 10.3  |  | 15.2       | 10.2       | 12.3       | 14.1       | 14.4        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | -           | 18.0  | 18.8  | 15.3       | 20.5  | 23.8  | 18.3     | 12.0   | 9.8    | 5.9      | 2.2   | -5.3  |  | 23.8       | -5.3       | 12.7       | 29.0       | 26.0        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | -           | 0.2   | 0.1   | 0.2        | 0.1   | 0.2   | 0.1      | 0.1    | 0.1    | 0.1      | 0.1   | 0.2   |  | 0.2        | 0.1        | 0.1        | 0.2        | 0.2         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | -           | 8.7   | 8.9   | 9.3        | 8.2   | 7.9   | 8.3      | 8.3    | 8.6    | 9.5      | 8.7   | 8.6   |  | 9.5        | 7.9        | 8.6        | 9.5        | 9.5         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    |  | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和3年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（西浜）新三沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8132 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月22日 | 5月20日 | 6月17日      | 7月15日 | 8月19日 | 9月16日    | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日   | 1月20日 | 2月17日 |  | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.54        |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.06        |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.01未満      |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     |  | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002     | 0.0002未満    |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002     | 0.0002未満    |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                         | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 30                | ブロモホルム                             | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     |  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.012       |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 3.5         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 1.5   | 1.5   | 1.3        | 1.3   | 1.2   | 1.3      | 1.3    | 1.3    | 1.2      | 1.3   | 1.3   |  | 1.5        | 1.2        | 1.3        | 1.6        | 2.0         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 38         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 38         | 38         | 38         | 35         | 39          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 51         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 51         | 51         | 51         | 59         | 83          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルインボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 |  | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.4        | 0.3未満       |
| 47                | pH値                                | -      | 5.8以上・8.6以下 | 7.5   | 7.5   | 7.5        | 7.5   | 7.6   | 7.6      | 7.5    | 7.5    | 7.6      | 7.6   | 7.5   |  | 7.6        | 7.5        | 7.5        | 7.6        | 7.6         |
| 48                | 味                                  | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 |  | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 |  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | *水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |  |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | -           | 12.4  | 16.1  | 17.8       | 20.3  | 17.2  | 17.8     | 14.3   | 11.0   | 10.0     | 4.0   | 8.5   |  | 20.3       | 4.0        | 13.6       | 22.3       | 22.7        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | -           | 18.1  | 19.3  | 15.8       | 20.2  | 25.2  | 17.8     | 14.3   | 13.0   | 8.7      | 0.0   | -2.8  |  | 25.2       | -2.8       | 13.6       | 29.2       | 26.3        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | -           | 0.1   | 0.1   | 0.1        | 0.1   | 0.1   | 0.1      | 0.1    | 0.1    | 0.1      | 0.1   | 0.2   |  | 0.2        | 0.1        | 0.1        | 0.2        | 0.2         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | -           | 8.6   | 8.3   | 8.5        | 8.2   | 8.0   | 8.3      | 8.1    | 8.6    | 8.7      | 8.6   | 7.9   |  | 8.7        | 7.9        | 8.3        | 8.7        | 8.9         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    |  | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。



令和3年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（根場）本沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8132 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月22日 | 5月27日 | 6月17日      | 7月15日 | 8月19日 | 9月16日    | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日   | 1月20日 | 2月17日 |  | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | －      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |  | －          | －          | －          | －          | －           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.001未満     |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | －     | －     | 0.001未満    | －     | －     | 0.001未満  | －      | －      | 0.001未満  | －     | －     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l   | 0.01以下      | －     | －     | 0.001未満    | －     | －     | 0.001未満  | －      | －      | 0.001未満  | －     | －     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.44        |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.05未満      |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.01未満      |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.0002未満    |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.0002未満    |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.0002未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.0002未満    |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.0002未満    |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | －     | －     | 0.06未満     | －     | －     | 0.06未満   | －      | －      | 0.06未満   | －     | －     |  | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | －     | －     | 0.002未満    | －     | －     | 0.002未満  | －      | －      | 0.002未満  | －     | －     |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | －     | －     | 0.0003     | －     | －     | 0.0002   | －      | －      | 0.0002未満 | －     | －     |  | 0.0003     | 0.0002未満   | －          | 0.0005     | 0.0004      |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | －     | －     | 0.003未満    | －     | －     | 0.003未満  | －      | －      | 0.003未満  | －     | －     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | －     | －     | 0.0002     | －     | －     | 0.0002   | －      | －      | 0.0002未満 | －     | －     |  | 0.0002     | 0.0002未満   | －          | 0.0005     | 0.0003      |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | －     | －     | 0.001未満    | －     | －     | 0.001未満  | －      | －      | 0.001未満  | －     | －     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | －     | －     | 0.0008     | －     | －     | 0.0006   | －      | －      | 0.0002未満 | －     | －     |  | 0.0008     | 0.0002未満   | －          | 0.0016     | 0.0010      |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | －     | －     | 0.003未満    | －     | －     | 0.003未満  | －      | －      | 0.003未満  | －     | －     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                         | mg/l   | 0.03以下      | －     | －     | 0.0003     | －     | －     | 0.0002   | －      | －      | 0.0002未満 | －     | －     |  | 0.0003     | 0.0002未満   | －          | 0.0006     | 0.0003      |
| 30                | ブロモホルム                             | mg/l   | 0.09以下      | －     | －     | 0.0002未満   | －     | －     | 0.0002未満 | －      | －      | 0.0002未満 | －     | －     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | －     | －     | 0.008未満    | －     | －     | 0.008未満  | －      | －      | 0.008未満  | －     | －     |  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.007       |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.005未満     |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | －     | －     | 0.03未満     | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.04       | 0.04        |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.008       |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 2.7         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.002       |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 1.1   | 1.2   | 1.1        | 1.2   | 1.0   | 1.2      | 1.2    | 1.2    | 1.2      | 1.2   | 1.1   |  | 1.2        | 1.0        | 1.2        | 1.3        | 1.7         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l   | 300以下       | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 22          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | －     | －     | 48         | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | 48         | 48         | 48         | 41         | 51          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | －     | －     | 0.000001未満 | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルインボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | －     | －     | 0.000001未満 | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | －     | －     | －          | －     | －     | －        | －      | －      | －        | －     | －     |  | －          | －          | －          | －          | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 |  | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満       |
| 47                | pH値                                | －      | 5.8以上・8.6以下 | 7.4   | 7.4   | 7.4        | 7.4   | 7.5   | 7.4      | 7.3    | 7.3    | 7.4      | 7.5   | 7.5   |  | 7.5        | 7.3        | 7.4        | 7.5        | 7.4         |
| 48                | 味                                  | －      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | －          | －          | －          | －          | －           |
| 49                | 臭気                                 | －      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | －          | －          | －          | －          | －           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 |  | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.6        | 0.9         |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 |  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | *水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |  |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | －           | 11.0  | 13.0  | 15.1       | 22.2  | 20.1  | 17.7     | 13.8   | 11.8   | 10.5     | 9.2   | 5.1   |  | 22.2       | 5.1        | 13.6       | 22.1       | 21.7        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | －           | 15.1  | 15.3  | 18.7       | 21.2  | 23.7  | 18.8     | 13.7   | 15.2   | 14.4     | 4.5   | -2.7  |  | 23.7       | -2.7       | 14.4       | 29.1       | 25.8        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | －           | 0.2   | 0.2   | 0.3        | 0.2   | 0.2   | 0.2      | 0.2    | 0.3    | 0.3      | 0.3   | 0.2   |  | 0.3        | 0.2        | 0.2        | 0.3        | 0.3         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | －           | 5.1   | 5.1   | 5.1        | 5.0   | 5.2   | 4.9      | 5.0    | 5.1    | 5.1      | 5.2   | 5.2   |  | 5.2        | 4.9        | 5.1        | 5.4        | 5.5         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    |  | －          | －          | －          | －          | －           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和3年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（根場）新本沢配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8132 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月22日 | 5月20日 | 6月17日      | 7月15日 | 8月19日 | 9月16日    | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日   | 1月20日 | 2月17日 |  | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.41        |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.05未満      |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.01未満      |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     |  | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0003     | -     | -     | 0.0002   | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0003     | 0.0002未満   | -          | 0.0006     | 0.0003      |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0003     | -     | -     | 0.0002   | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0003     | 0.0002未満   | -          | 0.0008     | 0.0003      |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                         | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002     | 0.0002未満    |
| 30                | ブロモホルム                             | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     |  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005       |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 2.9         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 1.2   | 1.2   | 1.1        | 1.2   | 1.2   | 1.2      | 1.2    | 1.1    | 1.1      | 1.2   | 1.1   |  | 1.2        | 1.1        | 1.2        | 1.7        | 2.4         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l   | 300以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 26          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 51         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 51         | 51         | 51         | 47         | 67          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルインボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 |  | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満       |
| 47                | pH値                                | -      | 5.8以上・8.6以下 | 7.4   | 7.3   | 7.4        | 7.4   | 7.4   | 7.4      | 7.4    | 7.3    | 7.4      | 7.4   | 7.4   |  | 7.4        | 7.3        | 7.4        | 7.4        | 7.4         |
| 48                | 味                                  | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 |  | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 |  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | *水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |  |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | -           | 13.9  | 17.1  | 19.8       | 20.8  | 23.0  | 22.6     | 15.5   | 15.6   | 11.2     | 8.2   | 7.8   |  | 23.0       | 7.8        | 16.0       | 25.0       | 24.7        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | -           | 15.1  | 18.9  | 16.5       | 20.2  | 23.8  | 18.2     | 13.5   | 12.3   | 8.7      | 1.2   | -0.8  |  | 23.8       | -0.8       | 13.4       | 25.8       | 26.1        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | -           | 0.3   | 0.2   | 0.2        | 0.2   | 0.1   | 0.1      | 0.2    | 0.1    | 0.1      | 0.3   | 0.2   |  | 0.3        | 0.1        | 0.2        | 0.3        | 0.3         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | -           | 6.2   | 6.1   | 6.1        | 6.1   | 6.0   | 5.9      | 6.0    | 6.0    | 6.3      | 6.0   | 6.3   |  | 6.3        | 5.9        | 6.1        | 6.4        | 6.4         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    |  | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。



令和3年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（西湖）大輪配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月22日 | 5月20日 | 6月17日      | 7月15日 | 8月19日 | 9月16日    | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日   | 1月20日 | 2月17日 |  | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | 0.0003未満   | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0006      |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001       |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.97        |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.06        |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.01        |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     |  | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0003      |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002     | 0.0027      |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0004     | 0.0111      |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                         | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002     | 0.0008      |
| 30                | ブロモホルム                             | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0073      |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     |  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | 0.076      | -     | -     | 0.077    | -      | -      | 0.063    | -     | -     |  | 0.077      | 0.063      | 0.072      | 0.095      | 0.24        |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 2.9         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 1.3   | 0.9   | 0.8        | 0.9   | 0.9   | 0.8      | 0.9    | 0.9    | 0.9      | 0.9   | 0.9   |  | 1.3        | 0.8        | 0.9        | 1.4        | 1.9         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 40         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 40         | 40         | 40         | 39         | 40          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 68         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 68         | 68         | 68         | 62         | 96          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルインボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 |  | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満       |
| 47                | pH値                                | -      | 5.8以上・8.6以下 | 7.6   | 7.6   | 7.6        | 7.6   | 7.5   | 7.5      | 7.5    | 7.6    | 7.6      | 7.6   | 7.6   |  | 7.6        | 7.5        | 7.6        | 7.6        | 7.6         |
| 48                | 味                                  | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.6    | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 1.0   |  | 1.0        | 0.5未満      | -          | 1.4        | 0.5         |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1    | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.3   |  | 0.3        | 0.1未満      | -          | 0.3        | 0.1         |
| —                 | *水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |  |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | -           | 12.0  | 16.0  | 19.3       | 18.5  | 18.0  | 17.9     | 14.8   | 11.7   | 9.3      | 6.0   | 6.7   |  | 19.3       | 6.0        | 13.7       | 25.8       | 20.3        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | -           | 19.0  | 19.2  | 17.3       | 19.2  | 25.0  | 18.3     | 12.8   | 11.6   | 10.2     | 2.2   | -2.3  |  | 25.0       | -2.3       | 13.9       | 28.8       | 26.1        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | -           | 0.2   | 0.2   | 0.2        | 0.2   | 0.2   | 0.2      | 0.2    | 0.2    | 0.2      | 0.3   | 0.2   |  | 0.3        | 0.2        | 0.2        | 0.4        | 0.3         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | -           | 9.2   | 8.9   | 9.1        | 9.3   | 9.4   | 9.1      | 8.9    | 9.2    | 8.4      | 9.4   | 9.5   |  | 9.5        | 8.4        | 9.1        | 9.4        | 10          |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    |  | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和3年度

富士河口湖町 足和田簡易水道（大嵐）富士見配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8133 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月22日 | 5月20日 | 6月17日      | 7月15日 | 8月19日 | 9月16日    | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日   | 1月20日 | 2月17日 |  | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001       |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.88        |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | 0.27       | -     | -     | 0.26     | -      | -      | 0.27     | -     | -     |  | 0.27       | 0.26       | 0.27       | 0.27       | 0.30        |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.04        |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     |  | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.07       | 0.07        |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0004     | -     | -     | 0.0004   | -      | -      | 0.0003   | -     | -     |  | 0.0004     | 0.0003     | 0.0004     | 0.0006     | 0.0007      |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0006     | -     | -     | 0.0007   | -      | -      | 0.0005   | -     | -     |  | 0.0007     | 0.0005     | 0.0006     | 0.0010     | 0.0010      |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0016     | -     | -     | 0.0017   | -      | -      | 0.0013   | -     | -     |  | 0.0017     | 0.0013     | 0.0015     | 0.0025     | 0.0027      |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                         | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0006     | -     | -     | 0.0006   | -      | -      | 0.0005   | -     | -     |  | 0.0006     | 0.0005     | 0.0006     | 0.0009     | 0.0010      |
| 30                | ブロモホルム                             | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     |  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.018       |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 9.8         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 3.7   | 3.9   | 3.6        | 3.8   | 3.9   | 4.4      | 4.1    | 4.2    | 4.1      | 4.0   | 3.9   |  | 4.4        | 3.6        | 4.0        | 5.2        | 5.3         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 46         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 46         | 46         | 46         | 46         | 46          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 116        | -     | -     | 80       | -      | -      | 119      | -     | -     |  | 119        | 80         | 105        | 130        | 133         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルインボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 |  | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満       |
| 47                | pH値                                | -      | 5.8以上・8.6以下 | 8.1   | 8.1   | 8.1        | 8.1   | 8.1   | 8.1      | 8.1    | 8.1    | 8.1      | 8.1   | 8.1   |  | 8.1        | 8.1        | 8.1        | 8.1        | 8.1         |
| 48                | 味                                  | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 |  | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5         |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 |  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | *水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |  |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | -           | 11.5  | 15.8  | 18.0       | 19.3  | 20.5  | 19.8     | 17.8   | 12.3   | 10.1     | 6.8   | 6.1   |  | 20.5       | 6.1        | 14.4       | 23.4       | 23.2        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | -           | 14.0  | 18.2  | 17.2       | 20.1  | 23.2  | 17.2     | 12.5   | 11.0   | 8.3      | 2.0   | 0.6   |  | 23.2       | 0.6        | 13.1       | 28.1       | 26.2        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | -           | 0.4   | 0.2   | 0.1        | 0.2   | 0.2   | 0.2      | 0.2    | 0.2    | 0.3      | 0.3   | 0.3   |  | 0.4        | 0.1        | 0.2        | 0.4        | 0.4         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | -           | 14    | 13    | 13         | 13    | 14    | 14       | 14     | 14     | 14       | 14    | 14    |  | 14         | 13         | 14         | 15         | 16          |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    |  | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和3年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 精進居村配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月22日 | 5月20日 | 6月17日      | 7月15日 | 8月19日 | 9月16日    | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日   | 1月20日 | 2月17日 |  | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.54        |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.05未満      |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.01未満      |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     |  | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002     | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002     | 0.0002未満   | -          | 0.0003     | 0.0002      |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002     | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002     | 0.0002未満   | -          | 0.0006     | 0.0004      |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                         | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0003     | 0.0002      |
| 30                | ブロモホルム                             | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     |  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.083       |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 3.0         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 2.4   | 2.3   | 2.3        | 2.6   | 2.4   | 2.3      | 2.4    | 2.2    | 2.1      | 1.9   | 1.8   |  | 2.6        | 1.8        | 2.2        | 3.3        | 3.0         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 32         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 32         | 32         | 32         | 32         | 36          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 73         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 73         | 73         | 73         | 84         | 66          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルインボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3        | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 |  | 0.3        | 0.3未満      | -          | 0.3未満      | 0.3未満       |
| 47                | pH値                                | -      | 5.8以上・8.6以下 | 8.1   | 8.1   | 8.1        | 8.1   | 8.0   | 8.0      | 8.1    | 8.1    | 8.1      | 8.1   | 8.1   |  | 8.1        | 8.0        | 8.1        | 8.1        | 8.1         |
| 48                | 味                                  | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 |  | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 |  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | *水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |  |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | -           | 13.5  | 16.0  | 18.2       | 20.3  | 19.8  | 21.2     | 15.8   | 13.1   | 9.0      | 7.0   | 7.3   |  | 21.2       | 7.0        | 14.7       | 24.6       | 22.5        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | -           | 20.0  | 17.0  | 20.8       | 23.2  | 21.8  | 19.6     | 11.0   | 11.5   | 8.9      | -2.7  | -2.8  |  | 23.2       | -2.8       | 13.5       | 30.7       | 26.9        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | -           | 0.2   | 0.1   | 0.2        | 0.2   | 0.2   | 0.1      | 0.1    | 0.1    | 0.1      | 0.2   | 0.2   |  | 0.2        | 0.1        | 0.2        | 0.3        | 0.2         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | -           | 7.9   | 7.8   | 7.9        | 7.9   | 8.0   | 8.1      | 7.9    | 8.1    | 8.1      | 7.9   | 7.9   |  | 8.1        | 7.8        | 8.0        | 8.2        | 8.2         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    |  | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。



令和3年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 精進青木ヶ原配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8132 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月22日 | 5月20日 | 6月17日      | 7月15日 | 8月19日 | 9月16日    | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日   | 1月20日 | 2月17日 |  | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.26        |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | 0.08       | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.08       | 0.08       | 0.08       | 0.08       | 0.09        |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.01        |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     |  | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0008     | -     | -     | 0.0010   | -      | -      | 0.0009   | -     | -     |  | 0.0010     | 0.0008     | 0.0009     | 0.0014     | 0.0012      |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0003     | -     | -     | 0.0003   | -      | -      | 0.0005   | -     | -     |  | 0.0005     | 0.0003     | 0.0004     | 0.0005     | 0.0004      |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0017     | -     | -     | 0.0020   | -      | -      | 0.0022   | -     | -     |  | 0.0022     | 0.0017     | 0.0020     | 0.0026     | 0.0024      |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                         | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0006     | -     | -     | 0.0007   | -      | -      | 0.0008   | -     | -     |  | 0.0008     | 0.0006     | 0.0007     | 0.0009     | 0.0010      |
| 30                | ブロモホルム                             | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     |  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | 0.034      | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.034      | 0.034      | 0.034      | 0.05       | 0.15        |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.007       |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | 0.03未満     | -     | -     | 0.03未満   | -      | -      | 0.03未満   | -     | -     |  | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.04       | 0.07        |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 6.7         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 3.9   | 3.3   | 3.2        | 3.1   | 3.0   | 3.1      | 3.0    | 3.5    | 4.1      | 4.3   | 4.2   |  | 4.3        | 3.0        | 3.5        | 5.3        | 8.0         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 34         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 34         | 34         | 34         | 34         | 34          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 72         | -     | -     | 62       | -      | -      | 83       | -     | -     |  | 83         | 62         | 72         | 86         | 92          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルインボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3   | 0.3   | 0.4      | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3      | 0.3   | 0.3未満 |  | 0.4        | 0.3未満      | -          | 0.6        | 0.3         |
| 47                | pH値                                | -      | 5.8以上・8.6以下 | 7.6   | 7.6   | 7.6        | 7.6   | 7.6   | 7.6      | 7.6    | 7.6    | 7.6      | 7.6   | 7.6   |  | 7.6        | 7.6        | 7.6        | 7.6        | 7.6         |
| 48                | 味                                  | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.6   | 0.5未満 |  | 0.6        | 0.5未満      | -          | 0.9        | 1.0         |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1   | 0.1未満 |  | 0.1        | 0.1未満      | -          | 0.3        | 0.3         |
| —                 | *水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |  |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | -           | 12.2  | 14.3  | 16.3       | 18.8  | 19.2  | 18.8     | 15.0   | 12.3   | 10.0     | 7.5   | 7.2   |  | 19.2       | 7.2        | 13.8       | 21.1       | 18.5        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | -           | 19.1  | 18.2  | 21.6       | 23.1  | 21.8  | 19.5     | 12.0   | 11.8   | 8.8      | -4.5  | -2.8  |  | 23.1       | -4.5       | 13.5       | 32.3       | 27.6        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | -           | 0.2   | 0.1   | 0.1        | 0.1   | 0.1   | 0.1      | 0.1    | 0.1    | 0.1      | 0.1   | 0.1   |  | 0.2        | 0.1        | 0.1        | 0.3        | 0.2         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | -           | 9.7   | 9.0   | 8.7        | 8.4   | 8.3   | 8.4      | 8.3    | 9.3    | 9.8      | 11    | 11    |  | 11         | 8.3        | 9.3        | 10         | 11          |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    |  | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和3年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 本栖配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月22日 | 5月20日 | 6月17日      | 7月15日 | 8月19日 | 9月16日    | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日   | 1月20日 | 2月17日 |  | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.60        |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | 0.09       | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.09       | 0.09       | 0.09       | 0.08       | 0.09        |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.02        |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.07     | -     | -     |  | 0.07       | 0.06未満     | -          | 0.07       | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0011     | -     | -     | 0.0013   | -      | -      | 0.0011   | -     | -     |  | 0.0013     | 0.0011     | 0.0012     | 0.0015     | 0.0008      |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0009     | -     | -     | 0.0008   | -      | -      | 0.0005   | -     | -     |  | 0.0009     | 0.0005     | 0.0007     | 0.0010     | 0.0010      |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0032     | -     | -     | 0.0033   | -      | -      | 0.0025   | -     | -     |  | 0.0033     | 0.0025     | 0.0030     | 0.0038     | 0.0029      |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                         | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0012     | -     | -     | 0.0012   | -      | -      | 0.0009   | -     | -     |  | 0.0012     | 0.0009     | 0.0011     | 0.0014     | 0.0011      |
| 30                | ブロモホルム                             | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     |  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | 0.079      | 0.011       |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.010       |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | 0.03未満     | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 8.2         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 4.8   | 5.0   | 5.1        | 5.0   | 5.1   | 4.6      | 4.4    | 4.4    | 4.4      | 4.5   | 4.4   |  | 5.1        | 4.4        | 4.7        | 6.1        | 7.2         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 38         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 38         | 38         | 38         | 36         | 38          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 92         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 92         | 92         | 92         | 98         | 87          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルインボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l   | 3以下         | 0.3   | 0.3   | 0.3        | 0.3   | 0.3   | 0.3      | 0.3    | 0.3    | 0.3      | 0.4   | 0.4   |  | 0.4        | 0.3        | 0.3        | 0.6        | 0.4         |
| 47                | pH値                                | -      | 5.8以上・8.6以下 | 7.8   | 7.9   | 7.9        | 7.9   | 7.9   | 7.9      | 7.9    | 7.9    | 7.7      | 7.7   | 7.8   |  | 7.9        | 7.7        | 7.8        | 7.9        | 7.9         |
| 48                | 味                                  | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 |  | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 |  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | *水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |  |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | -           | 13.5  | 15.3  | 18.6       | 19.8  | 20.6  | 20.1     | 16.8   | 13.5   | 10.0     | 6.1   | 5.7   |  | 20.6       | 5.7        | 14.5       | 23.7       | 22.7        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | -           | 17.9  | 18.2  | 22.5       | 25.0  | 23.2  | 19.1     | 11.9   | 13.8   | 10.0     | -2.5  | -2.5  |  | 25.0       | -2.5       | 14.2       | 30.8       | 27.8        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | -           | 0.2   | 0.1   | 0.2        | 0.1   | 0.1   | 0.1      | 0.2    | 0.2    | 0.2      | 0.1   | 0.2   |  | 0.2        | 0.1        | 0.2        | 0.3        | 0.6         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | -           | 11    | 11    | 11         | 11    | 11    | 10       | 9.8    | 10     | 10       | 10    | 10    |  | 11         | 9.8        | 10.4       | 12         | 13          |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    |  | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和3年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 富士ヶ嶺第2配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月22日 | 5月20日 | 6月17日      | 7月15日 | 8月19日 | 9月16日    | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日   | 1月20日 | 2月17日 |  | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.33        |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | 0.07       | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.07       | 0.07       | 0.07       | 0.08       | 0.10        |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.01        |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     |  | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                         | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 30                | ブロモホルム                             | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     |  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.008       |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.008       |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 6.1         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 1.1   | 1.0   | 1.1        | 1.0   | 1.1   | 1.1      | 1.5    | 1.3    | 1.1      | 1.2   | 1.1   |  | 1.5        | 1.0        | 1.1        | 1.6        | 3.1         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 31         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 31         | 31         | 31         | 35         | 34          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 90         | -     | -     | 66       | -      | -      | 105      | -     | -     |  | 105        | 66         | 87         | 108        | 79          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルインボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 |  | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.4        | 0.3未満       |
| 47                | pH値                                | -      | 5.8以上・8.6以下 | 8.2   | 8.3   | 8.2        | 8.3   | 8.2   | 8.1      | 8.2    | 8.3    | 8.3      | 8.1   | 8.0   |  | 8.3        | 8.0        | 8.2        | 8.3        | 8.2         |
| 48                | 味                                  | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 |  | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 |  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | *水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |  |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | -           | 11.0  | 14.2  | 14.0       | 15.3  | 14.8  | 16.8     | 13.8   | 11.2   | 10.0     | 7.3   | 8.5   |  | 16.8       | 7.3        | 12.4       | 16.6       | 19.5        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | -           | 22.0  | 17.8  | 21.3       | 22.8  | 24.3  | 20.5     | 11.9   | 13.1   | 10.3     | -3.5  | 0.6   |  | 24.3       | -3.5       | 14.6       | 30.3       | 26.3        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | -           | 0.2   | 0.2   | 0.2        | 0.1   | 0.2   | 0.1      | 0.1    | 0.2    | 0.2      | 0.3   | 0.2   |  | 0.3        | 0.1        | 0.2        | 0.2        | 0.3         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | -           | 9.7   | 9.3   | 8.8        | 9.5   | 8.4   | 9.3      | 8.8    | 9.3    | 9.4      | 9.5   | 9.2   |  | 9.7        | 8.4        | 9.2        | 9.8        | 9.4         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    |  | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。



令和3年度

富士河口湖町 上九一色簡易水道 富士ヶ嶺第3配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月22日 | 5月20日 | 6月17日      | 7月15日 | 8月19日 | 9月16日    | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日   | 1月20日 | 2月17日 |  | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.13        |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | 0.14       | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.14       | 0.14       | 0.14       | 0.14       | 0.15        |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.01未満      |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     |  | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                         | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 30                | ブロモホルム                             | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     |  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.008       |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 5.8         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 0.9   | 0.9   | 0.8        | 0.8   | 0.8   | 0.9      | 0.8    | 0.8    | 0.8      | 0.9   | 0.9   |  | 0.9        | 0.8        | 0.8        | 1.7        | 1.3         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l   | 300以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 27          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 59         | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 59         | 59         | 59         | 71         | 68          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルインボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 |  | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満       |
| 47                | pH値                                | -      | 5.8以上・8.6以下 | 8.4   | 8.4   | 8.4        | 8.5   | 8.4   | 8.4      | 8.5    | 8.5    | 8.5      | 8.5   | 8.4   |  | 8.5        | 8.4        | 8.4        | 8.5        | 8.4         |
| 48                | 味                                  | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 |  | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 |  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | *水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |  |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | -           | 13.5  | 15.8  | 19.7       | 21.8  | 22.8  | 22.6     | 19.6   | 14.3   | 10.3     | 5.5   | 5.2   |  | 22.8       | 5.2        | 15.6       | 26.2       | 25.1        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | -           | 21.5  | 17.6  | 21.0       | 23.2  | 24.2  | 20.7     | 12.2   | 13.5   | 10.8     | -0.5  | 0.8   |  | 24.2       | -0.5       | 15.0       | 30.3       | 26.3        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | -           | 0.1   | 0.1   | 0.2        | 0.2   | 0.2   | 0.1      | 0.1    | 0.1    | 0.1      | 0.1   | 0.2   |  | 0.2        | 0.1        | 0.1        | 0.2        | 0.2         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | -           | 7.8   | 7.7   | 7.7        | 7.7   | 7.7   | 7.7      | 7.4    | 7.8    | 7.9      | 7.9   | 7.8   |  | 7.9        | 7.4        | 7.7        | 7.9        | 7.9         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    |  | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和3年度

富士河口湖町 河口湖簡易水道 浅川配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                                 | 単位     | 基準値         | 4月22日 | 5月27日 | 6月17日      | 7月15日 | 8月19日 | 9月16日    | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日   | 1月20日 | 2月17日 |  | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/ml   | 100個/ml以下   | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     |  | 0          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | -      | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出   | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出   | 不検出   |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/l   | 0.003以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/l   | 0.0005以下    | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001      | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.001      | 0.001      | 0.001      | 0.002      | 0.002       |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l   | 10以下        | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.85        |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/l   | 0.8以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.07        |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.01        |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/l   | 0.002以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l   | 0.04以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 20                | ベンゼン                               | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満    |
| 21                | 塩素酸                                | mg/l   | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満     | -     | -     | 0.06未満   | -      | -      | 0.06未満   | -     | -     |  | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満    | -     | -     | 0.002未満  | -      | -      | 0.002未満  | -     | -     |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/l   | 0.06以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                         | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002     | 0.0002未満    |
| 26                | 臭素酸                                | mg/l   | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満    | -     | -     | 0.001未満  | -      | -      | 0.001未満  | -     | -     |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/l   | 0.1以下       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002     | 0.0002未満    |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満    | -     | -     | 0.003未満  | -      | -      | 0.003未満  | -     | -     |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                         | mg/l   | 0.03以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 30                | ブロモホルム                             | mg/l   | 0.09以下      | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -     | 0.0002未満 | -      | -      | 0.0002未満 | -     | -     |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/l   | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満    | -     | -     | 0.008未満  | -      | -      | 0.008未満  | -     | -     |  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.059       |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005未満     |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/l   | 0.3以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/l   | 1.0以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.005       |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l   | 200以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 5.0         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/l   | 0.05以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.001未満     |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/l   | 200以下       | 1.6   | 1.8   | 1.7        | 1.7   | 2.5   | 1.7      | 1.7    | 1.6    | 1.7      | 1.8   | 1.6   |  | 2.5        | 1.6        | 1.8        | 2.6        | 2.8         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l   | 300以下       | -     | -     | 64         | -     | -     | 64       | -      | -      | 63       | -     | -     |  | 64         | 63         | 64         | 64         | 66          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/l   | 500以下       | -     | -     | 112        | -     | -     | 86       | -      | -      | 107      | -     | -     |  | 112        | 86         | 102        | 111        | 117         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.2以下       | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルインボルネオール                      | mg/l   | 0.00001以下   | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/l   | 0.02以下      | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/l   | 0.005以下     | -     | -     | -          | -     | -     | -        | -      | -      | -        | -     | -     |  | -          | -          | -          | -          | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l   | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満    | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満    | 0.3未満 | 0.3未満 |  | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3         |
| 47                | pH値                                | -      | 5.8以上・8.6以下 | 8.0   | 7.9   | 7.9        | 7.9   | 8.0   | 7.9      | 8.0    | 8.0    | 8.0      | 8.0   | 8.0   |  | 8.0        | 7.9        | 8.0        | 8.0        | 7.9         |
| 48                | 味                                  | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -      | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  |  | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度      | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 |  | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                                 | 度      | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 |  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | *水質基準に含まれない項目                      |        |             |       |       |            |       |       |          |        |        |          |       |       |  |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃      | -           | 12.4  | 13.0  | 13.1       | 15.3  | 14.7  | 14.2     | 13.1   | 12.3   | 11.6     | 11.0  | 11.3  |  | 15.3       | 11.0       | 12.9       | 15.8       | 19.2        |
| —                 | 気温                                 | ℃      | -           | 15.9  | 13.7  | 16.1       | 20.2  | 24.8  | 17.3     | 10.2   | 10.0   | 4.2      | -4.5  | -2.8  |  | 24.8       | -4.5       | 11.4       | 27.1       | 26.3        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/l   | -           | 0.2   | 0.2   | 0.2        | 0.2   | 0.2   | 0.2      | 0.2    | 0.2    | 0.2      | 0.1   | 0.1   |  | 0.2        | 0.1        | 0.2        | 0.2        | 0.2         |
| —                 | 電気伝導率                              | μ S/cm | -           | 14    | 14    | 14         | 14    | 15    | 14       | 14     | 14     | 14       | 15    | 14    |  | 15         | 14         | 14         | 15         | 15          |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |        |             | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合       | 適合     | 適合     | 適合       | 適合    | 適合    |  | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。